





























### NOTE

[illegible]

PIANTA PIANO PRIMO



**PARTICOLARE PRESA IN CASSETTA SINGOLA DA  
INCASSO COMPONIBILE CON VARI GAS**

	-LINEA OSSERVO
	-LINEA ARIA VIOLETA 4 bar
	-LINEA ARIA COMPRESSA 8 bar
	-LINEA ARIA STRUMENTALE 8 bar
	-LINEA ESPULSIONE EMOLCAZIONE GAS AL.
	-LINEA ASPIRAZIONE ENDOCAMERALE
	-COMPARTIMENTAZIONE REI 120
	-PRESA OSSERVO
	-PRESA ARIA MEDICALE 4 bar
	-PRESA ARIA STRUMENTALE
	-PRESA ASPIRAZIONE ENDOCAMERALE
	-PRESA EVALUAZIONE GAS ANESTESICI
	-TRAVA TESTALETTO
	-QUADRO REGOLAZIONE PRESSIONE
	-CASSIETTA VALVULE DI SERGIO
	-CASSIETTA VALVULE DI SERGIO CON MONITOR VISUALIZZAZIONE STATO
	-CASSIETTA VALVULE BICOLO AREA CON AMBITO DI PRESSIONE 24 / 0 / 25
	-CASSIETTA VALVULE BICOLO AREA CON AMBITO DI PRESSIONE 24 / 0 / 25
	-CASSIETTA VALVULE INTERPRETAZIONE
	-PRESSIONE VISUALIZZAZIONE STATO
	-CASSIETTA VALVULE ARIA VIOLETA
	-ESPULSIONE LINEE EVALUAZIONE GAS ANESTESICI IN COPERTURA
	-VALVOLA DI NON RITORNO
	-VALVOLA A STERZA
	-PROTEZIONE ANTINCENDIO
	-PASSAGGIO COMPARTIMENTO

## OSPEDALE "MAZZOLANI-VANDINI" DI ARGENTA

**PROGETTO DEL 11° LOTTO DEL 1° STRALCIO DEL  
NUOVO EDIFICIO ADIBITO A  
BLOCCO DEGENZE E SALE OPERATORIE**

COMMITTENTE SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE EMILIA ROMAGNA AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI MECCANICI
--	--

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO

**A.T.I.**  
Associazione Temporanea di Imprese

IMPIANTO DISTRIBUZIONE  
GAS MEDICALI  
PIANTA PIANO PRIMO  
E ALLACCIAMENTI ALLA  
RETE ESISTENTE

Hospital Building &amp; Technologies S.C. a R.L.

Aghito Technologie S.r.l.

**Progettista:** Studio EDILIMPIANTI  
Associazione Professionale  
Via Castelfidardo 11/c  
35141 PADOVA

REV	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	VER.	APPROV.
0	27.2.19	EMISSIONE	DF	AB	OC
<div> <div>Scade il: 1:100</div> <div> <div>DATA</div> <div>FEBBRAIO 2009</div> </div> </div>					
<div> <div>Documenti</div> <div>M13</div> </div>					
<div> <div>Relazione</div> <div>0</div> </div>					