PIANO 1° INTERRATO



LEGENDA

AREE STRUTTURE SANITARIE 68.5.C

- TIPO A : C.T. E GRUPPI ELETTROGENI
- TIPO B : LABORATORI ANALISI E RICERCA
- TIPO C : POLIAMBULATORI
- TIPO D1 : AREE DESTINATE A RICOVERO
- TIPO D2: AREE ADIBITE AD UNITÀ SPECIALI (SALE OPERATORIE, TERAPIA INTENSIVA, RIANIMAZIONE,..)
- TIPO E : UFFICI, SALE RIUNIONI, BAR
- TIPO F : AREE CONTENENTI APPARECCHIATURE AD ELEVATA TECNOLOGIA
- AREE A RISCHIO SPECIFICO
- ATTIVITÀ PRECEDENTEMENTE APPROVATE O AUTORIZZATE
- PERCORSO ORIZZONTALE PROTETTO
- DISIMPEGNO
- FILTRI A PROVA DI FUMO

E	ESTINTORE conforme al D.M. 07.05.2005		PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE
E_{CO_2}	ESTINTORE ad ANIDRIDE CARBONICA - conforme al D.M. 07.05.2005		PERCORSO DI USCITA VERSO IL BASSO
E	ESTINTORE CARRELLATO conforme al D.M. 07.05.2005		PERCORSO DI USCITA VERSO L'ALTO
	IDRANTI A MURO UNI 45		ESODO
	IDRANTI SOPRASUOLO UNI 70		ESODO PROGRESSIVO
	ATTACCO MOTOPOMPA VV.FF.	EI 60	PORTE EI 60 / PORTE EI 120
	ALLARME MANUALE ANTINCENDIO		ELEMENTO DI APERTURA DOTATI DI MANIGLIONI MARCATI CE - conforme alla UNI 1125
	TARGA OTTICO/ACUSTICA ALLARME		STRUTTURE SEPARANTI R-EI 30
	DISPOSITIVO DI ALLARME ACUSTICO		STRUTTURE SEPARANTI R-EI 60
	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA		STRUTTURE SEPARANTI R-EI 90
F	RILEVATORI DI FUMO PUNTIFORMI		STRUTTURE SEPARANTI R-EI 120

LA CARTELLONISTICA DOVRA' ESSERE CONFORME AL D.LGS. 81/08 TITOLO V, ALLA UNI 7543 E ALLA UNI EN ISO 7010.

NOTA

Nella planimetria antincendio sono stati riportati, **in modo puramente simbolico e indicativo**, i rivelatori di fumo, i pulsanti di allarme, l'illuminazione di emergenza e gli idranti. Il reale numero e posizionamento degli apparecchi di illuminazione e il corretto posizionamento dei rivelatori, dei pulsanti di allarme e degli idranti dovrà essere determinato a seguito di un'appropriata progettazione specialistica.

Comune di Bologna

PROVINCIA DI BOLOGNA

DESCRIZIONE DEI LAVORI

ELABORATI GRAFICI IDENTIFICATIVI delle ATTIVITA' SOGGETTE ai CONTROLLI di PREVENZIONE INCENDI RELATIVI all'OSPEDALE ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA via Pupilli 1

ATTIVITA' SOGGETTA N. 68-5-1-49-12

PRATICA VVF N. 16500

Per il Direttore generale
Dott. FRANCESCO RIPA DI MEANA:
Dott. Ing. LUCINA MASTROIANNI

Direttore Servizio Patrimonio Attività Tecniche
Dott. Ing. LUCINA MASTROIANNI

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico

IL TECNICO:

Dott.Ing. Andrea Luppi
Iscritto all'Ordine Ingegneri della provincia di Bologna n°7019/A
Legge 818/1984 n° BO07019I00681
• E-MAIL: Ing.luppi@cfstudio.it
• Cell. 3475638968 - Tel. 0514611273
• Fax 051/0822737
P.IVA/ C.F. 03255821203

Ing. ANDREA LUPPI
ORD. INGEGNERI PROVINCIA DI BOLOGNA
Sezione A - Settore a) e c)
n. 7019
Legge 818/84 - Cat. BO07019I00681

DATA: 02/2016

OGGETTO:

PIANTA PIANO 1° INTERRATO
EDIFICIO MONOBLOCCO

SCALA: 1:200

TAVOLA:

F2