



1 Piano Terra
1 : 100

A - RAI PIANO TERRA					
Locali che devono avere RAI > 1/8					
Numero	Nome	Sup. Pavimento (mq)	Sup. Finestrata Minima - 1/8 Sp (mq)	Sup. Finestrata Progetto (mq)	RAI - Sf / Sp - > 0,125
P1-01	Mensa	75.51	9.44	13.98	0.185
P1-03	Cucina	7.06	0.88	2.40	0.340
P1-08	Infermeria	4.21	0.53	2.04	0.485
P1-09	Aula 2°ciclo	28.80	3.60	5.45	0.189
P1-10	Aula 2°ciclo	28.15	3.52	5.32	0.189
P1-11	Aula Informatica	28.27	3.53	5.33	0.188
P1-12	Aula 2°ciclo	32.21	4.03	5.32	0.165
P1-25	Aula Insegnanti	39.88	4.99	5.40	0.135
P1-27	Portineria	6.65	0.83	4.08	0.613

A - RAI Aerazione artificiale		
Tipologia locale	Ricambi (V/h)	Note
Aule	min.2	UNI10339
Connettivo, Mensa, Sporzionamento	variabile	UNI10339
Ripostiglio, Deposito, Lavanderia	min. 1	Estrazione
WC	min. 5	Estrazione Contigua
WC Sporzionamento	min. 6	Estrazione Contigua



COMMITTENTE



Comune di Guiglia - PIVA 00641440367 - Piazza Gramsci n.1 41052 Guiglia (MO)
Responsabile Unico Procedimento Geom. Lucio Amidei

GUIGLIA (MO)

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ROCCAMALATINA

PROGETTISTA



mandataria RTP
STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE
Contrada Potenza, 11 62100 Macerata
P.Iva 00141310433
Tel. +39 0733 492522
azienda certificata
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

mandante RTP
Professionista ISO IEC 17024
Studio Associato
GRAZIANI SPARAPANI
via I Maggio 1/5, 62100 Macerata
P.Iva 01755520432
Tel. +39 0733 283116

Progetto Esecutivo

Igiene

PIANTA IGIENE PIANO TERRA

Repertorio/Posizione	2813/01
Data	Giugno 2020
Verificato da	AC

E-AL2-2

Scala		1 : 100
N.	Descrizione	Data
0	Prima emissione	Giu 2020
1		
2		
3		
4		