PIANTA COPERTURE_UBICAZIONE GIUNTI STRUTTURALI
SCALA 1:100



PIANTA FONDAZIONI_UBICAZIONE GIUNTI STRUTTURALI
SCALA 1:100



DTG_I-S_3
DETTAGLIO GIUNTO STRUTTURALE INGRESSO ATRIO-SCUOLA_SUPERIORE
SCALA 1:20

COPERTURA INGRESSO

1. membrana impermeabilizzante, sp. 3 mm
2. strato di prima impermeabilizzazione, settorizzazione e vincolo della membrana con adesivo bituminoso a freddo
3. pannello sandwich costituito da componente isolante in schiuma poliiso, sp. 50 mm
4. EPS pendenziato 2% (min 30 mm - max 200 mm)
5. barriera al vapore bitume APP con due facce di foglio di alluminio, sp. 3 mm
6. primer di impregnazione a freddo, sp. 1 mm
7. solaio prefabbricato ad orditura bidirezionale ed armatura incrociata con alleggerimenti in polistirene espanso, sp. 260 mm
   Faccia a vista
8. scossalina in lamiera zincata preverniciata, fissaggio tramite omega metallici, pendenza 1% sp. 8/10 mm
9. GIUNTO STRUTTURALE cassero in polistirolo espanso sp. 50 mm



DTG_I-S_2
DETTAGLIO GIUNTO STRUTTURALE INGRESSO ATRIO-SCUOLA_INFERIORE
SCALA 1:20

PAVIMENTAZIONE INGRESSO

1. pavimentazione in linoleum sp. 3 mm
2. massetto premiscelato fibrorinforzato ad elevata conducibilità termica per sistemi a pavimento, battuto e spianato sp. 42 mm
3. materassino in PVC con bugne per alloggiamento tubazioni sp. 50 mm
4. isolante in schiuma poliiso, con barriera al vapore integrata sp. 70 mm
5. coppa collaborante in c.a. vespaio areato sp. 50 mm
6. vespaio ventilato con cupole in plastica h. 700 mm
7. platea di fondazione in c.a. sp. 500 mm
8. GIUNTO STRUTTURALE in alluminio con isolante in schiuma poliiso (sp. 50 mm) dim. 50 mm
9. blocco in cls cellulare tipo Ytong dim.100x150 mm

PAVIMENTAZIONE SCUOLA

10. blocco in calcestruzzo alveolare autoclavato tipo Climaplus di YTONG dim. 300x600x200h mm
11. pavimentazione in linoleum sp. 3 mm
12. massetto pronto ad alta resistenza, livellato e lisciato sp. 62 mm
13. isolante in schiuma poliiso, con barriera al vapore integrata sp. 100 mm
14. lamiera grecata ad aderenza migliorata (sp. 0.7 mm) con getto di calcestruzzo (sp. 58 mm) sp. tot. 110 mm
15. struttura portante in blocchi di calcestruzzo alveolare autoclavato tipo Climaplus di Ytong (sp. 240 mm) con piastra di ancoraggio (sp. 10 mm) lamiera grecata/blocchi di calcestruzzo, vincolati mediante opposti tasselli
16. coppa collaborante in c.a. travi alveolari sp. 50 mm
17. trave alveolare prefabbricata in calcestruzzo sp. tot. 350 mm
18. intercapedine d'aria sp. 435 mm
19. riempimento



DTG_I-S_1
DETTAGLIO GIUNTO STRUTTURALE INGRESSO ATRIO-SCUOLA_INFERIORE
SCALA 1:20

PAVIMENTAZIONE INGRESSO

1. pavimentazione in linoleum sp. 3 mm
2. massetto premiscelato fibrorinforzato ad elevata conducibilità termica per sistemi a pavimento, battuto e spianato sp. 42 mm
3. materassino in PVC con bugne per alloggiamento tubazioni sp. 50 mm
4. isolante in schiuma poliiso, con barriera al vapore integrata sp. 70 mm
5. coppa collaborante in c.a. vespaio areato sp. 50 mm
6. vespaio ventilato con cupole in plastica h. 700 mm
7. platea di fondazione in c.a. sp. 500 mm
8. GIUNTO STRUTTURALE cassero in polistirolo espanso sp. 50 mm

PAVIMENTAZIONE SCUOLA

9. pavimentazione in linoleum sp. 3 mm
10. massetto pronto ad alta resistenza, livellato e lisciato sp. 62 mm
11. isolante in schiuma poliiso, con barriera al vapore integrata sp. 100 mm
12. lamiera grecata ad aderenza migliorata (sp. 0.7 mm) con getto di calcestruzzo (sp. 58 mm) sp. tot. 110 mm
13. struttura portante in blocchi di calcestruzzo alveolare autoclavato tipo Climaplus di Ytong (sp. 240 mm) con piastra di ancoraggio (sp. 10 mm) lamiera grecata/blocchi di calcestruzzo, vincolati mediante opposti tasselli
14. coppa collaborante in c.a. travi alveolari sp. 50 mm
15. trave alveolare prefabbricata in calcestruzzo sp. tot. 350 mm
16. intercapedine d'aria sp. 435 mm
17. riempimento



DTG_I-P_3
DETTAGLIO GIUNTO STRUTTURALE INGRESSO ATRIO-PALESTRA_SUPERIORE
SCALA 1:20

COPERTURA INGRESSO

1. membrana impermeabilizzante, sp. 3 mm
2. strato di prima impermeabilizzazione, settorizzazione e vincolo della membrana con adesivo bituminoso a freddo
3. pannello sandwich costituito da componente isolante in schiuma poliiso, sp. 50 mm
4. EPS pendenziato 2% (min 30 mm - max 200 mm)
5. barriera al vapore bitume APP con due facce di foglio di alluminio, sp. 3 mm
6. primer di impregnazione a freddo, sp. 1 mm
7. solaio prefabbricato ad orditura bidirezionale ed armatura incrociata con alleggerimenti in polistirene espanso, sp. 260 mm
   Faccia a vista
8. scossalina in lamiera zincata preverniciata, fissaggio tramite omega metallici, pendenza 1% sp. 8/10 mm
9. GIUNTO STRUTTURALE cassero in polistirolo espanso sp. 50 mm
10. profilo ad 'L' di chiusura in lamiera di alluminio con guarnizioni di silicone da esterni dim. 100x100 mm sp. 3 mm



DTG_I-P_2
DETTAGLIO GIUNTO STRUTTURALE INGRESSO ATRIO-PALESTRA_INFERIORE
SCALA 1:20

PAVIMENTAZIONE PALESTRA

1. pavimento in linoleum sp. 3 mm
2. massetto pronto ad alta resistenza, livellato e lisciato sp. 60 mm
3. isolante in schiuma poliiso, con barriera al vapore integrata sp. 100 mm
4. lamiera grecata ad aderenza migliorata, sp. 0.7 mm, h. 52mm con getto di completamento in cls (58mm), h. tot 110mm
5. piastra di ancoraggio lamiera grecata, sp. 10mm
6. setti portanti trasversali in blocchi di cls cellulare autoclavato, dim 624x199x240 mm

PAVIMENTAZIONE INGRESSO

7. GIUNTO STRUTTURALE in alluminio con isolante in schiuma poliiso (sp. 50 mm) dim. 50 mm
8. blocco in calcestruzzo alveolare autoclavato tipo Ytong dim.100x150 mm
9. platea di fondazione in c.a. sp. 500 mm
10. pavimentazione in linoleum sp. 3 mm
11. massetto premiscelato fibrorinforzato ad elevata conducibilità termica per sistemi a pavimento, battuto e spianato sp. 42 mm
12. materassino in PVC con bugne per alloggiamento tubazioni sp. 50 mm
13. isolante in schiuma poliiso, con barriera al vapore integrata sp. 70 mm
14. coppa collaborante in c.a. vespaio areato sp. 50 mm
15. vespaio ventilato con cupole in plastica h. 700 mm
16. riempimento con ghiaione



DTG_I-P_1
DETTAGLIO GIUNTO STRUTTURALE INGRESSO ATRIO-PALESTRA_INFERIORE
SCALA 1:20

PAVIMENTAZIONE PALESTRA

1. pavimento in linoleum sp. 3 mm
2. massetto pronto ad alta resistenza, livellato e lisciato sp. 64 mm
3. isolante in schiuma poliiso, con barriera al vapore integrata sp. 100 mm
4. coppa collaborante in c.a. vespaio areato sp. 60 mm
5. vespaio ventilato con cupole in plastica h. 260 mm
6. magrone sp. 200 mm

PAVIMENTAZIONE INGRESSO

7. GIUNTO STRUTTURALE in alluminio con isolante in schiuma poliiso (sp. 50 mm) dim. 50 mm
8. pavimentazione in linoleum sp. 3 mm
9. massetto premiscelato fibrorinforzato ad elevata conducibilità termica per sistemi a pavimento, battuto e spianato sp. 42 mm
10. materassino in PVC con bugne per alloggiamento tubazioni sp. 50 mm
11. isolante in schiuma poliiso, con barriera al vapore integrata sp. 70 mm
12. coppa collaborante in c.a. vespaio areato sp. 50 mm
13. vespaio ventilato con cupole in plastica h. 700 mm riempimento con ghiaione
14. platea di fondazione in c.a. sp. 500 mm



DTG_I-A_3
DETTAGLIO GIUNTO STRUTTURALE INGRESSO ATRIO-AUDITORIUM_SUPERIORE
SCALA 1:20

COPERTURA INGRESSO

1. membrana impermeabilizzante, sp. 3 mm
2. strato di prima impermeabilizzazione, settorizzazione e vincolo della membrana con adesivo bituminoso a freddo
3. pannello sandwich costituito da componente isolante in schiuma poliiso, sp. 50 mm
4. EPS pendenziato 2% (min 30 mm - max 200 mm)
5. barriera al vapore bitume APP con due facce di foglio di alluminio, sp. 3 mm
6. primer di impregnazione a freddo, sp. 1 mm
7. solaio prefabbricato ad orditura bidirezionale ed armatura incrociata con alleggerimenti in polistirene espanso, sp. 260 mm
   Faccia a vista
8. scossalina in lamiera zincata preverniciata, fissaggio tramite omega metallici, pendenza 1% sp. 8/10 mm
9. GIUNTO STRUTTURALE cassero in polistirolo espanso sp. 50 mm
10. profilo ad 'L' di chiusura in lamiera di alluminio con guarnizioni di silicone da esterni dim. 100x100 mm sp. 3 mm



DTG_I-A_2
DETTAGLIO GIUNTO STRUTTURALE INGRESSO ATRIO-AUDITORIUM_INFERIORE
SCALA 1:20

PAVIMENTAZIONE INGRESSO

1. pavimentazione in linoleum sp. 3 mm
2. massetto premiscelato fibrorinforzato ad elevata conducibilità termica per sistemi a pavimento, battuto e spianato sp. 42 mm
3. materassino in PVC con bugne per alloggiamento tubazioni sp. 50 mm
4. isolante in schiuma poliiso, con barriera al vapore integrata sp. 70 mm
5. coppa collaborante in c.a. vespaio areato sp. 50 mm
6. vespaio ventilato con cupole in plastica h. 700 mm
7. GIUNTO STRUTTURALE in alluminio con isolante in schiuma poliiso (sp. 50 mm) dim. 50 mm
8. blocco in calcestruzzo alveolare autoclavato tipo Ytong dim.100x150 mm
9. platea di fondazione in c.a. sp. 500 mm

PAVIMENTAZIONE AUDITORIUM

10. pavimentazione in linoleum sp. 3 mm
11. massetto pronto ad alta resistenza, livellato e lisciato sp. 72-60 mm
12. isolante in schiuma poliiso, con barriera al vapore integrata sp. 100 mm
13. coppa collaborante in c.a. vespaio areato sp. 50 mm
14. vespaio ventilato con cupole in plastica altezza variabile confronta elaborati grafici architettonici
15. magrone sp. 200 mm
16. riempimento sp. 530 mm



DTG_I-A_1
DETTAGLIO GIUNTO STRUTTURALE INGRESSO ATRIO-AUDITORIUM_INFERIORE
SCALA 1:20

PAVIMENTAZIONE INGRESSO

1. pavimentazione in linoleum sp. 3 mm
2. massetto premiscelato fibrorinforzato ad elevata conducibilità termica per sistemi a pavimento, battuto e spianato sp. 42 mm
3. materassino in PVC con bugne per alloggiamento tubazioni sp. 50 mm
4. isolante in schiuma poliiso, con barriera al vapore integrata sp. 70 mm
5. coppa collaborante in c.a. vespaio areato sp. 50 mm
6. vespaio ventilato con cupole in plastica h. 700 mm
7. platea di fondazione in c.a. sp. 500 mm
8. GIUNTO STRUTTURALE cassero in polistirolo espanso sp. 50 mm

PAVIMENTAZIONE AUDITORIUM

9. pavimentazione in linoleum sp. 3 mm
10. massetto pronto ad alta resistenza, livellato e lisciato sp. 72-60 mm
11. isolante in schiuma poliiso, con barriera al vapore integrata sp. 100 mm
12. coppa collaborante in c.a. vespaio areato sp. 50 mm
13. vespaio ventilato con cupole in plastica altezza variabile confronta elaborati grafici architettonici
14. magrone sp. 200 mm
15. riempimento sp. 530 mm



UBICAZIONE INTERVENTO
ATRIO



CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO PER GETTO IN OPERA
calcestruzzo a prestazione (DM 17.01.2018, UNI EN 206-2006, UNI 11104:2004) con le seguenti caratteristiche:

	resistenza classe	[mm] aggregato max	esposizione classe	consistenza classe	[mm] copriferro min.
fondazioni	28/35	32	XC2	S4	35
setti verticali	28/35	25	XC1 e XF1	S4	30
solai interni	28/35	25	XC1	S4	30
solai esterni	28/35	25	XC3	S4	30
solai interni (precompresso)	45/55	25	XC1 e XC3	–	—
solai esterni (precompresso)	45/55	25	XC3	–	—
scale	28/35	25	XC1	S4	30

N.B. i copriferri degli elementi prefabbricati dovranno essere conformi a quanto prescritto dalle UNI EN 13369 ed in grado di garantire le classi di esposizione sopra indicate.
Rapporto acqua/cemento massimo: 0.50
Classe di resistenza del cemento (UNI EN 197/1): CEM 42,5 R
Tutte le caratteristiche sopra indicate devono essere riportate nella bolla di consegna.
E' vietata qualunque raggiunta d'acqua in cantiere.

ACCIAIO PER ARMATURA (DM 17.01.2018 - Tab. 11.3.VII.a e 11.3.VII.b)
Tipo B450C
Sovraposizione minima (se non diversamente specificato):
barre ø8 ø8 reti 3 maglie
Diametro mandrino D = 4d per diametro barra d < 12 mm
Diametro mandrino D = 5d per diametro barra 12 ≤ d ≤ 16 mm
Diametro mandrino D = 8d per diametro barra d >16 mm
Risvolto minimo = 5d (se non diversamente specificato)

ACCIAIO PER ELEMENTI PRECOMPRESSI (DM 17.01.2018 - Tab. 11.3.VIII)
Trefoli fpk = 1.900 N/mmq

ACCIAIO PER CARPENTERIA (DM 17.01.2018 - Tab. 11.3.XII, UNI EN ISO 3834-2:1006)
Tipo S355 (se non diversamente specificato)
Ogni fornitura deve essere accompagnata da copia conforme del relativo certificato, con data non anteriore a tre mesi, emesso dal Laboratorio Ufficiale incaricato del controllo in stabilimento.

GIUNZIONI BULLONATE (DM 17.01.2018 - Tab. 11.3.XII.a)
Viti: classe 10.9 (se non diversamente specificato) (UNI EN 898-1:2013)
Dadi: classe 10 (se non diversamente specificato) (UNI EN 898-2:2012)
Rondelle acciaio 300 HV

SALDATURE
Secondo DM 17.01.2018 - Punto 11.3.4.5

NOTE INTEGRATIVE
Tutte le dimensioni, le quote e le pendenze sono coerenti con il rilievo eseguito. Resta a carico del costruttore la loro verifica in sito prima dell'inizio dei lavori e durante tutto il loro svolgimento.
Prima di ogni getto avvisare la DL.
Il costruttore deve sottoporre all'approvazione della DL i particolari costruttivi per la costruzione in officina e l'assemblaggio in opera. In caso di modifiche il costruttore deve sottoporre all'approvazione della DL i particolari costruttivi al fine di verificarne la rispondenza con le ipotesi di calcolo adottate.
In caso di approvazione i particolari grafici ed i calcoli dovranno essere messi a disposizione della DL che provvederà a consegnarli agli enti di controllo ad integrazione della pratica del CA in deposito.

Codice sigle esempi: $X_1X_2\ X_3\ X_4(n)$
SI_E_7
TT_I_L(2)

X_1 - Elemento strutturale portante
FONDAZIONE F
PLATEA P
SETTO T
TRAVE T
X_2 - Direzione elemento
LONGITUDINALE L
TRASVERSALE T
X_3 - Posizione elemento per tipologia
ESTERNO E
INTERNO I
X_4 - Allineamento in pianta
ASSE VERTICALE A,B,C,D,E,F,G,H,J,K
ASSE ORIZZONTALE 1,2,3,4,5,6,7
(n) - (Eventuale) elemento su stesso allineamento
NUMERO 1,2,3

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO
ARCHITETTO
Elisa Strombo
n. 8680

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO
ARCHITETTO
Marco Carlo Via
n. 7976

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO
ARCHITETTO
CHIARA DEVECCHI
n. 9334

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO
ARCHITETTO
Domenico Rocca
n. 9091

Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Torino
ARCHITETTO
n. 9393
Silvia Minutello

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO
Dott. Ing. MARCO CUCCUREDDU
n° 8065 B

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO
Dott. Ing.
GABRIELE PISANI
n° 10549 B

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO
Dott. Arch.
ANDREA CAVALIERE
n. 7501

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO
Dott. Arch.
Ing.
n° 4401

Nuova scuola media Enrico Panzacchi
Viale II Giugno, 49 - Ozzano dell'Emilia

committente
Comune di Ozzano dell'Emilia
Via della Repubblica, 10

responsabile unico del procedimento
Ing. Chiara De Plato

raggruppamento temporaneo di professionisti

progettazione architettonica
AREA PROGETTI srl Arch. Giorgio Gazzera
Via Regaldi 3, 10154 Torino, tel. 011 2386231, info@area-progetti.it
Architabang associati Arch. Silvia Minutello, Arch. Marco Gai Via Bujno 4, 10153 Torino, tel. 011 036 7240, info@architabang.com

progettazione strutturale
AREA PROGETTI srl Ing. Marco Cuccureddu
Via Regaldi 3, 10154 Torino, tel. 011 2386231, info@area-progetti.it

progettazione impianti meccanici, elettrici e speciali
AREA PROGETTI srl Ing. Sergio Centini, Ing. Gabriele Pisani
Via Regaldi 3, 10154 Torino, tel. 011 2386231, info@area-progetti.it

progettazione antincendio
AREA PROGETTI srl Ing. Sergio Centini
Via Regaldi 3, 10154 Torino, tel. 011 2386231, info@area-progetti.it

progettazione urbanistica
arch. Andrea Cavaliere
Via Cassini 43 - 10129 Torino, tel. 3392434991, archicavaliere@gmail.com

consulenza LEED
arch. Elisa Strombo
Via Bernardon 21, 10132 Torino, tel. 3356271109, elisa.strombo@gmail.com

piano di sicurezza e coordinamento
AREA PROGETTI srl Arch. Domenico Rocca
Via Regaldi 3, 10154 Torino, tel. 011 2386231, info@area-progetti.it

consulenti
_arch. Chiara Devecchi (progettazione acustica)
Via Principi d'Acaja 19, 10138 Torino, tel. 011 4172277, devecchichiara@yahoo.it

archibang
AREAPROGETTI

ST_Z_0103
Giunti

pratica	PAN_01
fase	PE_Progetto Esecutivo
oggetto	DTG_DTG
elaborato	Giunti_Generale
file	PAN_01_PE_ST_Z_0103_DTG_DTG_a
scala	1:100, 1:20
data	13 gennaio 2020

rev	data	redatto	verificato	approvato	oggetto revisione
	15/01/20	mm	mc	gg	prima emissione
a	27/03/20	mm	mc	gg	modifiche non sostanziali

L'UTILIZZO E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATE A NORMA DI LEGGE