Piano Nazione di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Missione M5C2 - Inclusione e Coesione sociale
Componente C2 - Investimento 2.3
Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare - PINQUA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Italiadomani — Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Riqualificazione della Casa per Anziani e del polo sociosanitario e culturale (ID454)

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
ai sensi del DPR 207/2010 Sez. III-IV e s.m.i.,
del D. Lgs. 50/2016 art. 23

Committente:
Comune di Castel D'Aiano
Piazza Nanni Levera, 12 - 40034 Castel d'Aiano (Bo)

Responsabile unico del procedimento:
Ing. Ivan Pirani
Resp. Servizio Gestione e Sviluppo del Territorio

Progetto architettonico e coordinamento:
Arch. Emanuele Dionigi
Studio Controluce
via G. F. Novaro 10, 40141 Bologna, Italia
CF - P.IVA: 03294061209
e-mail: e.dionigi@controlucestudio.it

Progetto strutturale:
Ing. Dejvid Kovachki
vzkstudio
via E.Masi 2, 40137 Bologna, Italia
CF - P.IVA: 02480000203
e-mail: dejvid.kovachki@vzkstudio.it

Progetto impianti elettrici:
Per. Ind. Luca Rossi
Collegio dei Periti Industriali delle Provincie
di Bologna e Ferrara N°766
Via Gramsci n. 302/F - 40013 Castel Maggiore (BO)
e-mail: studio.rossiluca@gmail.com

Coordinamento alla sicurezza - CSP:
Geom. Christian Palmieri
Collegio dei Geometri
della Provincia di Bologna n° 3605
Via Villa delle Rose n° 256 - Fraz. Rocca Pitigliana
40041 Gaggio Montano (BO)
e-mail: ramirez_77@libero.it

Progetto impianti meccanici:
Per. Ind. Mattia Buriani
Collegio dei Periti Industriali della Provincia
di Bologna e Ferrara N°710
Via Gramsci n. 302/F - 40013 Castel Maggiore (BO)
e-mail: studio.mattiaburiani@gmail.com

Collegio dei Periti Industriali delle Province di Bologna e Ferrara - Ordine dei Periti Industriali BURIANI MATTIA Iscrizione N° 710

IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA	Codice elaborato			Dis.	Contr.	Appr.
	CDA_D/E_PT_640_00			ST	MB	MB
	Data	Scala	Tipo	Rev	N. tavola	
	06/10/2023	1/50	DE	00	0640	

N.B. ELEBORATO GRAFICO VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER GLI IMPIANTI MECCANICI

KEY-PLAN (non in scala)

PIANO PRIMO



PIANO SECONDO



LEGENDA KEY PLAN

- APPARTAMENTO TIPO 1 (App.5/6/8/13/14/16/17)
- APPARTAMENTO TIPO 2 (App.7/15)
- APPARTAMENTO TIPO 3 (APP.1/9)
- APPARTAMENTO TIPO 4 (APP.10/11)
- APPARTAMENTO TIPO 5 (APP.12)
- APPARTAMENTO TIPO 6 (APP.2-3)
- APPARTAMENTO TIPO 7 (APP.4)

IMPIANTO DI ESTRAZIONE SERVIZI IGIENICI PRIVI DI FINESTRA
scala 1/50

APPARTAMENTO TIPO 1/A



Tubazioni in PVC Ø100 adatta per estrazione vapori caldi

Estrattore da incasso

Griglia di transito 300x150

ESTRAZIONE WC CIECO
Per ogni wc CIECO si prevede la predisposizione per l'installazione del ventilatore di espulsione aria
L'esalazione deve essere convogliata in copertura tramite canna in PVC ø100.

APPARTAMENTO TIPO 1/B



Tubazioni in PVC Ø100 adatta per estrazione vapori caldi

Estrattore da incasso

Griglia di transito 300x150

ESTRAZIONE WC CIECO
Per ogni wc CIECO si prevede la predisposizione per l'installazione del ventilatore di espulsione aria
L'esalazione deve essere convogliata in copertura tramite canna in PVC ø100.

ESTRATTORE D'ARIA AD INCASSO

RIF.	DIMENSIONI	PORTATA MAX	PRESSIONE MAX	Q.TA'
E01	300x300x200(h)	140 mc/h	216 Pa	7

GRIGLIA DI TRANSITO

RIF.	DIMENSIONI	Q.TA'
GT1	300x150	7

IMMAGINE ESTRATTORE DA INCASSO



IMMAGINE ESTRATTORE DA INCASSO