



## LEGENDA

### ALIMENTAZIONE GAS

RETE GAS

### IDRICO ADDUZIONE

ADDUZIONE IDRICA 2"

### IDRICO SANITARIO - SCARICHI

TUBO ACQUE REFLUE - METEORICHE  
CO Posizione-Tipo: Controsoffitto - Pavimento/Parete - IGlo - Internato  
DN110 Diametro Normale Tubazione

TUBO ACQUE REFLUE - NERE / GRIGIE  
CO Posizione-Tipo: Controsoffitto - Pavimento/Parete - IGlo - Internato - Ventilazione Parallela/Diretta  
DN110 Diametro Normale Tubazione

TUBAZIONE PLUVIALI (SEZIONATO)

TUBO SCARICO (SEZIONATO)

POZZETTI DI ISPEZIONE, ALLACCIO E CADITOIE

POZZETTINI ALLACCIO PLUVIALI

### TUBI DI SCARICO ACQUE NERE:

- TUBI INSONORIZZATI IN PEAD DOVE NON INTERRATI

### PLUVIALI:

- TUBI IN PEAD DOVE NON A VISTA

- TUTTI I PLUVIALI DEVONO AVERE AL PIEDE UN POZZETTINO DI ISPEZIONE DOVE NON PRESENTE IL POZZETTO STANDARD

- SU SOLAI E PARETI REI TUTTI I FORI PER GLI ATTRAVERSAMENTI DEVONO ESSERE PROTETTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLA RESISTENZA AL FUOCO
- SU SOLAI E PARETI REI NON DEVONO ESSERE REALIZZATI IMPIANTI SOTTOTRACCIA, SE NECESSARIO DEVONO ESSERE REALIZZATI IN MODO DA GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLA RESISTENZA AL FUOCO.
- TUTTE LE COLONNE DI SCARICO DEVONO ESSERE PROVviste DI COLONNE DI VENTILAZIONE DIRETTA PARALLELA
- I SANITARI A DISTANZA PROSSIMA O COMUNQUE MAGGIORE DI 4 METRI DALLE COLONNE DI SCARICO DEVONO ESSERE PROVviste DI VENTILAZIONE SECONDARIA
- I SANITARI NON DEVONO ESSERE ALLACCIATI DIRETTAMENTE AL PIEDE DELLE COLONNE DI SCARICO, PREVEDERE DISTANZE DI ALLACCIO DI ALMENO 1 METRO DAL PIEDE DELLE COLONNE E GARANTIRE CIRCUNVENTILAZIONE
- PORRE IN OPERA PEZZI SPECIALI A INTERVALLI REGOLARI CON TAPPI DI ISPEZIONE NELLE CONDOTTE ACQUE NERE
- LE CONDOTTE SONO STATE CALCOLATE CON UNA PENDENZA DELL'1%
- PREDISPORRE SIFONI IN TUTTI GLI SCARICHI CONDENSEI TERMINALI IMPIANTISTICI PRIMA DELL'ALLACCIO ALLA RETE DI SCARICO, I SIFONI DOVRANNO ESSERE IDONEI A GARANTIRE IL BLOCCO DELLA RISALITA DI ODORI ANCHE IN ASSENZA DI CONDENZA NEI TERMINALI

### COMMITTENTE



Comune di Guiglia - PIVA 00641440367 - Piazza Gramsci n.1 41052 Guiglia (MO)  
Responsabile Unico Procedimento Geom. Lucio Amidei

GUIGLIA (MO)

## DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ROCCAMALATINA

### PROGETTISTA

mandataria RTP  
STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE  
Contrada Potenza, 11 62100 Macerata  
P.Iva 00141310433  
Tel. +39 0733 452622  
azienda certificata  
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

mandante RTP  
Professionista ISO IEC 17024  
Studio Associato  
GRAZIANI SPARAPANI  
via I Maggio 1/5, 62100 Macerata  
P.Iva 01755520432  
Tel. +39 0733 283116

Progetto Esecutivo

Impianti meccanici

## PLANIMETRIA IMPIANTI A RETE

Repertorio/Posizione	2813/01
Data	Giugno 2020
Verificato da	AC

E-ME1

Scala 1 : 100

N.	Descrizione	Data
0	Prima emissione	Giù 2020
1		
2		
3		
4		

