



| NOTE |
|---|
| LA DISPOSIZIONE DELLE RETI ED APPARECCHIATURE "E" INDICATIVA. DEVE ESSERE VERIFICATA E DEFINITA ESATTAMENTE IN OPERA CON LA DL. |
| LA PRESENTE TAVOLA "E" VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER GLI IMPIANTI; PER LE OPERE EDILI FARE RIFERIMENTO A QUANTO ESISTENTE ED AGLI ELABORATI SPECIFICI |
| GLI IMPIANTI ESISTENTI SONO INDICATI CON LINEA NERA |
| GLI IMPIANTI NUOVI SONO INDICATI CON LINEE COLORATE |

PRESCRIZIONI ACUSTICHE

Prestare particolare attenzione agli aspetti acustici, specialmente nella trasmissione del rumore fra aula ed aula nei punti di attraversamento delle pareti divisorie di canal, tubazioni, strade elettriche, ecc., prevedendo tutti gli accorgimenti opportuni e necessari (sigillature con schiume massive, coibentazioni con lana minerale alta densità, rivestimenti massivi acustici, ecc.) ad impedire la propagazione del rumore e rispettare i requisiti acustici richiesti.

Nuova scuola media Enrico Panzacchi
Viale il Giugno, 49 - Ozzano dell'Emilia

[illegible]

IE_Z_0702

| | | | | | |
|-----------|---|---------|------------|-----------|-------------------|
| progetto | PAN | | | | |
| fase | PE_Progetto Esecutivo | | | | |
| oggetto | PNT_IES - Impianti elettrici e speciali | | | | |
| elaborato | Pianta Piano Terra - Quota Alta | | | | |
| file | PAN_PE_IES_Z_0702_PNT_IES | | | | |
| scala | 1:100 | | | | |
| data | 27 marzo 2020 | | | | |
| rev. | data | redatto | verificato | approvato | oggetto revisione |
| | 27/03/20 | ai | sg | sg | prima emissione |
| | | | | | |
| | | | | | |