



NOTE:

- La nuova centrale di rivelazione fumi dovrà essere interfacciata con la centrale rivelazione fumi esistente in modo da garantire un intervento univoco e segnalazione uniforme in caso di emergenza.

- Tale proposito si prevede di utilizzare il combinatore telefonico della centrale esistente per l'invio degli allarmi al servizio di sorveglianza. Tale sistema dovrà essere utilizzato anche per le segnalazioni EVAC.

DISEGNO NON VALIDO AI FINI ARCHITETTONICI