




STRALCIO ALLACCIO SU VIA BERETTA sc. 1:25




PARTICOLARE POSA TUBAZIONE INTERRATA



PARTICOLARI ATTACCO AUTOPOMPA



PARTICOLARE ALLACCIO FOGNARIO



Legenda

- ① Tappeto di usura (sp. 3 cm)
- ② Binder (sp. 7 cm)
- ③ Misto granulare
- ④ Sabbia vagliata e costipata
- ⑤ Rinfianco in cls (sp. 10cm)
- ⑥ Pozzetto rovesciato
- ⑦ Tubazione in pvc ø160
- ⑧ Sifone Firenze a doppia ispezione
- ⑨ Valvola antiriflusso ø160

NOTE

In alternativa allo schema proposto, il collegamento tra l'allaccio fognario ed il collettore stradale potrà essere realizzato con:
1. sella di allacciamento costituita da giunta flessibile in gomma EPDM resistente agli acidi, agli olii, alle elevate temperature ed alle aggressioni da agenti chimici e biologici;
2. giunta a calore di espansione interna (solo su collettori in cls) costituito da connettore elastico con gole interno-esterno, collare di espansione interno, fascetta di serraggio esterno al giunto per il fissaggio della tubazione di derivazione.

COMMITTENTE:		COMUNE DI PORTOMAGGIORE				
LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO DEL PICCOLO TEATRO DELLA CONCORDIA Corso Vittorio Emanuele II, 52 - Portomaggiore (FE)						
PROGETTO ESECUTIVO						
Raggruppamento temporaneo di progettisti						
Capogruppo, progetto architettonico, strutturale, impiantistico, sicurezza e prevenzione incendi:						
		Studio Berlucchi srl Contrada Sanon Ratto 4 - 25122 Brescia Tel: +39 030 291583 - E-mail: restauro@studioberlucchi.it Ing. Nicola Berlucchi, Ing. Nicola Fumagalli, Arch. Samuele Ferlicca Arch. Flavia Mainardi, Ing. Annacaria Tognoli, Ing. Mariana Napoli, Ing. Germa Mininno Consulente impianti: Ing. Raphael Caratti				
Professionista scenotecnico:		Tecnico acustico:				
Ing. Silvano Cova Via Mancini 3 - Torino		Ing. Cesare Trebeschi Via del Castello 1 - Brescia				
Responsabile del procedimento:		Timbro e firma del responsabile:				
Ing. Luisa Cesari						
E						
D						
C						
B						
A						
-	07-2021	prima emissione	PR0297_C02_M101A	RC	RC	RC
	DATA	REVISIONE	NOME FILE	DIS.	CONTR.	APPR.
TITOLO: PROGETTO IMPIANTI TERMOFLUIDICI PLANIMETRIA ESTERNA PIANTA PIANO SOTTOPALCO				TIMBRO E FIRMA:		
				CODICE COMMESSA		
				PRATICA		
				PARTE		
				ELABORATO		
				DISC. PROG.		
				NUMERO		
				REV.		
SCALA:				1:100		
				C236 - P Elm 30 -		
A TERMINE DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI DI AUTORE QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE COPIATO O RIPRODOTTO SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTISTA						