PIANO TERRA

TELECAMERA per controllo ingresso
AL QUADRO DATI LUCI SCENA Lampade scena led (posizione da verificare con tecnici teatro)
Prese E
Prese F
Lampade scena led AMERICANA 1
Prese U
DOTAZIONE MACCHINA SCENICA Per la tipologia e posizione delle alimentazioni elettriche a servizio della macchina scenica fare riferimento alla tavola specifica E700 - Versione costruttiva
Lampade scena led AMERICANA 2
Prese T
Lampade scena led AMERICANA 3
Prese S
Prese C
Prese D
Prese A
Prese B
WIFI
Plenum in cartonesso per ripresa aria
Nuova scaletta in legno utilizzabile in caso di fossa orchestra chiusa
Spazio destinato al montante verticale impiantistico
Palcoscenico 127.05 mq H=8.85 m
Platea 63.45 mq H=1.00 m 73 posti (Fossa orchestra chiusa)
Ripostiglio 9.57 mq H=3.50 m
Disimpegno 29.20 mq H= 2.65 m
Disimpegno H= 2.00 m
Disimpegno 10.89 mq H= 2.00 m
Magazzino 7.64 mq H= 1.81 m
Ripostiglio 2.17 mq H= 1.42 m H= 2.38 m
Passo 5.23 mq H= 3.48 m
Bagno 1.89 mq H=2.30 m
Bagno 1.68 mq H=2.30 m
Bagno 1.68 mq H=2.30 m
Deposito bar 2.07 mq H= 2.70 m
Vasca antincendio 7.72 mq H= 2.05 m
Locale tecnico 7.81 mq H= 2.10 m
Magazzino sottopalco REI 24.42 mq H= 2.40 m
Vano UTA 23.97 mq H= 2.45 m
Sottotetto 51.87 mq H= 2.22 m H= 2.68 m
3.17 mq H= 4.57 m
AREA NON RILEVATA
ALTRA PROPRIETA'
Altra proprietà
SP1
SP2
SS
L=23m
L=16m
L=28m
UTA PLATEA
TELECAMERA per controllo dismpegno
TELECAMERA per controllo bancone bar
SPEGNIMENTO VENTILATORI Tramite pulsante allarme manuale e moduli di comando in campo
COMANDO MANUALE SMOKEOUT Tramite pulsante allarme manuale e moduli di comando in campo
STRUTTURE CAMERINI (LAMIERA GRIGIA) INDIPENDENTE DAL CORPO DI FABBRICA
PREDISPOSIZIONE POZZETTO PRESA VIDEO (vedi tavola E700)
PREDISPOSIZIONE REGIA con botola a pavimento e tubi di collegamento con il locale palco (da verificare col fornitore del sistema) le 5-6 poltrone centrali devono essere rimovibili
MODULO DI COMANDO per il riporto al piano dell'ascensore in caso di allarme incendio (posizione da concordare con ascensorista)
TELECAMERA per controllo disimpegno
TELECAMERA per controllo biglietteria
POSIZIONE SIRENA ESTERNA da verificare in cantiere con la Direzione dei Lavori
POSIZIONE APPARECCHIATURE da verificare con la Direzione Lavori
TELECAMERA per controllo ingresso
TELECAMERA per controllo atrio
QUADRO DATI-FONIA GENERALE Dimensioni (LxPxH): 800x800x2018mm
Con autochiusura
SPEGNIMENTO UTA mediante modulo comando rivelazione incendio
CONTROSOFFITTI vedi tavole studio Berlucchi
AREE DI NON INTERVENTO
CAMERINI-BAGNI zona oggetto di altro lotto

STRALCIO PIANO SOTTOPALCO QUOTA -0,55 sc. 1:100

ZONE DIFFUSIONE SONORA

Piano Terra -0,55m

Piano Terra

- Zona 1 Palco
- Zona 2 Locali di servizio
- Zona 3 Piano Terra
- Zona 4 Camerini e Sottopalco
- Zona 5 Locali frontali
- Zona 6 Piani P1-P2-P3
- Zona 7 Ridotto/frontali
- Zona 8 Sottotetto

LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE	COD. TARIFFA EPU
	IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI	
Cinc	Centrale rivelazione incendi con tastiera e combinatore telefonico EN 54–21	16.01.001
Tinc	Pannello allarme incendi	16.01.010
Fs	Rivelatore di fumo analogico installato a soffitto	16.03.002
Fc	Rivelatore di fumo analogico installato a controsoffitto	16.03.002
Fs	Rivelatore di fumo analogico installato a soffitto con led luminoso per riporto in campo	16.03.001
Ts	Rivelatore termovelocimetrico analogico installato a soffitto	16.03.102
WIRELESS Fs	Rivelatore di fumo analogico a soffitto – tipo wireless	16.03.002W
	Rivelatore di fumo per condotte di ventilazione	16.03.401
Ts Rx	Rivelatore lineare di fumo – trasmettitore e ricevitore	16.03.301
Casp	Centralina aspirazione fumi (vedi numero canali in tavola)	16.03.501
	Tubo in ABS pesante DN25 colore rosso da installare nella veletta per controllo corridoio	
	Derivazione da tubo DN25 con foro o capillare	
	Pannello allarme incendio su loop	16.04.101
	Pulsante allarme incendio sotto vetro frangibile	16.04.001
	Fermo elettromagnetico per porte REI	16.05.001
	Modulo di comando serranda motorizzata 24Vcc e modulo di ingresso per stato serranda	16.07.101/102
EFC	Evacuatore di fumo 24Vcc Modulo di comando e modulo di ingresso per stato	16.07.101/102
	IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA	
Cdsg	Centrale diffusione sonora generale e di emergenza a Norma ISO 7240–19	17.01.001
	Postazione microfonica da tavolo	17.01.101
VVF	Postazione microfonica da tavolo per VVF – Colore ROSSO	17.01.102
	Diffusore sonoro da incasso nel controsoffitto 5/10W per zone controsoffittate	17.03.001
	Proiettore di suono per staffaggio a parete	17.04.001
	Diffusore sonoro a parete dimensioni compatte, per corridoio palchetti e locali servizio	17.04.002
	Trombra per staffaggio a parete 30W IP65 per ambienti esterni	17.04.003
	IMPIANTO COMUNICAZIONE PALCO–REGIA–CAMERINI (solo predisposizione)	
	Microfono per locale regia per chiamata prioritaria ai camerini	P17.05.001
MIC	Microfono per palco per recepire l'audio dello spettacolo	
	IMPIANTO ANTINTRUSIONE	
Cfur	Centrale antintrusione con tastiera ldc e combinatore telefonico gsm	14.01.001
AR	Pulsante antirapina da installarsi sotto bancone dell'operatore	14.01.101
Tfur	Tastiera per gestione e comando	14.02.002
Bfur	Inseritore a chiave/trasponder	14.02.001
	Punto elettroserratura	–
	Contatto magnetico	14.03.101
	Rivelatore volumetrico doppia tecnologia	14.03.001
	Sirena da esterno	14.04.001
	IMPIANTO TV–CC (solo predisposizione, collegamento e posa in opera apparecchiature, la cui fornitura è esclusa)	
Tvcc	Centrale TVCC	P13.01
22"	Monitor colori 22"	
	Telecamera mini da interno day–night con motion–detection	
	IMPIANTO VIDEOCITOFONICO	
	Postazione videocitofonica esterna	10.01.001
	Postazione videocitofonica interna da tavolo	10.02.001
	IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO	
	Quadro dati	15.01.xxx
	Presa dati/fonia in campo tipo RJ45 CAT. 6	1E.02.060.0090 1E.07.010.0020.c 1E.07.010.0050.d
Tx	Torretta a scomparsa per palco/platea contenente prese elettriche e prese dati/fonia (vedi computo metrico)	07.01.002.102.xx
	IMPIANTO TV–SAT	
TV	Centrale TV terrestre	11.01.xx
	Presa TV terrestre e satellitare	D01.001.040.a

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTOMAGGIORE

LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO DEL PICCOLO TEATRO DELLA CONCORDIA
Corso Vittorio Emanuele II, 52 - Portomaggiore (FE)

PROGETTO ESECUTIVO

Raggruppamento temporaneo di progettisti

Capogruppo, progetto architettonico, strutturale, impiantistico, sicurezza e prevenzione incendi:

Studio Berlucchi srl
Contrada Soncin Rotto 4 - 25122 Brescia
Tel: +39 030 291583 - E- mail: restauro@studioberlucchi.it
Ing. Nicola Berlucchi, Ing. Nicola Fumagalli, Arch. Samuele Ferlicca
Arch. Flavia Mainardi, Ing. Annacarla Tognoli, Ing. Mariana Napoli, Ing. Gemma Mininno
Consulente impianti: Ing. Raphel Caratti

Professionista scenotecnico:
Ing. Silvano Cova
Via Mancini 3 - Torino

Tecnico acustico:
Ing. Cesare Trebeschi
Via del Castello 1 - Brescia

Responsabile del procedimento:
Ing. Luisa Cesari

Timbro e firma del responsabile:

	DATA	REVISIONE	NOME FILE	DIS.	CONTR.	APPR.
E						
D						
C						
B						
A						
–	07-2021	prima emissione	PRJ0297_C01_E301B.dwg	RC	RC	RC

TITOLO:
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
IMPIANTI SPECIALI
PIANTA PIANO TERRA E STRALCIO SOTTOPALCO

TIMBRO E FIRMA:

CODICE COMMESSA	ELABORATO				
	PRATICA	PARTE	DISC. PROG.	NUMERO	REV.
C236	-	P	Ele	12	-

SCALA: 1:50

A TERMINE DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI DI AUTORE QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE COPIATO O RIPRODOTTO SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTISTA