





*Prefettura di Rimini - Ufficio territoriale del Governo*  
*Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo*

per la tribuna centrale, n. 948 (novecentoquarantotto) per la tribuna "ospiti" e n. 4 (quattro) posti per persone diversamente abili, impartendo le prescrizioni che seguono:

- a) completare l'installazione della segnaletica che indica le uscite di emergenza la quale in alcuni punti è scolorita;
- b) installare la segnaletica che indichi la valvola di chiusura del gas della centrale termica;
- c) fino a che non si è ripristinato l'impianto di illuminazione di emergenza non si potrà utilizzare l'impianto negli orari serali/notturni;
- d) durante le manifestazioni sportive dovranno essere presenti almeno n. 2 (due) addetti all'emergenza antincendio in possesso di attestato di idoneità tecnica;
- e) compilare e trasmettere a mezzo PEC al servizio 118 Emilia Romagna la tabella del calcolo del livello di rischio ed eventualmente predisporre il piano di soccorso sanitario in base all'algoritmo di Maurer (Delibera G.R. n. 609/2015);
- f) acquisire il parere tecnico sportivo CONI di cui alla lett. m) del Verbale CPVLPS prot. n. 45604 del 01.10.2018.

Le prescrizioni di cui alle lett. a) b) ed e) dovranno essere adempiute prima dell'inizio del prossimo incontro sportivo. La comunicazione di avvenuto adempimento dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 19/10/2018 a tutti gli Enti rappresentati nella CPVLPS.

**f.to IL PRESIDENTE**

**f.to I COMPONENTI**

**f.to IL SEGRETARIO**