CAPOGRUPPO MANDATARIO
TECO+ Partners
studio tecnico associato con sede in via Tiarini 20/2b, 40129 Bologna, tel / fax: 051352493 / 051379161
e-mail: teco@studioteco.it

Progettazione architettonica, DL generale ed operativa, coordinamento fra la parti
Ing. Carlo Rotellini

Progettazione e DLO impianti tecnologici, sanitari, antincendio, energetici, ambientali, elettrici e speciali
ing. Massimo Savini

Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
arch. Patrizio Chiavarini

MANDATE
MYND Ingegneria Srl
Via Andrea Costa 144 - 40067 Rastignano (Bo)
tel. +39-051-744362
fax. +39-051-744362
http: www.myndingegneria.it
@: nicola.soma@myndingegneria.it

Progettazione e DL strutture
ing. Nicola Somà

MANDATE
Dott. Geol. Luca Tondi
via P.G.Martini, n. 38/F - 40134 Bologna (BO)
tel +39 051 6144617, fax +39 051 6144617;
E-mail: luca@studio-tondi.it, PEC studio-tondi@pec.it.

Responsabile della Redazione della Relazione Geologica

MANDATE GIOVANE PROFESSIONISTA
Arch. Elena Melegari (collaboratore)

Progettazione Opere Architettoniche

TECO+ Partners

studio tecnico associato con sede in via Tiarini 20/2B, 40129 Bologna , tel / fax: 051352493 / 051379161 , e-mail: teco@studioteco.it

COMUNE DI MARZABOTTO (BO)

Progetto esecutivo per la ristrutturazione importante della nuova palestra di Marzabotto

responsabile del procedimento
Geom. Maurizio Sonori

COMMITTENTE:
Comune di Marzabotto

DATI GARA:
Committente: Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese
CUP. G69H17000000001, CIG. 7685448851, CPV. 71221000-3

Progetto Esecutivo

Sicurezza Antincendio Protezione passiva e vie di esodo - piano terra

scala: 1 : 100

VVF02

20/05/2019

data di emissione:	disegnato da:	approvato da:
06/05/2019	A.T.	M.S.

© c:\tiarni\elena melegari\Documenti\1000-ARCHIVIO\170 palestra - Cerasa_E_elena.melegari.rvt

LEGENDA PROTEZIONE PASSIVA

- PERCORSO DI USCITA VERSO L'ALTO
- PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE
- PERCORSO DI USCITA VERSO IL BASSO
- PERCORSO DI USCITA
- XX — NUMERO DI PERSONE PREVISTE LUNGO LE VIE DI USCITA RIENTRANTI NEL CALCOLO DEL DEFLUSSO
- EI 60 / REI/EI 60 — STRUTTURE E PORTE REI/EI 60
- SCUOLA ESISTENTE "G. GALILEI": AREA NON OGGETTO DI INTERVENTO

RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE:

Gli elementi strutturali avranno almeno caratteristica R60, eccetto dove indicato

SICUREZZA ANTINCENDIO
PIANTA PIANO TERRA
SCALA 1:100