CAPOGRUPPO MANDATARIO
TECO+ Partners
studio tecnico associato con sede in via Tiarini 20/2b,
40129 Bologna, tel / fax: 051352493 / 051379161
e-mail: teco@studioteco.it

Progettazione architettonica, DL generale ed operativa, coordinamento fra la parti

Ing. Carlo Rotellini

Progettazione e DLO impianti idrico-termo sanitari, antincendio, energetico, ambientali, elettrici e speciali

ing. Massimo Savini

Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

arch. Patrizio Chiavarini

MANDATE
MYND Ingegneria Srl
Via Andrea Costa 144 - 40067
Rastignano (Bo)
tel. +39-051-744362
fax. +39-051-744362
http: www.myndingegneria.it
@: nicola.soma@myndingegneria.it

Progettazione e DL strutture

ing. Nicola Somà

MANDATE
Dott. Geol. Luca Tondi
via P.G.Martini, n. 38/F - 40134 Bologna (BO)
tel +39 051 6144617, fax +39 051 6144617;
E-mail: luca@studio-tondi.it, PEC studio-tondi@pec.it.

Responsabile della Redazione della Relazione Geologica

MANDATE GIOVANE PROFESSIONISTA
Arch. Elena Melegari (collaboratore)

Progettazione Opere Architettoniche

studio tecnico associato con sede in via Tiarini 20/2b, 40129 Bologna , tel / fax: 051352493 / 051379161 , e-mail: teco@studioteco.it

TECO+ Partners

COMUNE DI
MARZABOTTO
(BO)

Progetto esecutivo per la ristrutturazione importante della nuova palestra di Marzabotto

responsabile del procedimento

Geom. Maurizio Sonori

COMMITTENTE:
Comune di Marzabotto

DATI GARA:
Committente: Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese
CUP. G69H17000000001, CIG. 7685448851, CPV. 71221000-3

Progetto Esecutivo

Sicurezza Antincendio
Protezione attiva
Piano terra

scala:
1 : 100

VVF03

20/05/2019

data di emissione:	disegnato da:	approvato da:
06/05/2019	A.T.	M.S.

C:\Users\teco.mega\Documents\100-MARZABOTTO\palestra_Castellina_2_elena.melegari.rvt

SICUREZZA ANTINCENDIO
PIANTA PIANO TERRA
SCALA 1:100

LEGENDA PROTEZIONE ATTIVA IMPIANTI MECCANICI

- ATTACCO AUTOPOMPA VVF
- NASPO UNI 25 portata 35 l/min prevalenza residua minima 2,0 bar (tubo lunghezza 20 metri)
- E — ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 34A 233BC
- E CO2 — ESTINTORE PORTATILE DA 5 kG A CO2
- SCUOLA ESISTENTE "G. GALILEI": AREA NON OGGETTO DI INTERVENTO

LEGENDA IMPIANTI ELETTRICI

– SGANCI DI EMERGENZA –

- PS1 — PULSANTE DI SGANCIO IN CUSTODIA A VISTA IP55 COLORE ROSSO FUOCO DOTATO DI VETRO FRONTALE FRANGIBILE (SGANCIO GENERALE)
- PS2 — PULSANTE DI SGANCIO IN CUSTODIA A VISTA IP55 COLORE ROSSO FUOCO DOTATO DI VETRO FRONTALE FRANGIBILE (SGANCIO FOTOVOLTAICO)

–IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI –

- CRF — CENTRALE RIVELAZIONE FUMI (COLLEGAMENTO CON CENTRALE ESISTENTE DELLA SCUOLA)
- RIVELATORE OTTICO DI FUMO
- PULSANTE ALLARME RIVELAZIONE FUMI
- PANNELLO OTTICO/ACUSTICO SEGNALAZIONE INCENDI/ALLARME EVACUAZIONE

– IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA –

- LAMPADA DI EMERGENZA PER VIE DI ESODO RETROILLUMINATA (MONOFACCIALE E BIFACCIALE), AUTOALIMENTATA IN CASO DI MANCANZA DELLA RETE – LED, AUTONOMIA 60 min. RICARICA 12h – FUNZIONAMENTO SA
- LAMPADA DI EMERGENZA AUTOALIMENTATA PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA IN CASO DI MANCANZA DELLA RETE, MONTAGGIO A PARETE O SOFFITTO – LED, AUTONOMIA 60 min. RICARICA 12h – FUNZIONAMENTO SE
- PROIETTORE LED CON RIFLETTORE ASIMMETRICO, IP66 – AD USO ORDINARIO ED EMERGENZA, AUTOALIMENTATO PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA IN CASO DI MANCANZA DELLA RETE, AUTONOMIA 60 min. RICARICA 12h – FUNZIONAMENTO SE

– QUADRI ELETTRICI E UPS –

- QUADRO ELETTRICO