STATO DI PROGETTO

CALDAIA G1
- marca: IMMERGAS
- potenza utile: 50 kW

CALDAIA G2
- marca: VIESSMANN (o similare)
- potenza utile: 32 kW

BOLLITORE B1
- marca: ATAG
- capacità: 200 litri

APPARECCHIATURE

NUOVE
ESISTENTI

CIRCOLATORI

P1 SINGOLO - A GIRI VARIABILI
P2 SINGOLO - A GIRI VARIABILI
P3 SINGOLO - A GIRI VARIABILI
P4 SINGOLO - A GIRI VARIABILI
P5 SINGOLO - A GIRI VARIABILI

SI PREVEDE L'INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI TELECONTROLLO: Tav. 2.6_CLI_000.b_SDP
SI PREVEDE ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI SCARICO FUMI
SI PREVEDE IL LAVAGGIO DELL'IMPIANTO TERMICO: Tav. 2.6_CLI_000.c_SDP
SI PREVEDE L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
	Contalitri		Filtro acqua
	Valvola di sicurezza, qualificata INAIL (ex ISPESL)		Dispositivo automatico di sfogo aria
	Vaso di espansione a membrana		Giunto Antivibrante Gas Metano
	Valvola di ritegno		Filtro gas
	Valvola di intercettazione		Valvola di intercettazione combustibile
	Elettrovalvola di intercettazione a due vie	P	Pressostato di sicurezza a riarmo manuale
	Elettrovalvola di miscelazione a tre vie	Pm	Pressostato di minima a riarmo manuale
	Elettrocircolatore a rotore bagnato	T	Termostato ad immersione/contatto
	Carico automatico impianto	T	Termometro scala 0÷0120 °C, conforme a INAIL
	Disconnettore idraulico		Manometro
	Pozzetto di controllo INAIL (ex ISPESL)		Manometro con riccio ammortizzatore
1	Filtro acqua potabile	5	Vaso di espansione
2	Addolcitore	6	Stazione di dosaggio anti-legionella
3	Contabilizzatore di energia termica	7	Dosatore di polifosfati
4	Separatore idraulico		

SCHEMA IMPIANTO - STATO DI PROGETTO



Comune di Noceto (PR)

PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
Ai sensi dell'articolo 183 comma 15 D.lgs. 50/2016
afferente i servizi energia termico ed elettrico, conduzione e manutenzione degli impianti termici ed elettrici, dei servizi antincendio, impianti di sollevamento, comprensivo degli interventi di efficientamento energetico e adeguamento impiantistico degli immobili del Comune di Noceto (PR). REV settembre 2021

SEZIONE	2 - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
DOCUMENTO	2.6 - Elaborati grafici
EDIFICIO/IMP.	Asilo Nido "La collina dei conigli" / CLIMATIZZAZIONE INVERNALE - STATO DI PROGETTO
NOME FILE	2.6_CLI_022_SDP.dwg

CODICE	2.6_CLI_022_SDP.dwg	**SCALA**	---

Proponente	**Progettista**
SIRAM VEOLIA SIRAM SpA Un Procuratore Ing. Marco Bongiorno	ORDINE INGEGNERI ING. MASSIMO ROVATI N. 1354 PROVINCIA DI PAVIA

Il presente disegno e' di nostra proprieta ed e' sotto la protezione della legge sulla proprieta letteraria. ne e' quindi vietata per qualsiase motivo la riproduzione e consegna a terzi.

Documento firmato digitalmente