CALDAIA 3 (appartamento custode) - STATO DI FATTO



PIANTA CENTRALE TERMICA - SCALA 1:50



SEZIONE A-A LOCALE CENTRALE TERMICA - SCALA 1:50



LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
	Contalitri		Filtro acqua
	Valvola di sicurezza, qualificata INAIL (ex ISPESL)		Dispositivo automatico di sfogo aria
	Vaso di espansione a membrana		Giunto Antivibrante Gas Metano
	Valvola di ritegno		Filtro gas
	Valvola di intercettazione		Valvola di intercettazione combustibile
	Elettrovalvola di intercettazione a due vie	P	Pressostato di sicurezza a riarmo manuale
	Elettrovalvola di miscelazione a tre vie	Pm	Pressostato di minima a riarmo manuale
	Elettrocircolatore a rotore bagnato	T	Termostato ad immersione/contatto
	Carico automatico impianto	T	Termometro scala 0÷0120 °C, conforme a INAIL
	Disconnettore idraulico		Manometro
	Pozzetto di controllo INAIL (ex ISPESL)		Manometro con riccio ammortizzatore
1	Filtro acqua potabile	4	Miscelatore termostatico
2	Addolcitore	5	Vaso di espansione
3	Dosatore di polifosfati	6	Separatore idraulico

STATO DI FATTO

CALDAIA G1
- marca: IMMERGAS
- potenza utile: 28 kW

CALDAIA G3
- marca: IMMERGAS
- potenza utile: 24 kW

CALDAIA G2
- marca: IMMERGAS
- potenza utile: 28 kW

BOLLITORE A GAS B1
- marca: COSMOGAS
- potenza utile: 30 kW
- capacità 500 litri

BOLLITORE A GAS B2
- marca: COSMOGAS
- potenza utile: 30 kW
- capacità 500 litri

TUBAZIONI

- Mandata impianto
- Ritorno impianto
- Adduzione gas
- Acqua fredda
- Acqua calda
- Collegamenti elettrici
- Acqua ricircolo

CIRCOLATORI

P1 SINGOLO - A GIRI FISSI
P2 SINGOLO - A GIRI FISSI

SCHEMA IMPIANTO CENTRALE TERMICA - STATO DI FATTO



Comune di Noceto (PR)

PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
Ai sensi dell'articolo 183 comma 15 D.lgs. 50/2016
afferente i servizi energia termico ed elettrico, conduzione e manutenzione degli impianti termici ed elettrici, dei servizi antincendio, impianti di sollevamento, comprensivo degli interventi di efficientamento energetico e adeguamento impiantistico degli immobili del Comune di Noceto (PR). REV settembre 2021

SEZIONE	2 - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
DOCUMENTO	2.6 - Elaborati grafici
EDIFICIO/IMP.	Centro sportivo "Cristian Mori" / CLIMATIZZAZIONE INVERNALE - STATO DI FATTO
NOME FILE	2.6_CLI_017_SDF.dwg

CODICE	2.6_CLI_017_SDF.dwg	**SCALA**	---

Proponente	**Progettista**
SIRAM VEOLIA SIRAM SpA Un Procuratore Ing. Marco Bellofiore	ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI PAVIA ING. MASSIMO ROVATI N. 1354

Documento firmato digitalmente

Il presente disegno è di nostra proprietà ed è sotto la protezione della legge sulla proprietà letteraria. Ne è quindi vietata per qualsiasi motivo la riproduzione e consegna a terzi.