


CALDAIA 1 - STATO DI FATTO



LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
	Contaltri		Filtro acqua
	Valvola di sicurezza, qualificata INAIL (ex ISPESL)		Dispositivo automatico di sfogo aria
	Vaso di espansione a membrana		Giunto Antivibrante Gas Metano
	Valvola di ritegno		Filtro gas
	Valvola di intercettazione		Valvola di intercettazione combustibile
	Elettrovalvola di intercettazione a due vie		Pressostato di sicurezza a riarmo manuale
	Elettrovalvola di miscelazione a tre vie		Pressostato di minima a riarmo manuale
	Elettrocircolatore a rotore bagnato		Termostato ad immersione/contatto
	Carico automatico impianto		Termometro scala 0÷0120 °C, conforme a INAIL
	Disconnettore idraulico		Manometro
	Pozzetto di controllo INAIL (ex ISPESL)		Manometro con riccio ammortizzatore

STATO DI FATTO

CALDAIA G1
- marca: BERTHA
- potenza utile: 24 kW

TUBAZIONI

Mandata impianto
Ritorno impianto
Adduzione gas
Acqua fredda
Acqua calda
Collegamenti elettrici
Acqua Refrigerata

PROPONENTE

SIRAM VEOLIA

SIRAM SpA
Via Procaccini
40138 Bologna

PROGETTISTA

ING. MASSIMO ROVATI
PROFESSIONE DI INGEGNERIA
N. 1354

ENTE



OGGETTO

PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
Ai sensi dell'articolo 183 comma 15 D.lgs. 50/2016
affidente i servizi energia termico ed elettrico, conduzione e manutenzione
degli impianti termici ed elettrici, dei servizi antincendio, impianti di
sollevamento, comprensivo degli interventi di efficientamento energetico e
adeguamento impiantistico degli immobili del Comune di Noceto (PR).
REV settembre 2021

DATI ELABORATO

SEZIONE

2 - PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICA ED ECONOMICA

DOCUMENTO

2.6 - Elaborati grafici

EDIFICIO/IMP.

Cinilero Noceto / CLIMATIZZAZIONE INVERNALE - STATO DI FATTO

NOME TAVOLA

2.6_CLI_025_SDF

CODICE

2.6_CLI_025_SDF

Il presente disegno e' di nostra proprieta' ed e' sotto la protezione della legge sulla proprieta' letteraria. ne e' quindi vietata per qualsiasi motivo la riproduzione e consegna a terzi.