


CALDAIA 1 - STATO DI FATTO




LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

| Codice | Descrizione | Codice | Descrizione |
|--------|---|--------|--|
| | Contaltri | | Filtro acqua |
| | Valvola di sicurezza, qualificata INAIL (ex ISPESL) | | Dispositivo automatico di sfogo aria |
| | Vaso di espansione a membrana | | Giunto Antivibrante Gas Metano |
| | Valvola di ritegno | | Filtro gas |
| | Valvola di intercettazione | | Valvola di intercettazione combustibile |
| | Elettrovalvola di intercettazione a due vie | | Pressostato di sicurezza a riarmo manuale |
| | Elettrovalvola di miscelazione a tre vie | | Pressostato di minima a riarmo manuale |
| | Elettrocircolatore a rotore bagnato | | Termostato ad immersione/contatto |
| | Carico automatico impianto | | Termometro scala 0-0120 °C, conforme a INAIL |
| | Disconnettore idraulico | | Manometro |
| | Pozzetto di controllo INAIL (ex ISPESL) | | Manometro con riccio ammortizzatore |

STATO DI FATTO

| | |
|---|---|
| <p>CALDAIA G1</p> <ul style="list-style-type: none">- marca: IMMERGAS- potenza utile: 29,1 kW <p>CALDAIA G2</p> <ul style="list-style-type: none">- marca: IMMERGAS- potenza utile: 32 kW | |
| <p><u>TUBAZIONI</u></p> <p>Mandata impianto</p> <p>Ritorno impianto</p> <p>Adduzione gas</p> <p>Acqua fredda</p> <p>Acqua calda</p> <p>Collegamenti elettrici</p> <p>Acqua ricircolo</p> | <p><u>CIRCOLATORI</u></p> <p>PR1 SINGOLO - A GIRI FISSI</p> |

CALDAIA 2 - STATO DI FATTO



Comune di
Noceto (PR)



PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
Ai sensi dell'articolo 183 comma 15 D.lgs. 50/2016
affidente i servizi energia termico ed elettrico, conduzione e
manutenzione degli impianti termici ed elettrici, dei servizi
antincendio, impianti di sollevamento, comprensivo degli interventi
di efficientamento energetico e adeguamento impiantistico degli
immobili del Comune di Noceto (PR). REV settembre 2021

| | |
|----------------------|---|
| SEZIONE | 2 - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA |
| DOCUMENTO | 2.6 - Elaborati grafici |
| EDIFICIO/IMP. | Ostello di Costamezzana a Noceto / CLIMATIZZAZIONE INVERNALE - STATO DI FATTO |
| NOME FILE | 2.6_CLI_004_SDF.dwg |

| | | | |
|---------------|---------------------|--------------|---|
| CODICE | 2.6_CLI_004_SDF.dwg | SCALA | — |
|---------------|---------------------|--------------|---|

| Proponente | Progettista |
|------------|-------------|
| | |