PIANTA CENTRALE TERMICA - SCALA 1:50



SEZIONE A-A LOCALE CENTRALE TERMICA - SCALA 1:50



LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
	Contalitri		Filtro acqua
	Valvola di sicurezza, qualificata INAIL (ex ISPESL)		Dispositivo automatico di sfogo aria
	Vaso di espansione a membrana		Giunto Antivibrante Gas Metano
	Valvola di ritegno		Filtro gas
	Valvola di intercettazione		Valvola di intercettazione combustibile
	Elettrovalvola di intercettazione a due vie	P	Pressostato di sicurezza a riarmo manuale
	Elettrovalvola di miscelazione a tre vie	Pm	Pressostato di minima a riarmo manuale
	Elettrocircolatore a rotore bagnato	T	Termostato ad immersione/contatto
	Carico automatico impianto	T	Termometro scala 0÷0120 °C, conforme a INAIL
	Disconnettore idraulico		Manometro
	Pozzetto di controllo INAIL (ex ISPESL)		Manometro con riccio ammortizzatore
1	Scambiatore di calore a piastre	7	Addolcitore
2	Disaeratore	8	Stazione di dosaggio polifosfati
3	Defangatore con magnete	9	Stazione di dosaggio anti-legionella
4	Vaso di espansione	10	N.5 collettori solari termici
5	Contabilizzatore di energia termica	11	Gruppo di circolazione solare
6	Filtro acqua potabile	12	Miscelatore termostatico telegestibile

STATO DI PROGETTO

CALDAIA G1
- marca: VIESSMANN (o similare)
- potenza utile: 55,2 kW

BOLLITORE BIVALENTE B1
- marca: CORDIVARI (o similare)
- capacità 800 litri

APPARECCHIATURE

NUOVE
ESISTENTI

CIRCOLATORI

P1 SINGOLO - A GIRI VARIABILI
P2 SINGOLO - A GIRI VARIABILI
P3 SINGOLO - A GIRI VARIABILI
P4 SINGOLO - A GIRI VARIABILI

SI PREVEDE L'INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI TELECONTROLLO: Tav. 2.6_CLI_000.b_SDP
SI PREVEDE ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI SCARICO FUMI
SI PREVEDE IL LAVAGGIO DELL'IMPIANTO TERMICO: Tav. 2.6_CLI_000.c_SDP
SI PREVEDE L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO

SCHEMA IMPIANTO CENTRALE TERMICA - STATO DI PROGETTO



Comune di Noceto (PR)

PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
Ai sensi dell'articolo 183 comma 15 D.lgs. 50/2016
afferente i servizi energia termico ed elettrico, conduzione e manutenzione degli impianti termici ed elettrici, dei servizi antincendio, impianti di sollevamento, comprensivo degli interventi di efficientamento energetico e adeguamento impiantistico degli immobili del Comune di Noceto (PR). REV settembre 2021

SEZIONE	2 - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
DOCUMENTO	2.6 - Elaborati grafici
EDIFICIO/IMP.	Rugby Noceto - Spogliatoi A / CLIMATIZZAZIONE INVERNALE - STATO DI PROGETTO
NOME FILE	2.6_CLI_014A_SDP.dwg

CODICE	2.6_CLI_014A_SDP.dwg	**SCALA**	—

Proponente	**Progettista**
SIRAM VEOLIA SIRAM SpA Un Procuratore Ing. Marco Bertolotti	ORDINE INGEGNERI ING. MASSIMO ROVATI N. 1354 PROVINCIA DI PAVIA

Documento firmato digitalmente

Il presente disegno è di nostra proprietà ed è vietata la riproduzione e la copia anche parziale senza nostra autorizzazione scritta. Tutti i diritti sono riservati a norma di legge.