

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara

SERVIZIO COMUNE TECNICO PATRIMONIALE
Via S. Maria 10
41013 FERRARA
Tel. 0532 160000
Fax 0532 160000

FIRMA / VERIFICA / VALIDAZIONE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Giovanni Peresutti

DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Monica Calamai

DIRETTORE SANITARIO
Dr. Emanuele Cotti

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Anna Guslandi

COMMITTENTE: AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

INTERVENTO:
OSPEDALE "F. LLI BORSELLI" - BONDENO (FE)
REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE A BONDENO - SECONDA FASE
INTERVENTO N°762 DELL'ALLEGATO C1 ALL'ORDINANZA RER N°10 DEL 25/03/2015

PROGETTAZIONE

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
PROGETTAZIONE EDIL-ARCHITETTONICA
ING. MARCO RUZZI
VIA ZACCHERINI ALVISI 3
40138 BOLOGNA
Tel. 051 030211 - Fax 051 0344773
Email: mruzz@studio-ruzz.it

PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI
ING. PAOLO TRIABELLA - STEP ENGINEERING srl
VIA PONTESERRAELLA 8
41013 FERRARA
Tel. 0532 160000
Email: step@studio-ruzz.it

PROGETTAZIONE STRUTTURE
ING. ALDO BARBERI - STUDIO D'AMICO SRL
ING. FILIPPO LONETTI - COLLABORATORE
VIA DEL MONDIONE, 4
40122 BOLOGNA
Tel. 051 532892
Email: abarber@studio-ruzz.it

SICUREZZA
ING. ANTONELLA ZENI
CONSORZIO SONAZZO 84
41013 FERRARA
Tel. 0532 160000
Email: zen@studio-ruzz.it

LIVELLO PROGETTUALE

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO ELABORATO

PREVENZIONE INCENDI
PROGETTO SITUAZIONE TRANSITORIA - PIANTA PIANO PRIMO

CODICE MANAGER

W 100

1:100

DATA

30 GIUGNO 2021

REV

DESCRIZIONE

DATA

REDATTO

REVISIONE

NOTE ALLA FASE TRANSITORIA

- LE AREE AL GREZZO SARANNO ACCESSIBILI AL SOLO PERSONALE DELLA MANUTENZIONE.
- IN TALI AREE È SEVERAMENTE VIETATO DEPOSITARE QUALSIASI MATERIALE, ANCHE PER PERIODI LIMITATI, INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA DEGLI STESSI.

PIANTA PIANO PRIMO - PROGETTO
Scala 1:100

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA AREA D'INTERVENTO

NOTE

AREA DEL PROGETTO "CASA DELLA SALUTE, OSPEDALE DI COMUNITÀ E DEGENZE PER GRAVI DEFICIT ACQUISITI" (SECONDA FASE) - Sup. lorda totale= 5.723 mq - Sup. lorda P+1= 1.793 mq

01

02

03

04

05

06

07

- LE AREE NON OGGETTO D'INTERVENTO VENGONO PRESENTATE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO SOLO LIMITATIVAMENTE ALLE CARATTERISTICHE DELLE VIE DI ESODO COMUNI.
- IN AZZURRO SONO RIPORTATE LE LARGHEZZE DELLE VIE DI ESODO ESPRESSE IN MODULI (1M = 1 MODULO= 80 CM).
- LA POSIZIONE DEI RILEVATORI DI FUMO È INDICATIVA; SI È TENUTO CONTO DEL RAGGIO DI AZIONE DI CIASCUN RILEVATORE (r=6,50 MT) PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI STESSI.
- I LOCALI DESTINATI A DEPOSITO DI MATERIALI COMBUSTIBILI PRIVI DI FINESTRE ESTERNE SARANNO TRATTATI CON AERAZIONE MECCANICA OPPORTUNAMENTE COMPARTIMENTATA (SERRANDA TAGLIA-FUOCO), ANCHE QUANDO DI SUPERFICIE INFERIORE AI 10MQ, PER ESIGENZE IGIENICO-SANITARIE. GLI ESTINTORI PORTATILI SONO INSTALLATI IN RAGIONE DI ALMENO 1 OGNI 100 MQ DI PAVIMENTO, O FRAZIONE, E DI UNO PER OGNI IMPIANTO A RISCHIO SPECIFICO.
- LA RETE IDRICA ANTINCENDIO SARÀ COSTITUITA DA IDRANTI INTERNI DN65 ED IDRANTI ESTERNI DN70; PER IL COLLOCAMENTO DEGLI IDRANTI INTERNI SI È CONSIDERATO UN RAGGIO D'AZIONE PARI A 25 MT (20 MT DI MANICHETTA + 5 MT DI GETTO).
- SONO PREVISTI SISTEMI TAGLIAFUOCO PER GIUNTI DI DILATAZIONE A SOLAIO O PARETE COSTITUITI DA PANNELLI ESPANSI, IGNIFUGHI PRIVI DI LEGANTI, NON CONTENENTI AMIANTO E TALI DA NON PROVOCARE SVILUPPO DI FUMO E GAS TOSSICI IN CASO DI INCENDIO, CON RIVESTIMENTO LATERALE IN LAMINA DI ALLUMINIO.
- I MAGNETI BLOCCAPORTE DOVRANNO AVERE I PULSANTI DI SGANCIO INSTALLATI SULLO STESSO LATO DELL'ANTA E IN POSIZIONE IN VISTA.

INDIVIDUAZIONE COMPARTI

CODICE

TIPO

1.1

C

1.2

C

1.3

E

1.4

C

1.5

D1

1.5bis

D1

1.6

C

1.7

D1

CAMPITI IN GRIGIO I COMPARTIMENTI NON OGGETTO D'INTERVENTO PER I QUALI SI RIMANDA AI RELATIVI PROGETTI DI PREVENZIONE INCENDI (SIA SOTTOPORTI A PARETE DEI VIVI DEL FUOCO (VEDI RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO).

LEGENDA SIMBOLOGIE PREVENZIONE INCENDI			
<div><div></div><div>INDIVIDUAZIONE AREA NON OGGETTO DELL'INTERVENTO</div></div>	<div><div></div><div>MURO REI 30</div></div>	<div><div></div><div>MURO REI 60</div></div>	<div><div></div><div>INDIVIDUAZIONE AREA NON IN USO (NON OGGETTO DI FINANZIAMENTO AL GREZZO DELLE SOLE OPERE STRUTTURALI E IMPIANTISTICHE DI SICUREZZA)</div></div>
<div><div></div><div>PORTE REI</div></div>	<div><div></div><div>FILTRO A PROVA DI FUMO</div></div>	<div><div></div><div>LUNGHEZZA VIA DI FUGA</div></div>	<div><div></div><div>ESODO VERSO L'ALTO</div></div>
<div><div></div><div>ESODO VERSO IL BASSO</div></div>	<div><div></div><div>ESODO ORIZZONTALE</div></div>	<div><div></div><div>USCITA DI SICUREZZA</div></div>	<div><div></div><div>AERAZIONE MECCANICA</div></div>
<div><div></div><div>IDRANTE A MURO UNI EN DN 45</div></div>	<div><div></div><div>ESTINTORE</div></div>	<div><div></div><div>MAGNETE BLOCCAPORTE COMPLETO DI PULSANTE DI SGANCIO MAGNETI</div></div>	<div><div></div><div>RIPETITORE OTTICO</div></div>
<div><div></div><div>PULSANTE DI SEGNALE ALLARME INCENDIO A CASSETTA CON VETRO A ROMPERE</div></div>	<div><div></div><div>RIVELATORE AD INDIRIZZO: X= OTTICO Y= S+ ENTRO CONTROSOFFITO; P= ENTRO PAVIMENTO SOPRAELEVATO; C= PER CONDOTTE D'ARIA</div></div>	<div><div></div><div>RIVELATORE OTTICO DI FUMO AD INDIRIZZAMENTO INSTALLATO SOPRA CONTROSOFFITO COMPLETO DI RIPETITORE OTTICO</div></div>	<div><div></div><div>PANNELLO OTTICO ACUSTICO (PER INTERNI)</div></div>
<div><div></div><div>ALIMENTATORE TERMINALI IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI</div></div>	<div><div></div><div>MODULO DI COMANDO RIVELAZIONE INCENDI I= INGRESSI (N= NUMERO) O= USCITE (N= NUMERO)</div></div>	<div><div></div><div>POSTAZIONE CONTROLLO IMPIANTO DIFFUSIONE SONGRA CENTRALIZZATO</div></div>	<div><div></div><div>ALTOPARLANTE A VISTA DA 6 WATT</div></div>
<div><div></div><div>ALTOPARLANTE AD INCASSO DA 6 WATT</div></div>	<div><div></div><div>POSTAZIONE MICROFONICA</div></div>	<div><div></div><div>APPARECCHIO ILLUMINANTE DI EMERGENZA CON LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA DA 9W O 18W, MONTAGGIO A PARETE, AUTOMANENTATA</div></div>	<div><div></div><div>LAMPADA D'EMERGENZA AUTOMANENTATA 18W CON FITTOGRAMMA "USCITA DI EMERGENZA" A BANDIERA AZZURRA</div></div>