



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZE

Coordinamento sicurezza ai sensi art. 26 D.Lgs. 81/08

ATTIVITÀ DA ESEGUIRE: PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI DELL'ASILO NIDO COMUNALE "NIDO D'INFANZIA GIRASOLE" IN VIA NINO BIXIO 13 LOCALITÀ ARCETO DI SCANDIANO (RE) PER IL PERIODO XX/XX/2021 - XX/XX/202X

COMMITTENTE: COMUNE DI SCANDIANO

Via Vallisneri, 6
42019 Scandiano RE
P.IVA 00441150356

APPALTATRICE:

APPALTATRICE:

SCOPO

Lo scopo del presente documento è quello di valutare i possibili rischi derivanti dalle interferenze tra le attività svolte dalle ditte appaltatrici e la normale attività della ditta committente in relazione all'appalto in oggetto e di definire le misure per eliminare o ridurre al minimo tali rischi

PREMESSA

Su richiesta della committente la ditta appaltatrice ha fornito alla committente le informazioni relative ai rischi specifici della propria attività attraverso:

☐ Piano Operativo di Sicurezza o documentazione analoga riportante i rischi specifici per l'appalto in oggetto

☒ Estratto del proprio documento di valutazione dei rischi relativo ai rischi specifici delle attività svolte dalla appaltatrice nei lavori esterni

☒ Sopralluogo presso la nostra sede eseguito dal rappresentante dell'Appaltatrice Sig. _____ in qualità di RSPP, dal rappresentante dell'Appaltatrice Sig. _____ in qualità di RSPP in presenza del rappresentante della committente Sig. _____ in qualità di _____ in occasione del quale le Appaltatrici ha fornito adeguate informazioni sui rischi connessi alla propria attività



Esaminando attentamente le informazioni fornite dall'appaltatrice e la documentazione a corredo consegnata contestualmente, quale:

- ☒ Iscrizione Camera Commercio
- ☒ Autocertificazione del fornitore
- ☒ elenco personale
- ☒ DURC

Si prende atto della "idoneità tecnico professionale" dell'impresa appaltatrice, di cui al comma 1, lettera a, art. 26 D.Lgs 81/08

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZE

La committente, per mezzo del Datore di Lavoro/RSPP, sulla base delle informazioni contenute nel proprio documento di valutazione dei rischi e delle informazioni ricevute dall'appaltatrice sui rischi specifici della propria attività, ha valutato la presenza dei seguenti rischi derivanti dalle possibili interferenze tra le attività previste da parte dell'appaltatrice e la normale attività della committente:

A) Rischi da interferenze per gli addetti della ditta appaltatrice (da attività committente)

- 1) **Investimento o incidenti** dovuti alla circolazione di automezzi:
- 2) **Rischio di incendio, esplosione o altra emergenza**, connesso alla presenza di materiale combustibile (Zona ripostiglio/deposito: materiali cartacei quali tovaglie tovaglioli usa e getta, carta in rotoli per la pulizia umana, sacchi in polietilene riciclabile per i materiali utilizzati atti alla discarica; Zona lavanderia: stoffe quali camici, tovaglie, camiciole per bambini, lenzuola, copertine, federe; Arredi, cancelleria in genere) e alla presenza della rete di distribuzione del gas combustibile di rete in cucina e in centrale termica
- 3) **Rischio elettrico, elettrocuzione e folgorazione** per la presenza di impianti elettrici in tensione.
- 4) **Urti, scivolamenti, cadute a livello, taglio, abrasioni** per la presenza per es. di materiale lasciato a terra dagli alunni (zaini e quanto altro) e per la pulizia dei pavimenti

B) Rischi da interferenze per gli addetti della Committente (da attività appaltatrice) (barrare quelli applicabili)

- ☐ Rumore prodotto durante le lavorazioni.
- ☒ Dispersione di **polveri / agenti chimici** prodotti dalle operazioni di pulizia e sanificazione
- ☐ Rischi di **investimento** per il personale della committente dovuti all'utilizzo dei propri mezzi per raggiungere l'asilo
- ☐ Altri rischi:



C) Rischi da interferenze per gli addetti della () (da attività appaltatrice)
(barrare quelli applicabili)

- ☐ Rumore prodotto durante le lavorazioni.
- ☐ Dispersione di **polveri / agenti chimici** prodotti dalle operazioni di pulizia e sanificazione
- ☐ Rischi di **investimento** per il personale della committente dovuti all'utilizzo dei propri mezzi per raggiungere l'asilo.
- ☒ Altri rischi:

ISURE PREVISTE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI DA INTERFERENZE

Sulla base della valutazione dei rischi derivanti dalle possibili interferenze tra committente e appaltatrice, sono state concordate tra le parti le seguenti misure atte ad eliminare o ridurre i rischi derivanti dalle interferenze durante l'esecuzione dei lavori in appalto:

a) Viabilità / Rischi di investimento

Durante le operazioni di ingresso/uscita dalle aree di pertinenza dell'asilo, porre la massima attenzione alle altre vetture circolanti. La velocità dovrà essere contenuta ed adeguata alle effettive condizioni del fondo stradale, meteorologiche e di presenza di utenti e visitatori.

b) Rischio incendio, esplosione e procedure di Emergenza

Alcuni ambienti particolari quali i locali cucina e centrale termica, presentano un rischio di esplosione intrinseco. L'intero impianto termico è realizzato in conformità alle vigenti normative, ai fini della prevenzione incendi.

In centrale e nella cucina è presente un rivelatore di gas e di fumo, che trasmettono il rilevato (fumo o gas) al sistema IRAI - impianti di rivelazione ed allarme incendio, che provvede a chiudere la valvola NC (normalmente chiusa) posta a valle del contatore sempre nella zona centrale termica.

In occasione del sopralluogo congiunto sono state esaurientemente illustrate dal referente del Comune di Scandiano le caratteristiche degli impianti, in particolare per quanto attiene alla sicurezza antinfortunistica e contro il rischio di incendio, di esplosione ecc.

Gli Appaltatori sono stati altresì dettagliatamente informati sui sistemi di allarme e/o di sicurezza relativi agli impianti in argomento, nonché sui mezzi di protezione disponibili (sezionamento dell'alimentazione elettrica, utilizzo degli estintori posti nella zona degli impianti, ecc.) le cui dotazioni, collocazioni e modalità di impiego sono state dettagliatamente indicate dal referente del Comune di Scandiano e sulle planimetrie per l'emergenza e l'evacuazione.



La cassetta di primo soccorso si trova all'interna dell'aula insegnanti.

Per l'ubicazione dei presidi di emergenza e l'evacuazione in caso di emergenza, fare riferimento alle planimetrie esposte e allegate al presente documento

Nel caso in cui si verifichi una situazione di emergenza (infortunio, incendio o altro), gli addetti degli Appaltatori dovranno contattare immediatamente il nostro referente Sig. _____ in qualità di Coordinatore delle emergenze.

Gli addetti dell'appaltatrice non dovranno eseguire interventi su infortunati o altra emergenza se non adeguatamente addestrati.

Nei dintorni dell'area dei lavori sono disponibili adeguati mezzi di estinzione, in particolare estintori portatili.

c) Rischio elettrico

Il committente mette a disposizione degli Appaltatori apposite presa a norma in prossimità dell'area lavori.

Il personale degli Appaltatori dell'appaltatrice dovrà evitare il più possibile la presenza di cavi elettrici sul pavimento. È vietato operare in caso di guasti evidenti a frutti elettrici, prese e quant'altro. La zona in oggetto non presenta linee aeree nelle dirette prossimità.

Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell'uso. Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l'ampereaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato.

I luoghi di lavoro sono dotati di impianti elettrici la cui collocazione e le cui caratteristiche, in particolare per quanto attiene alla sicurezza antinfortunistica (specificatamente contro i contatti accidentali, diretti in indiretti con parti in tensione), sono state esaurientemente illustrate agli Appaltatori in occasione del sopralluogo congiunto.

In caso di necessità/emergenza, gli Appaltatori si sono dichiarati in grado di poter utilizzare i mezzi di protezione disponibili (sezionamento dell'alimentazione elettrica, utilizzo degli estintori a CO₂ posti in prossimità degli impianti elettrici, ecc.) le cui dotazioni, collocazioni e modalità di impiego sono state dettagliatamente indicate dal referente del Comune di Scandiano e l'Ente/Azienda e sulle planimetrie per l'emergenza e l'evacuazione.

d) Urti, scivolamenti, cadute a livello, tagli, abrasioni

Gli arredi od impianti non devono avere spigoli vivi. verificare sempre lo stato di conservazione delle attrezzature utilizzate durante la preparazione dei pasti, specialmente se non di proprietà dell'appaltatore.

I vetri sotto il metro di altezza nelle zone di passaggio o di soste di persone devono essere antisfondamento o provvista di idonea protezione per evitare il taglio in caso di rottura (esempio plastica autocollante trasparente per evitare le schegge di vetro).

I passaggi sono tenuti il più possibile sgombri di materiale. Particolare attenzione deve essere posta a quanto lasciato a terra dagli alunni (zaini o quanto altro).

I pavimenti vengono regolarmente puliti e mantenuti asciutti.

e) Rischio rumore

Tenendo conto del livello, tipo e durata dell'esposizione al rumore, della manifesta assenza di sorgenti rumorose significative, dal confronto con situazioni analoghe e dalle fonti di letteratura, è possibile affermare che le attività previste non superano la soglia degli 80 dB(A) e di 135 dB(C) di picco.

In considerazione del rumore ambientale stimato nell'area dei lavori, i lavoratori

Eventuali lavorazioni particolarmente rumorose dovranno essere svolte il più possibile in momenti in cui non vi sono lavoratori della committente che operano nelle immediate vicinanze.

f) Rischio chimico / polvere

Dovrà essere evitata il più possibile da parte degli operatori dell'appaltatrice la dispersione di polveri o agenti chimici negli ambienti di lavoro della committente.

Eventuali lavorazioni tali da generare ingenti quantità di polvere o altri agenti chimici dovranno essere svolte il più possibile in momenti in cui non vi sono lavoratori della committente che operano nelle immediate vicinanze.

Ogni altra situazione di interferenza che si venisse a creare nell'area dei lavori e non espressamente presa in considerazione nel presente documento dovrà essere prontamente segnalata dal referente dell'Appaltatrice al RSPP della Committente, il quale dovrà effettuare le valutazioni del caso e se necessario attuare ulteriori misure di prevenzione e protezione e aggiornare il presente documento.

Luogo e data.....

Per la Committente: _____ in qualità di _____

Per la Committente: _____ in qualità di _____

Per l'Appaltatrice _____ in qualità di _____

Per l'Appaltatrice _____ in qualità di _____

Per l'Appaltatrice _____ in qualità di _____

Per l'Appaltatrice _____ in qualità di _____

Allegati

- Comportamenti da tenere in caso di emergenza e planimetria per l'emergenza e l'evacuazione

