PYRAMIS s.r.l.

LEGENDA SEGNI GRAFICI

	CAVO RAGGIATO PVC		CANALE DI TUBAZIONE ESTERNA
	INTERRUTTORE UNIPOLARE		CONTENITORE STAGNO DA INCASSO O DA ESTERNO
	INTERRUTTORE BIPOLARE		CASSETTA DI DERIVAZIONE DA INCASSO
	INTERRUTTORE UNIPOLARE A TRAPAS		CASSETTA DI DERIVAZIONE IP55/65 DA PARETE
	DEVIATORE UNIPOLARE		TERMOVENTILCONVETTORE/MOTO AMBIENTE
	INTERRUTTORE/DEVIATORE UNIPOLARE CON LAMPADA SPIA		QUADRO ELETTRICO
	INVERTITORE		PRESA 10/17 2P+T 16A CON INTERBLOCCO
	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE		PRESA 10/17 2P+T 16A CON INTERBLOCCO
	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE DA FOLLO' PROTETTO		PRESA TV
	REGOLATORE CONTINUO DI LUMINOSITA'		PRESA TELEFONICA
	PULSANTE 1M LUMINOSO		PRESA WORDSO Wi-Fi
	PULSANTE UNIPOLARE A TRAPAS		CONNETTORE TRIGMISSIONE DATI
	PULSANTE DI TACITAZIONE ALLARME SMUNO		PRESA 2P+T 10/16A
	PULSANTE CON TARGA PORTANOME		PRESA 2P+T 10A
	PULSANTE PER COMANDO "SALITA - DISCESA"		PRESA UNEL CON TERRA CENTRALE
	PUNTO LUCE A PARETE / PUNTO LUCE A SOFFITTO		RONDISCHIERE
	PROIETTORE COMPLETO TIPO		SUONERIA
	PUNTO ILLUMINANTE CON LAMPADA FLUORESCENTE		RIVELATORE DI FUMO/ RIVELATORE DI GAS
	LAMPADA AUTONOMA DI EMERGENZA		CHIAVE ELETTRONICA PER RISERVATO ADSY
	COMANDO DELL'INTERRUTTORE ASCENSORE		CENTRALE ALLARME ANTIFURTO E INCENDIO
	PULSANTE DI SGANCIO IN EMERGENZA		SIRENA AUTOALIMENTATA DA INTERNO O ESTERNO
	MONTANTE ASCENDENTE/ DISCENDENTE		RILEVATORE AD INFRAROSSI PASSIVI
	APPARECCHIO VIDEOCITOFONICO		ELETTROVALVOLA
	APPARECCHIO CITOFONICO		PORTA
	ILLUMINATIN DI ESTERNO PER VIDEOCONTROLLO		MOTORE APERTURA PRAZZINA
	DESTINATICATORE		ASPIRATORE
	DIFFUSORE SONORO		ALIMENTAZIONE CALDAIA
	CRONOTICO INTERRUTTORE/ COMPIO MATHETTO (CONOTORE DI ENERGIA)		RICEVITORE PER IMPIANTI ELETTRICI INTERNI CON PROVETTO
	SUARTE DI SEGNALETICA VIE DEUR RUARDS, R=ALLS, R=4RSS, R=ALL R=ARES		CRIVELTORE IN VENALE
	CELLA FOTOELETTRICA		PROJETTI CONSULTARE INCASSATA

ZONE DI INTERVENTO



PIANO PRIMO e SECONDO
ZONA A

LEGENDA SIMBOLI

L'apparecchiatura sarà divisa in dei tipo con placca PVC bianca

- Scatola di derivazione da incasso - Circuito Segnali
- Scatola di derivazione da incasso - Circuito FM e Illuminazione
- Scatola di derivazione da esterno IP55 - Circuito FM e Illuminazione
- Tubo incassato in PVC - Circuito Segnali (rif. schemi elettrici Prosa 5)
- Tubo incassato in PVC - Circuito FM e Illuminazione (rif. schemi elettrici Prosa 5)
- Apparecchio illuminante da soffitto o parete colore bianco IP44 con lampada PL11W o 13W
- Alimentazione cappa cucina
- Citofono da interno bianco
- Alimentazione contacancine

LEGENDA CODICI IDENTIFICATIVI TUBAZIONI

ESEMPIO 1:

Circuito di alimentazione (es illuminazione)
Dimensione dei tubi (es 1000)
N° di tubi presenti nella tratta (es. 2)

ESEMPIO 2:
Descrizione dettagliata

ESEMPIO 2:
Descrizione schematizzata

Nella tratta indicata sono presenti:
n° 4 tubi Ø 20, per il circuito di illuminazione;
n° 3 tubi Ø 20, per il circuito fm.

N.b.: Per ragioni di tipo grafico si è utilizzata, per le tratte, la descrizione schematizzata.

***N.B.** I PASSAGGI DELLE TUBAZIONI SONO TEORICI, INDICATIVI E SCHEMATICI. QUINDI LA DITTA ESECUTRICE DOVRA' INDIVIDUARE SUL CANTIERE LA DISPOSIZIONE DELLE TUBAZIONI PER: RIDURRE LE TRACCE E GLI SCAVI AI MINIMI TERMINI, OTTENERE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO, NON CREARE INTRALCIO AGLI ALTRI IMPIANTI, INOLTRE PRIMA DI STABILIRE GLI OPPORTUNI PASSAGGI LA DITTA DOVRA' INFORMARE IL COMMITTENTE ED IL PROGETTISTA NONCHE' L'IMPIANTISTA ED IL PROGETTISTA DELL'IMPIANTO TERMOTECNICO. PER VARIAZIONI AL PRESENTE PROGETTO CHE SI RENDESSERO NECESSARIE IN CORSO D'OPERA, DOVRANNO ESSERE CONCORDATE E NESSUNA RESPONSABILITA' SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO E' COMUNQUE SOTTINTESO CHE L'IMPIANTO IN OGGETTO SI DOVRA' REALIZZARE SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI.*

PIANO PRIMO e SECONDO
ZONA B



azienda casa emilia - romagna
provincia di bologna

Piazza della Resistenza 4 - 40122
Bologna - (BO)
tel. 051 292111 fax 051 294300
Ingresso Via Marco Polo, 7 - Bologna
Ingresso di Bologna n. 0051237072
sito web: www.acerbologna.it
posta elettronica: info@acerbologna.it

PROGETTO DI COMPLESSO RESIDENZIALE
ZIS R5.2 NAVILE
EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO
BLOCCO G - edificio G1
Lotti 14617/R 14672 14673

PROGETTO ESECUTIVO 2° STRALCIO

Tav.			Data
E12	IMPIANTI ELETTRICI		05/2021
Scala 1:50	TV PIANO PRIMO e SECONDO		N° Commessa 40893

ISSUANCE	REVISIONS	DATA	REDATTO	APPROVATO
00	PRIMA EMISSIONE	05/2021		
01	REVISIONE	00/00/00		
02	REVISIONE	00/00/00		
03	REVISIONE	00/00/00		

Progettista architettonico edificamento complessivo	Progettista opere in c.a.	Progettista impianti meccanici	Progettista impianti elettrici
Arch. Carmelo Severini ACER Bologna	Arch. Corrado Guagliano Studio Guagliano via dei Borgo di San Pietro, 28 40126 Bologna	Per ind. Luca Mazzinanelli Via Cartesio 27 40033 Casalecchio di Reno Bologna	Arch. Corrado Guagliano Studio Guagliano via dei Borgo di San Pietro, 28 40126 Bologna
Piano di Sicurezza e Coordinamento fasi di progettazione ed esecuzione D.Lgs. 81/2008 Ing. Maurizio Migliacco Studio Tecnico Associato progetti ingegneri architetti via Matteo Conterari 39/4 40139 Bologna	Direzione Lavori ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40133 Bologna	Geologia e geotecnica Sacci Matteo Severo Studio di Geologia Mitte Terra via Emanuele, 22 40048 Zola Predosa (BO)	Studio acustico Arch. Corrado Guagliano Studio Guagliano via dei Borgo di San Pietro, 28 40126 Bologna Consulente: ing. Francesco Rumella ARIA s.r.l. Via Orfeo, 1 40121 Bologna
Relazione acustica Verifica di rispondenza dei parametri acustici passivi del DCP/2008 Ing. Silvio Stradella SAITE Via Dei Mille, 21 40121 Bologna	Responsabile del Procedimento Progetto del Servizio Tecnico Ing. Antonio Puglisi ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40133 Bologna	Direttore Generale Francesco Milli ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40133 Bologna	Presidente Alessandro Alberani ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40133 Bologna

Mod. PSTA/4 Ed. 1 Rev. 2 del 22.01.2014

COPIA DI QUESTO DISEGNO PROGETTUALE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA TRASMISSIONE SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELL'AUTORE (L.N. 675)