azienda casa emilia - romagna
provincia di bologna

Piazza della Resistenza 4 - 40122
Bologna - BO
tel. 051.292111 fax 051.554335
Codice Fiscale - Partita IVA e Registro
Imprese di Bologna n. 00322270372
sito web: www.acerbologna.it
posta elettronica: info@acerbologna.it

PROGETTO DI COMPLESSO RESIDENZIALE
ZIS R5.2 NAVILE
EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO
BLOCCO G - edificio G1

Lotti 1467/R 1467/Z 1467/I

PROGETTO ESECUTIVO 2° STRALCIO

Tav.	Impianto di ventilazione Copertura - porzione B	Data
M22		05/2021
Scala		N° Disegno
1 : 50		40873

VERSIONE	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	PRIMA EMISSIONE	19 / 12 / 2018			
01	REVISIONE	24 / 07 / 2019			
02	REVISIONE	05 / 2021			
03	REVISIONE				

Progettista architettonico dell'intervento complessivo Arch. Germano Severini ACER Bologna Arch. Corrado Scaglianini Studio Scaglianini via del Borgo di San Pietro, 28 40126 Bologna	Progettista opere in c.a. Arch. Corrado Scaglianini Studio Scaglianini via del Borgo di San Pietro, 28 40126 Bologna	Progettista impianti meccanici Per.Ind. Luca Macchiavelli via de Carracci 17 40033 Casalecchio di Reno Bologna	Progettista impianti elettrici Arch. Corrado Scaglianini Studio Scaglianini via del Borgo di San Pietro, 28 40126 Bologna
Piano di Sicurezza e Coordinamento fasi di progettazione ed esecuzione D.Lgs. 81/2008 Ing. Maurizio Migliaccio GIAPROJECT SRL gruppo ingegneri architetti via Alfonso Lombardi 39/d 40138 Bologna	Direzione Lavori ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	Geologia e geotecnica Geol. Matteo Simoni Studio di Scienza della Terra via Fontanella, 8/2 40069 Zola Predosa (Bo)	Studio acustico Arch. Corrado Scaglianini Studio Scaglianini via del Borgo di San Pietro, 28 40126 Bologna Consulente: Ing. Francesca Rametta AIRES s.r.l. Via del Porto, 1 40122 Bologna
Relazione acustica Verifica di rispondenza dei parametri edilizi secondo il DPCM 05/12/1997 Ing. Silvio Stivaletta MATE Via San Felice, 21 40122 Bologna	Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente del Servizio Tecnico Ing. Antonio Frighi ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	Il Direttore Generale Francesco Nitti ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	Il Presidente Alessandro Alberani ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna

Mod. PSTI-M Ed. 1 Rev. 2 del 22.01.2014



Legenda

- BM - 01 Bocchetta di immissione con accoppiato regolatore automatico di portata – Q=15mc/h
- BM - 02 Bocchetta di immissione con accoppiato regolatore automatico di portata – Q=20mc/h
- BM - 03 Bocchetta di immissione con accoppiato regolatore automatico di portata – Q=25mc/h
- BM - 04 Bocchetta di immissione con accoppiato regolatore automatico di portata – Q=30mc/h
- BM - 06 Bocchetta di immissione con accoppiato regolatore automatico di portata – Q=45mc/h

- BR - 01 Bocchetta di estrazione a portata fissa autoregolabile – Q=15mc/h
- BR - 04 Bocchetta di estrazione a portata fissa autoregolabile – Q=30mc/h
- BR - 06 Bocchetta di estrazione a portata fissa autoregolabile – Q=45mc/h

- VMC - 01 Unità di ricambio aria con recuperatore statico ad alta efficienza Portata d'aria nominale: 450 mc/h
- VMC - 02 Unità di ricambio aria con recuperatore statico ad alta efficienza Portata d'aria nominale: 600 mc/h
- VMC - 03 Unità di ricambio aria con recuperatore statico ad alta efficienza Portata d'aria nominale: 800 mc/h

- Canale di immissione aria
- Canale di estrazione/espulsione aria

- SZ - 01 Silenziatore per canale circolare ⌀int 160mm
- SZ - 02 Silenziatore per canale circolare ⌀int 200mm
- SZ - 03 Silenziatore per canale circolare ⌀int 250mm

Altimetrico ventilazione - B