acer
azienda casa emilia - romagna
provincia di bologna

Piazza della Resistenza 4 - 40122
Bologna - BO
Codice Fiscale / Partita IVA e Registro
Imprese di Bologna n. 00322210372
tel. 051/6443111 - fax 051/6443236
posta elettronica: info@acerbologna.it

PROGETTO DI COMPLESSO RESIDENZIALE
ZIS R5.2 NAVILE
EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO
BLOCCO G - edificio G1
Lotti 1467/R 1467/Z 1467/I

PROGETTO ESECUTIVO 2° STRALCIO

Tav.		Data
M7	Impianto di climatizzazione invernale e estiva	05/2021
Scala		N° Disegno
1 : 50	Piano primo - porzione B	40858

VERSIONE	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	PRIMA EMISSIONE	19 / 11 / 2019			
B	REVISIONE	24 / 07 / 2020			
C	REVISIONE	04 / 2021			
D	REVISIONE				

Progettista architettonico delll'intervento complessivo	Progettista opere in c.a.	Progettista impianti meccanici	Progettista impianti elettrici
Arch. Germano Severini ACER Bologna	Arch. Corrado Scaglianti	Per ind. Luca Vecchiarelli	Arch. Corrado Scaglianti
Arch. Corrado Scaglianti Studio Scaglianti via del Borgo di San Pietro, 28 40126 Bologna	Studio Scaglianti via del Borgo di San Pietro, 28 40126 Bologna	via de Carracci 17 40033 Casalecchio di Reno Bologna	Studio Scaglianti via del Borgo di San Pietro, 28 40126 Bologna
Piano di Sicurezza e Coordinamento fasi di progettazione ed esecuzione D.Lgs. 81/2008	Direzione Lavori	Geologia e geotecnica	Studio acustico Arch. Corrado Scaglianti Studio Scaglianti via del Borgo di San Pietro, 28 40126 Bologna
Ing. Maurizio Migliaccio Via Cairoli, 2 gruppo ingegneri ed architetti via Alfonso Lombardi 39/d 40128 Bologna	ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	Geol. Matteo Severi Studio di Scienza della Terra via Fontanella 352 40065 Pian di Macina (Bo)	Consulente Ing. Francesca Romeita AIRIS s.r.l. via Cairoli, 1 40122 Bologna
Relazione acustica Verifica di rispondenza dei parametri edilizi secondo il DPCM 05/12/1997	Il Responsabile del Procedimento e Dirigente del Servizio Tecnico	Il Direttore Generale	Il Presidente
Ing. Silvio Silvestra MATE Via San Felice 21 40122 Bologna	Ing. Antonio Puglia ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	Francesco Nitti ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	Alessandro Alberani ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna

Mod. PST5A6 Ed. 1 Rev. 2 del 22.01.2014

Legenda

- VC 124 — Terminale idronico Brido a pavimento (termoconvettore+ventilconvettore)
  Resa nominale in raffrescamento: da 0,56 a 1,17kW
  Resa nominale in riscaldamento: da 1,24 a 2,26kW
- VC 224 — Terminale idronico Brido a pavimento (termoconvettore+ventilconvettore)
  Resa nominale in raffrescamento: da 0,7 a 1,62kW
  Resa nominale in riscaldamento: da 1,35 a 3,54kW
- VC 324 — Terminale idronico Brido a pavimento (termoconvettore+ventilconvettore)
  Resa nominale in raffrescamento: da 1,04 a 2,35kW
  Resa nominale in riscaldamento: da 2,24 a 5,70kW
- VC 424 — Terminale idronico Brido a pavimento (termoconvettore+ventilconvettore)
  Resa nominale in raffrescamento: da 1,28 a 3,13kW
  Resa nominale in riscaldamento: da 1,49 a 5,89kW
- Scaldasalviette in acciaio tubolare
- Collettore complanare impianto di climatizzazione
- T — Termostato ambiente on-off, a comando della testina elettrotermica dedicata allo scaldasalviette del bagno (funziona elettrico)
- Mandata/ritorno circuito climatizzazione in acciaio nero
- Mandata/ritorno circuito climatizzazione in multistrato
- Armadio di contenimento moduli di contabilizzazione (climatizzazione)
- CT — Cronotermostato ambiente di zona (funziona elettrico)

Altimetrico Climatizzazione - B

Legenda

- CONT - 00 — Modulo di contabilizzazione riscaldamento e condizionamento #1°
  con contatore e valvola di zona a 2 vie
- AF - 01 — Stabilizzatore automatico di portata #1° - Qn=1,0mc/h
- AF - 02 — Stabilizzatore automatico di portata #1° - Qn=1,2mc/h
- AF - 03 — Stabilizzatore automatico di portata #1° - Qn=1,4mc/h
- AF - 04 — Stabilizzatore automatico di portata #1° - Qn=1,6mc/h
- AF - 05 — Stabilizzatore automatico di portata #1° - Qn=1,8mc/h
- SP - 01 — Valvola di sovrapressione #1/4"