acer
azienda casa emilia - romagna
provincia di bologna

Piazza della Resistenza 4 - 40122
Bologna
tel. 051.290711 fax 051.564326
Codice Fiscale - Partita IVA e Registro
Imprese di Bologna n. 00540420372
sito web: www.acerbologna.it
posta elettronica: info@acerbologna.it

PROGETTO DI COMPLESSO RESIDENZIALE
ZIS R5.2 NAVILE
EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO
BLOCCO G - edificio G1

Lotti 1467/R 1467/Z 1467/I

PROGETTO ESECUTIVO 2° STRALCIO

Tav.		Data
M9	Impianto di climatizzazione invernale e estiva	05/2021
Scala	Piano secondo - porzione B	N° Disegno
1 : 50		40860

EDIZIONE	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	PRIMA EMISSIONE	14 / 01 / 2014			
01	REVISIONE	04 / 07 / 2014			
02	REVISIONE	08 / 2021			
03	REVISIONE				

Progettista architettonico dell'intervento complessivo	Progettista opere in c.a.	Progettista impianti meccanici	Progettista impianti elettrici
Arch. Gennaro Severini ACER Bologna	Arch. Corrado Scagliarini	Per ing. Luca Macchiarelli:	Arch. Corrado Scagliarini
Arch. Corrado Scagliarini Studio Scagliarini via del Borgo di San Pietro, 28 40126 Bologna	Studio Scagliarini via del Borgo di San Pietro, 28 40126 Bologna	via da Cemeto 17 40033 Casalecchio di Reno Bologna	Studio Scagliarini via del Borgo di San Pietro, 28 40126 Bologna
Piano di Sicurezza e Coordinamento fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs. 81/2008	Direzione Lavori	Geologia e geotecnica	Studio acustico
Ing. Maurizio Migliaccio Studio Tecnico presso ingegneri associati via Marcus Lombardi 39/d 40138 Bologna	ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	Studio di Scienza della Terra via Cà Rossa 7 40069 Zola Predosa (Bo)	Arch. Corrado Scagliarini Studio Scagliarini via del Borgo di San Pietro, 28 40126 Bologna Consulente Ing. Francesca Remelia Studio Rem Via del Porto, 1 40122 Bologna
Relazione acustica Verifica di rispondenza dei parametri edilizi secondo il DPCM 05/12/1997	Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente del Servizio Tecnico	Il Direttore Generale	Il Presidente
Ing. Silvio Stradella tel/fax Via San Felice, 21 40122 Bologna	Ing. Antonio Puglia ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	Francesco Nitti ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	Alessandro Alberani ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna

Mod. PRTV/E Ed. 1 Rev. 2 del 22-01-2014

Legenda

- VC 124 — Terminale idronico bidirezionale a pavimento (termoconvettore+ventilconvettore)
  Resa nominale in riscaldamento: da 0,56 a 1,17kW
  Resa nominale in raffrescamento: da 1,74 a 2,89kW
- VC 224 — Terminale idronico bidirezionale a pavimento (termoconvettore+ventilconvettore)
  Resa nominale in riscaldamento: da 0,7 a 1,62kW
  Resa nominale in raffrescamento: da 1,95 a 3,54kW
- VC 324 — Terminale idronico bidirezionale a pavimento (termoconvettore+ventilconvettore)
  Resa nominale in riscaldamento: da 1,04 a 2,35kW
  Resa nominale in raffrescamento: da 2,74 a 5,73kW
- VC 424 — Terminale idronico bidirezionale a pavimento (termoconvettore+ventilconvettore)
  Resa nominale in riscaldamento: da 1,28 a 3,13kW
  Resa nominale in raffrescamento: da 1,49 a 5,89kW
- Scalda-salviette in acciaio lucidato
- Collettore complanare impianto di climatizzazione
- Termostato ambiente on-off, a comando della fascia elettrotermica dedicata alla scalda-salviette del bagno (funzione elettrica)
- Mandata/ritorno circuito climatizzazione in acciaio nero
- Mandata/ritorno circuito climatizzazione in multistrato
- Armadio di contenimento moduli di contabilizzazione (climatizzazione)
- Cronotermostato ambiente di zona (funzione elettrica)

Altimetrico Climatizzazione - B

Legenda

- CONT - 00 — Attacco di contabilizzazione riscaldamento e condizionamento ø1"
  Con contatore e valvola di zona a 2 vie
- AF - 01 — Stabilizzatore automatico di portata ø1" - Qn=1,0mc/h
- AF - 02 — Stabilizzatore automatico di portata ø1" - Qn=1,2mc/h
- AF - 03 — Stabilizzatore automatico di portata ø1" - Qn=1,4mc/h
- AF - 04 — Stabilizzatore automatico di portata ø1" - Qn=1,6mc/h
- AF - 05 — Stabilizzatore automatico di portata ø1" - Qn=1,8mc/h
- SP - 01 — Valvola di sovrapressione 4/1,4"