azienda casa emilia - romagna
provincia di bologna

Piazza della Resistenza 4 - 40122
Bologna - BO
tel. 051.292111 fax 051.554335
Codice Fiscale - Partita IVA e Registro
Imprese di Bologna n. 00322270372
sito web: www.acerbologna.it
posta elettronica: info@acerbologna.it

PROGETTO DI COMPLESSO RESIDENZIALE
ZIS R5.2 NAVILE
EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO
BLOCCO G - edificio G1

Lotti 1467/R 1467/Z 1467/I

PROGETTO ESECUTIVO 2° STRALCIO

Tav.		Data
M20	Impianto di ventilazione Copertura - porzione A	05/2021
Scala		N° Disegno
1 : 50		40871

VERSIONE	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	PRIMA EMISSIONE	19 / 12 / 2014			
01	REVISIONE	24 / 07 / 2015			
02	REVISIONE	05 / 2021			
03	REVISIONE				

Progettista architettonico dell'intervento complessivo Arch. Germano Severini ACER Bologna Arch. Corrado Scagliarini Studio Scagliarini via del Borgo di San Pietro, 28 40126 Bologna	Progettista opere in c.a. Arch. Corrado Scagliarini Studio Scagliarini via del Borgo di San Pietro, 28 40126 Bologna	Progettista impianti meccanici Per.ind. Luca Macchiavelli via de Carracci 17 40033 Casalecchio di Reno Bologna	Progettista impianti elettrici Arch. Corrado Scagliarini Studio Scagliarini via del Borgo di San Pietro, 28 40126 Bologna
Piano di Sicurezza e Coordinamento fasi di progettazioe ed esecuzione D.Lgs. 81/2008 Ing. Maurizio Migliaccio GIAPROJECT SRL gruppo ingegneri architetti via Alfonso Lombardi 39/d 40128 Bologna	Direzione Lavori ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	Geologia e geotecnica Geol. Matteo Simoni Studio di Scienza della Terra via Fontanella, 8/2 40069 Zola Predosa (Bo)	Studio acustico Arch. Corrado Scagliarini Studio Scagliarini via del Borgo di San Pietro, 28 40126 Bologna Consulente: ing. Francesca Rametta AIRIS s.r.l. Via del Porto, 1 40122 Bologna
Relazione acustica Verifica di rispondenza dei parametri edilizi secondo il DPCM 05/12/1997 Ing. Silvio Stivaletta MATE Via San Felice, 21 40122 Bologna	Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente del Servizio Tecnico Ing. Antonio Frighi ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	Il Direttore Generale Francesco Niti ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	Il Presidente Alessandro Alberani ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna



Legenda

BM - 01	Bocchetta di immissione con accoppiato regolatore automatico di portata – Q=15mc/h
BM - 02	Bocchetta di immissione con accoppiato regolatore automatico di portata – Q=20mc/h
BM - 03	Bocchetta di immissione con accoppiato regolatore automatico di portata – Q=25mc/h
BM - 04	Bocchetta di immissione con accoppiato regolatore automatico di portata – Q=30mc/h
BM - 06	Bocchetta di immissione con accoppiato regolatore automatico di portata – Q=45mc/h
BR - 01	Bocchetta di estrazione a portata fissa autoregolabile – Q=15mc/h
BR - 04	Bocchetta di estrazione a portata fissa autoregolabile – Q=30mc/h
BR - 06	Bocchetta di estrazione a portata fissa autoregolabile – Q=45mc/h
VMC - 01	Unità di ricambio aria con recuperatore statico ad alta efficienza Portata d'aria nominale: 450 mc/h
VMC - 02	Unità di ricambio aria con recuperatore statico ad alta efficienza Portata d'aria nominale: 600 mc/h
VMC - 03	Unità di ricambio aria con recuperatore statico ad alta efficienza Portata d'aria nominale: 800 mc/h
	Canale di immissione aria
	Canale di estrazione/espulsione aria
SZ - 01	Silenziatore per canale circolare Øint 160mm
SZ - 02	Silenziatore per canale circolare Øint 200mm
SZ - 03	Silenziatore per canale circolare Øint 250mm

Altimetrico ventilazione - A