azienda casa emilia - romagna
provincia di bologna

Piazza della Resistenza 4 - 40122
Bologna - BO
tel. 051.2921111 fax 051.554335
Codice Fiscale - Partita IVA e Registro
Imprese di Bologna n. 00322210372
sito web: www.acerbologna.it
posta elettronica: info@acerbologna.it

PROGETTO DI COMPLESSO RESIDENZIALE
ZIS R5.2 NAVILE
EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO
BLOCCO G - edificio G1
Lotti 1467/R 1467/Z 1467/I

PROGETTO ESECUTIVO 2° STRALCIO

Tav.		Data
M8	Impianto di climatizzazione invernale e estiva Piano secondo - porzione A	05/2021
Scala		N° Disegno
1 : 50		40859

VERSIONE	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	PRIMA EMISSIONE	19 / 12 / 2014			
01	REVISIONE	24 / 07 / 2018			
02	REVISIONE	05 / 2021			
03	REVISIONE				

Progettista architettonico dell'intervento complessivo Arch. Germano Severini ACER Bologna Arch. Corrado Scagliarini Studio Scagliarini via del Borgo di San Pietro, 28 40126 Bologna	Progettista opere in c.a. Arch. Corrado Scagliarini Studio Scagliarini via del Borgo di San Pietro, 28 40126 Bologna	Progettista impianti meccanici Per.ind. Luca Macchiavelli via de Carracci 17 40033 Casalecchio di Reno Bologna	Progettista impianti elettrici Arch. Corrado Scagliarini Studio Scagliarini via del Borgo di San Pietro, 28 40126 Bologna
Piano di Sicurezza e Coordinamento fasi di progettazione ed esecuzione D.Lgs. 81/2008 Ing. Maurizio Migliaccio GIAPROJECT SRL gruppo ingegneri architetti via Alfonso Lombardi 39/d 40128 Bologna	Direzione Lavori ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	Geologia e geotecnica Geol. Matteo Simoni Studio di Scienza della Terra via Fondanella, 8/2 40069 Zola Predosa (Bo)	Studio acustico Arch. Corrado Scagliarini Studio Scagliarini via del Borgo di San Pietro, 28 40126 Bologna Consulente: ing. Francesca Rametta AIRIS s.r.l. Via del Porto, 1 40122 Bologna
Relatore acustico Verifica di rispondenza dei parametri edilizi secondo il DPCM 05/12/1997 Ing. Silvio Stivaletta MATE Via San Felice, 21 40122 Bologna	Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente del Servizio Tecnico Ing. Antonio Frighi ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	Il Direttore Generale Francesco Nitti ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	Il Presidente Alessandro Alberani ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna

Mod. PSTS-M Ed. 1 Rev. 2 del 22.01.2014

Legenda

- VC 124 — Terminale idronico ibrido a pavimento (termoconvettore+ventilconvettore) Resa nominale in raffrescamento: da 0,56 a 1,17kW Resa nominale in riscaldamento: da 1,74 a 2,89kW
- VC 224 — Terminale idronico ibrido a pavimento (termoconvettore+ventilconvettore) Resa nominale in raffrescamento: da 0,7 a 1,62kW Resa nominale in riscaldamento: da 1,95 a 3,54kW
- VC 324 — Terminale idronico ibrido a pavimento (termoconvettore+ventilconvettore) Resa nominale in raffrescamento: da 1,04 a 2,38kW Resa nominale in riscaldamento: da 2,74 a 5,10kW
- VC 424 — Terminale idronico ibrido a pavimento (termoconvettore+ventilconvettore) Resa nominale in raffrescamento: da 1,28 a 3,13kW Resa nominale in riscaldamento: da 1,49 a 5,99kW
- Scaldasalviette in acciaio tubolare
- Collettore complanare impianto di climatizzazione in multistrato
- T — Termostato ambiente on-off, a comando della testina elettrotermica dedicata alla scaldasalviette del bagno (fornitura elettrica)
- Mandata/ritorno circuito climatizzazione in acciaio nero
- Mandata/ritorno circuito climatizzazione in multistrato
- Armadio di contenimento moduli di contabilizzazione (climatizzazione)
- Cronotermostato ambiente di zona (fornitura elettrica)

Altimetrico Climatizzazione - A

Legenda

- CONT - 00 — Modulo di contabilizzazione riscaldamento e condizionamento ø1" Con contatore e valvola di zona a 3 vie
- AF - 01 — Stabilizzatore automatico di portata ø1" – Qn=1,0mc/h
- AF - 02 — Stabilizzatore automatico di portata ø1" – Qn=1,2mc/h
- AF - 03 — Stabilizzatore automatico di portata ø1" – Qn=1,4mc/h
- AF - 04 — Stabilizzatore automatico di portata ø1" – Qn=1,6mc/h
- AF - 05 — Stabilizzatore automatico di portata ø1" – Qn=1,8mc/h
- SP - 01 — Valvola di sovrapressione ø3/4"