acer
azienda casa emilia – romagna
provincia di bologna

Piazza della Resistenza 4 - 40122
Bologna - BO
tel 051 290741 / fax 051 554005
cod. fisc. / partita IVA e Registro
imprese di Bologna n. 00522270372
sito web: www.acerbologna.it
posta elettronica: info@acerbologna.it

PROGETTO DI COMPLESSO RESIDENZIALE
ZIS R5.2 NAVILE
EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO
BLOCCO G - edificio G1
Lotti 1467/R 1467/Z 1467/I

PROGETTO ESECUTIVO 2° STRALCIO

Tav.	Impianto di climatizzazione invernale e estiva	Data
M10		05/2021
Scala	Piano terzo - porzione B	N° Disegno
1 : 50		40861

VERSIONE	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	PRIMA EMISSIONE	14/12/2016			
1	REVISIONE	01/2017			
2	REVISIONE	05/2021			
3	REVISIONE				

Progettista architettonico dell'intervento complessivo Arch. Cornelio Sonnini ACER Bologna Arch. Corrado Scaglianti Studio Scaglianti via del Borgo di San Pietro, 28 40126 Bologna	Progettista opere in c.a. Arch. Corrado Scaglianti Studio Scaglianti via del Borgo di San Pietro, 28 40126 Bologna	Progettista impianti meccanici Per.ind. Luca Vecchiarelli via dei Carracci 17 40033 Casalecchio di Reno Bologna	Progettista impianti elettrici Arch. Corrado Scaglianti Studio Scaglianti via del Borgo di San Pietro, 28 40126 Bologna
Piano di Sicurezza e Coordinamento fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs. 81/2008 Ing. Marcello Migliaccio CAMPILLECT SRL gruppo ingegneri ambienti via Matteo Pellegrino 2bis/2 40138 Bologna	Direzione Lavori ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	Geologia e prevenzione Geol. Matteo Simoni Studio di lavoro della Terra via Fontanella, 52 40065 Pian di Macina (Bo)	Studio acustico Arch. Corrado Scaglianti Studio Scaglianti via del Borgo di San Pietro, 28 40126 Bologna Consulenza Ing. Francesco Rametta Via Ca' Bianca, 1 Via del Fiore, 1 40122 Bologna
Direttore esecutivo (direzione e sorveglianza dei lavorazioni edili) assunto il 24/04/2019 ??? Ing. Silvio Silvietta MATE via Matteotti Fabia, 21 40122 Bologna	Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente del Servizio Tecnico Ing. Antonio Fiphi ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	Il Direttore Generale Francesco Miti ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	Il Presidente Alessandro Alberani ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna

Mod. PST-IV Ed.1 Rev. 2 del 22.07.2014

Legenda

- VC 124 — Terminale idronico bi/bi a pavimento (termoconvettore+ventilconvettore)
  Resa nominale in raffrescamento: da 0,56 a 1,17kW
  Resa nominale in riscaldamento: da 1,74 a 2,25kW
- VC 224 — Terminale idronico bi/bi a pavimento (termoconvettore+ventilconvettore)
  Resa nominale in raffrescamento: da 0,7 a 1,62kW
  Resa nominale in riscaldamento: da 1,95 a 3,54kW
- VC 324 — Terminale idronico bi/bi a pavimento (termoconvettore+ventilconvettore)
  Resa nominale in raffrescamento: da 1,04 a 2,35kW
  Resa nominale in riscaldamento: da 2,74 a 5,73kW
- VC 424 — Terminale idronico bi/bi a pavimento (termoconvettore+ventilconvettore)
  Resa nominale in raffrescamento: da 1,28 a 3,13kW
  Resa nominale in riscaldamento: da 1,49 a 5,89kW
- Scaldasalviette in acciaio tubolare
- Collettore complanare impianto di climatizzazione
- Termostato ambiente on-off, a comando della testina elettrotermica dedicata allo scaldasalviette del bagno (fornitura elettrica)
- Mandata/ritorno circuito climatizzazione in acciaio nero
- Mandata/ritorno circuito climatizzazione in multistrato
- Armadio di contenimento moduli di contabilizzazione (climatizzazione)
- Cronotermostato ambiente di zona (fornitura elettrica)



Altimetrico Climatizzazione - B

Legenda

- CONT - 00 — Modulo di contabilizzazione riscaldamento e condizionamento #1°
  Con contattore e valvola di zona a 3 vie
- AF - 01 — Stabilizzatore automatico di portata #1° – Qn=1,2mc/h
- AF - 02 — Stabilizzatore automatico di portata #1° – Qn=1,2mc/h
- AF - 03 — Stabilizzatore automatico di portata #1° – Qn=1,4mc/h
- AF - 04 — Stabilizzatore automatico di portata #1° – Qn=1,6mc/h
- AF - 05 — Stabilizzatore automatico di portata #1° – Qn=1,8mc/h
- SP - 01 — Valvola di sovrapressione #1/4"