



CATEGORIA	Illuminamento orizzontale	
	E (lx) min mantenuto	Uo min
C0	50,00	0,40
C1	30,00	0,40
C2	20,00	0,40
C3	15,00	0,40
C4	10,00	0,40
C5	7,50	0,40

CATEGORIA	Illuminamento orizzontale		Illuminamento verticale		Illuminamento semicidale E sc. min. (lx) mantenuto
	E min (lx)	E max (lx) mantenuto	E min (lx)	E max (lx) mantenuto	
P1	10,00	3,00	5,00	2,00	
P2	10,00	2,00	3,00	2,00	
P3	7,50	1,50	2,50	1,50	
P4	3,00	1,00	1,50	1,00	
P5	3,00	0,60	1,00	0,60	
P6	2,00	0,40	0,60	0,20	
P7	non determinato	non determinato			

