

GRUPPO PRESA TIPO BPS (blocco prese scrivania)



PARTICOLARE DI ALIMENTAZIONE VENTILCONVETTORE A PARETE



PARTICOLARE TIPICO POSTO LAVORO ATTREZZATO CON TORRETTA A SCOMPARSA DA PAVIMENTO



LEGENDA

	QUADRO DI DISTRIBUZIONE		GRUPPO DI MISURA ENERGIA SCAMBIATA (CONSUMO e IMMISSIONE)
	Nodo equipotenziale		GRUPPO DI MISURA ENERGIA PRODOTTA (IMP. FOTOVOLTAICO)
	Pozzetto ispezionabile con picchetto messa a terra		NODO EQUIPOTENZIALE
	Convertitore DC/AC		COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE SUPPLEMENTARE
	Pulsante		
	Interruttore		
	PUNTO ALIMENTAZIONE F.M.		
	PRESA CEE 16A (SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO), 3P+N+T, 400V, IP44 (SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO) INTERBLOCCATA		
	PRESA CEE 16A, 2P+T, 230V, IP44 (SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO) INTERBLOCCATA		
	PRESA CEE 16A (SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO), 3P+T, 400V, IP44 (SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO) INTERBLOCCATA		
	PRESA CEE 16A, 3P+N+T, 400V, IP44 (SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO) INTERBLOCCATA CON FUSIBILI		
BPS	GRUPPO PRESE INCASSATA A PARETE CONTENENTE: • N°2 PRESA 10/16A TIPO UNEL 3P+T 230V (ALM. NORM.); • N°2 PRESA 10/16A TIPO BIVALENTE 2P+T 230V (ALM. NORM.); • N°1 PRESA 10/16A TIPO UNEL 3P+T 230V DI COLORE ROSSO (ALM. PRIVILEG.); • N°1 PRESA 10/16A TIPO BIVALENTE 2P+T 230V DI COLORE ROSSO (ALM. PRIVILEG.); • N°2 PRESE TRASMISSIONE DATI TIPO RJ45, CAT. 6A, PER CAVI TIPO STP;		
TBPS	TORRETTA A SCOMPARSA INCASSATA A PAVIMENTO CONTENENTE: • N°1 PRESA 10/16A TIPO UNEL 3P+T 230V (ALM. NORMALE); • N°1 PRESA 10/16A TIPO BIVALENTE 2P+T 230V (ALM. NORM.); • N°1 PRESA 10/16A TIPO UNEL 3P+T 230V DI COLORE ROSSO (ALM. PRIVILEG.); • N°1 PRESA 10/16A TIPO BIVALENTE 2P+T 230V DI COLORE ROSSO (ALM. PRIVILEG.); • N°2 PRESE TRASMISSIONE DATI TIPO RJ45, CAT. 6A, PER CAVI TIPO STP;		
	GRUPPO PRESE CEE IP55 COMPOSTO DA: • N°1 PRESA CEE 16A, 3P+T, 400V, INTERBLOCCATA (ALIM. NORMALE) • N°1 PRESA CEE 16A, 2P+T, 230V, INTERBLOCCATA (ALIM. NORMALE) • N°2 PRESE 10/16A, TIPO UNEL, 2P+T, 230V, CON POLO DI TERRA CENTRALE E LATERALE (ALIM. NORMALE)		
UPS1	GRUPPO DI CONTINUITA' UPS 3kVA, 230V MONOFASE, MODULARE PER ARMADIO RACK CON BATTERIE INTERNE AUTONOMIA 15min ALLA POTENZA NOMINALE.		
	CENTRALINO VETRO A FRANGERE PER IL SEZIONAMENTO IN EMERGENZA DELL'ALIMENTAZIONE, COMPLETO DI INDICATORE LUMINOSO DI PRESENZA DI TENSIONE		
	CENTRALINO VETRO A FRANGERE PER IL SEZIONAMENTO IN EMERGENZA DELL'ALIMENTAZIONE, COMPLETO DI DOPPIO CONTATTO NC E DOPPIO INDICATORE LUMINOSO DI PRESENZA DI TENSIONE		
	CENTRALINO VETRO A FRANGERE PER IL SEZIONAMENTO IN EMERGENZA DELL'ALIMENTAZIONE		
	PRESA 10/16A, 2P+T, 230V PRESA 10/16A, TIPO UNEL, 2P+T, 230V, CON POLO DI TERRA CENTRALE E LATERALE		
	PULSANTE A TIRANTE		
	PULSANTE DI TACITAZIONE		
	ALLARME OTTICO ACUSTICO		
	DISPERSORE IN CORDA NUDA DI RAME SEZ. 35 MMQ		
	CONDUTTORE PE G.V. TIPO FG16 SEZ. 1x16 MMQ		
	CONDUTTORE PE G.V. TIPO FG16 SEZ. 1x2,5—6 MMQ		
	PRESA X - 1P= TELEFONICA, T1= TV, RJ45= TRASMISSIONE DATI CAT. 6A PER CAVI STP, RJT1= FONIA DATI, T2= TRASMISSIONE DATI		
RACK	ARMADIO RACK FONIA DATI 19" DA PAVIMENTO 42 UNITA', DIM. 2000x800x800 , COMPLETO DI ACCESSORI INDICATI NELLA VOCE SPECIFICA DI COMPUTO		
	PUNTO ALLACCIO LINEA DI SEGNALE (BUS, RS485)		
	SALITA CAVI		
	DISCESA CAVI		
	SCATOLA PORTAFRUTTO POSATA A VISTA		
	SCATOLA PORTAFRUTTO INCASSATA		
	GRADO DI PROTEZIONE MAGGIORE UGUALE A IP55		
	CANALE PORTACAVI ESISTENTE, TIPOLOGIA E DIM. RIPORTATE IN PLANIMETRIA		
	CANALE PORTACAVI DI NUOVA POSA, TIPOLOGIA E DIM. RIPORTATE IN PLANIMETRIA		

comune del Ventasso

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

MINISTERO DELLA CULTURA

Comune di VENTASSO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI relativa ai lavori di "INTERVENTO 1: RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL CINEMA/TEATRO DI LIGONCHIO" nell'ambito del PNRR M1C312.1 "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI" - PROGETTO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E STRUTTURALE DEGLI SPAZI CULTURALI COMUNE DI VENTASSO - LIGONCHIO: DOVE L'ENERGIA DIVENTA CULTURA"

Via alla Valle, 12 fraz. Ligonchio - 42032 - Ventasso (RE)

CUP H37D22000010006

CIG 958213866C

responsabile del procedimento
Ing. Laura Felici
lavori pubblici, Patrimonio e Protezione Civile

gruppo di progetto
progetto strutture e coordinamento generale :
Ing. Filippo Dallagiacoma
via Alla Valle 33 Ventasso loc. Ligonchio (RE) tel.0522 611750
e-mail: f.dallagiacoma@opdueingstudio.it

progetto architettonico: Lapis architetture
Arch. Carlo Margini Arch. Francesca Fava
Via Emilia S.Stefano n. 33 - Reggio Emilia tel.0522 454599 e-mail: info@lapis.re.it

Impianti meccanici: Ing. Giancarlo Manghi –
GM Progettazione Energetica
Via Ariosto n. 3A/5 Correggio - (RE) tel.0522 576666
e-mail: giancarlo.manghi@ingdue.manghi.net

impianti elettrici: P.I. Daniele Fontana
Via delle Scuole n. 23/2, Scandiano - (RE) tel. 0522 885418
e-mail: tecnico@fontanaingegneria.it

prevenzione incendi: Geom Simone Donelli
Via N.Copernico 6 - (FE) tel. 339 7839771
e-mail: info@geomsimonedonelli.it

esecutivo

20-06-2023

06_2023

1:50

Piano d'installazione impianti di FM e segnale piano terra e seminterrato

E.IE.1.02