

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Giovanni Peressotti

COMMITTENZA: AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Monica Calamai

DIRETTORE SANITARIO
Dr. Emanuele Ciotti

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Anna Gualandi

INTERVENTO

OSPEDALE "F.LLI BORSELLI" - BONDENO (FE)
REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE A BONDENO - SECONDA FASE

INTERVENTO N°762 DELL'ALLEGATO C1 ALL'ORDINANZA RER N°10 DEL 25/03/2015

PROGETTAZIONE

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
PROGETTAZIONE EDILE-ARCHITETTONICA
ARCH. MARCO RIZZOLI
VIA ZACCHERINI ALVISI 3
40138 BOLOGNA
Tel. 051.0562611 - Fax 051.0544773
Email: info@studio-rizzoli.it

PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI
ING. PAOLO TRAPELLA - STEP ENGINEERING srl
VIA PONTEGRADELLA, 87
44123 FERRARA
Tel. 0532 740050
Email: segreteria@studio-step.it

SICUREZZA
ARCH. ANTONELLA ZENI
CORSO ISONZO, 84
44121 FERRARA
Cell. 347.4508301
Email: antozen@libero.it

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERRARA
Dr. ing. Paolo Trapella

LIVELLO PROGETTUALE

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO ELABORATO

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI SPECIALI - PIANTA PIANO TERZO

CODICE IMMOBILE		N. TAV.		SCALA 1:100	DATA 30 GIUGNO 2021
CP1P02		PEE16		FILE NAME 152_PE_E_13-14-15-16_Spec_R00.dwg	
3					
2					
1					
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	REVISIONE	

LEGENDA IMPIANTO TP-TD		
Simbolo grafico		Codice EPU
	Armadio di permutazione (Building Distributor) per cablaggio strutturato	095.112
	Armadio di permutazione (Floor Distributor) per cablaggio strutturato	095.110
	Presa per telecomunicazioni (TP=telefono, TD=presa dati) Le prese dati Wi-fi saranno installate ad una distanza di 10cm dal controsoffitto	D06.035

LEGENDA IMPIANTO TV		
Simbolo grafico		
	Presa per telecomunicazioni (TV=televisione)	D01.007.a

LEGENDA IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERI/INTERFONICO		
Simbolo grafico		
	Postazione centrale chiamata infermiera/interfonico	NP.IE.07.02
	Terminale di stanza (da parete) con: - display - pulsante di chiamata/annullo	NP.IE.07.02
	Indicatore luminoso fuori porta a n. luci	NP.IE.07.02
	Unità testaletole equipaggiata con: - pulsante di chiamata - pulsante accensione luci visita	NP.IE.07.02
	Pulsante di chiamata per WC	NP.IE.07.02
	Pulsante di annullo chiamata WC (presenza infermiera)	NP.IE.07.02

LEGENDA IMPIANTO CHIAMATA WC		
Simbolo grafico		
	Pulsante di annullo chiamata	NP.IE.07.01
	Pulsante a tirante per chiamata	NP.IE.07.01
	Avvisatore ottico/acustico fuoriporta intermittente di segnalazione chiamata	NP.IE.07.01

LEGENDA IMPIANTO CITOFOONICO		
Simbolo grafico		
	Citofono (posizione interna)	D06.010
	Citofono (posizione esterna)	D06.005

