



NOTE

- IL PRESENTE ELABORATO È VALIDO SOLO PER GLI IMPIANTI MECCANICI. È DOVERE DELL'INSTALLATORE VERIFICARE LA CONGRUENZA CON L'ULTIMA VERSIONE DEGLI ELABORATI ARCHITETTONICI E STRUTTURALI.
- I SUPPORTI DEGLI ULMATI DOVRANNO ESSERE DIMENSIONATI PER RESISTERE ALLE SOLLECITAZIONI SIMICHE.
- IL TRAVASAMENTO DELL'ACQUA FREDDA NON DEVE ESSERE INFORMATO IN QUELLE MODALITÀ INFORMATICA IN CAPITOLO ANCHE SE NON SPECIFICAMENTE RIPORTATO IN PIANTA.
- IL TRAVASAMENTO DELL'ACQUA FREDDA NON DEVE ESSERE INFORMATO IN QUELLE MODALITÀ INFORMATICA IN CAPITOLO ANCHE SE NON SPECIFICAMENTE RIPORTATO IN PIANTA (ESCLUSI I VENTILCONVETTORI SU PARETI MOVILI).
- TUTTE LE OPERE IN CARPENTERIA METALLICA NECESSARIE PER L'INSTALLAZIONE DELLE TUBAZIONI QUALLI STAFFE, SUPPORTI, ANCORAGGI, ETC. DEVONO COMPRESI GLI ONERI DI INSTALLAZIONE E VERIFICA DELLE TUBAZIONI STESSA.
- PER GLI ALLACCIAMENTI DELLE BATTERIE DI TRATTAMENTO AFRIDA VERRANNO FORNITI SOCCORRIZIONALI.
- IL VALVOLAME INSTALLATO SULLA RETE ACQUA RIFRIGERATA E' COIBENTATO PER ANTICONTACCA CON GUAINA. APRIBILI IN AMBIENTE D'INERTE.
- LE COPPELLE DI POLIESTRUO VANNO RIVESTITE CON BARRIERA VAPORE.
- IL TRAVASAMENTO DELL'ACQUA FREDDA LEGGEMENTE ALLE BATTERIE DI TRATTAMENTO AFRIDA VARIA IN FUNZIONE DEL COSTRUTTORE ED E' PERTANTO INDICATIVO. VERIFICARE L'ANATA POSIZIONE PRIMA DI PROCEDERE AL COLLEGAMENTO.


