



Dispersioni invernali "Edificio B" Nido condiviso PIANO PRIMO									
Locale	Descrizione	θi	V	S	Φtr	Φve	Φrh	Φhl	Φhl(+10 %)
		[°C]	[m³]	[m²]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]
1	P1_Nido condiviso	20	122,2	45,27	763	735	0	1499	1648

Rientrate estive "Edificio A" Appartamento PIANO PRIMO							
Locale	Descrizione	Ora	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
			[w]	[w]	[w]	[w]	[w]
15	P1_Monolocale 3	14	366	654	148	1012	2022
16	P1_Monolocale 3	14	365	657	148	1016	2027
17	P1_Monolocale 5	14	352	660	149	1022	2028
18	P1_Bilocale1	14	379	657	297	1127	2145
19	P1_Bilocale 2	14	341	646	296	1124	2095
20	P1_Bilocale 3	14	337	662	313	1176	2162
21	P1_Bilocale 4	14	373	658	288	1129	2143
22	P1_Bilocale 5	14	374	657	296	1126	2139
23	P1_Bilocale 7	14	377	636	295	1118	2118
48	P1_Bilocale 7	14	383	659	249	1132	2144

Qgl_sen [W]	Qgl_lat [W]	Qgl [W]	Locale	Descrizione	Ora	Qirr [W]	QTr [W]	Qw [W]	Qw [W]
2028	157	2179	9	P1, Monolocale 1	14	399	629	205	
2028	157	2185	8	P1, Monolocale 2	14	395	638	209	
2028	158	2180	10	P1, Bilocale 2	14	389	628	214	
2145	155	2460	10	P1, Bilocale 3	14	396	657	415	
2145	154	2459	14	P1, Bilocale 4	14	360	667	441	
2162	327	2488	13	P1, Bilocale 5	14	433	650	413	
2143	155	2458	20	P1, Studentato 1	14	410	908	681	
2139	154	2453	21	P1, Studentato 2	14	409	888	653	
2119	153	2432	22	P1, Studentato 3	14	437	651	423	664
2144	278	2422	23	P1, Spazio comune	14	636	555	2192	

Qtr	Qv	Qc	QgLen	QgLat	Qg	
[W]	[W]	[W]		[W]	[W]	
399	629	205	1006	2281	156	2378
395	659	209	1021	2125	158	2383
380	658	414	1124	2263	313	2537
395	656	415	1124	2276	313	2590
386	657	413	1121	2264	314	2577
360	667	441	1181	2330	327	2648
433	650	413	1121	2304	313	2616
410	908	681	1815	3312	502	3814
409	888	653	1753	3216	487	3703
651	1257	864	2324	4450	666	5095
636	555	2192	1855	3607	1632	5239

Resistenza superficie esterna

Local	Descrizione	Area
1	P_Nido condiviso	2320

Rientrate estive "Edificio B" -Appartamenti PIANO PRIMO									
ale	Descrizione	Ora	Qlrr	QTr	Qv	Qc	QgI,sen	QgI,lat	QgI
			[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]
1	P1 Nido condiviso	14	392	657	346	841	1700	535	2235

Resistenza superfaccie interna		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
--------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------

sen [J]	Qg _l [W]	Qg _f [W]
1700	535	2235

PROTOCOLLO E VISITE

TITOLO

CODICI

RIFERIBILI

INSEDI

