DATI TECNICI COLLETTORE RADIANTE Nr. : ST01/VE01 Collettore (PT - App.1)

Uscite Totali (Nr)	Superficie (mq)	Lunghezza tubo (ml)	T. mand. (°C)	Port. collettore (Kg/ora)	Perdita di carico (mbar)	Potenza circuiti (W)
4	40	288	40.0	461	277	2983

(radiante + termoarredi) (Legenda: Valori in riscaldamento / valori in raffrescamento)

DETTAGLIO DEI CIRCUITI RADIANTI:

Locale:	Circuito	Sistema radiante utilizzato / tubo:	Interasse di posa (cm)	Lunghezza (m)	Superficie (mq)	Pert. Carico	Regolazione
Soggiorno	01	x-light sistema rete/xps 30 – Tubo PE-Rt 16x2	15.0 cm	90.2 m	12.3 mq	241.0 mbar	2.9 l/min
Soggiorno	02	x-light sistema rete/xps 30 – Tubo PE-Rt 16x2	15.0 cm	54.3 m	6.5 mq	61.7 mbar	1.8 l/min
Camera da letto	03	x-light sistema rete/xps 30 – Tubo PE-Rt 16x2	15.0 cm	95.7 m	12.9 mq	136.9 mbar	2.0 l/min
Bagno	04	x-light sistema rete/xps 30 – Tubo PE-Rt 16x2	10.0 cm	47.5 m	4.0 mq	21.8 mbar	1.0 l/min

DATI TECNICI COLLETTORE RADIANTE Nr. : ST01/PI02 Collettore (PT - App.2)

Uscite Totali (Nr)	Superficie (mq)	Lunghezza tubo (ml)	T. mand. (°C)	Port. collettore (Kg/ora)	Perdita di carico (mbar)	Potenza circuiti (W)
4	40	293	40.0	465	275	2996

(radiante + termoarredi) (Legenda: Valori in riscaldamento / valori in raffrescamento)

DETTAGLIO DEI CIRCUITI RADIANTI:

Locale:	Circuito	Sistema radiante utilizzato / tubo:	Interasse di posa (cm)	Lunghezza (m)	Superficie (mq)	Pert. Carico	Regolazione
Soggiorno	01	x-light sistema rete/xps 30 – Tubo PE-Rt 16x2	15.0 cm	89.8 m	12.2 mq	238.9 mbar	2.9 l/min
Soggiorno	02	x-light sistema rete/xps 30 – Tubo PE-Rt 16x2	15.0 cm	58.2 m	6.6 mq	67.3 mbar	1.8 l/min
Camera da letto	03	x-light sistema rete/xps 30 – Tubo PE-Rt 16x2	15.0 cm	92.9 m	13.0 mq	136.0 mbar	2.0 l/min
Bagno	04	x-light sistema rete/xps 30 – Tubo PE-Rt 16x2	10.0 cm	51.6 m	4.0 mq	24.8 mbar	1.1 l/min

DATI TECNICI COLLETTORE RADIANTE Nr. : ST01/PI03 Collettore (PT - App.3)

Uscite Totali (Nr)	Superficie (mq)	Lunghezza tubo (ml)	T. mand. (°C)	Port. collettore (Kg/ora)	Perdita di carico (mbar)	Potenza circuiti (W)
4	40	292	40.0	463	271	2987

(radiante + termoarredi) (Legenda: Valori in riscaldamento / valori in raffrescamento)

DETTAGLIO DEI CIRCUITI RADIANTI:

Locale:	Circuito	Sistema radiante utilizzato / tubo:	Interasse di posa (cm)	Lunghezza (m)	Superficie (mq)	Pert. Carico	Regolazione
Soggiorno	01	x-light sistema rete/xps 30 – Tubo PE-Rt 16x2	15.0 cm	89.3 m	12.1 mq	235.1 mbar	2.9 l/min
Soggiorno	02	x-light sistema rete/xps 30 – Tubo PE-Rt 16x2	15.0 cm	57.4 m	6.6 mq	65.4 mbar	1.8 l/min
Camera da letto	03	x-light sistema rete/xps 30 – Tubo PE-Rt 16x2	15.0 cm	93.3 m	13.0 mq	137.2 mbar	2.1 l/min
Bagno	04	x-light sistema rete/xps 30 – Tubo PE-Rt 16x2	10.0 cm	51.6 m	4.0 mq	24.7 mbar	1.1 l/min





DATI TECNICI COLLETTORE RADIANTE Nr. : ST01/PI04 Collettore (P1 - App.1)

Uscite Totali (Nr)	Superficie (mq)	Lunghezza tubo (ml)	T. mand. (°C)	Port. collettore (Kg/ora)	Perdita di carico (mbar)	Potenza circuiti (W)
4	40	291	40.0	433	241	2789

(radiante + termoarredi) (Legenda: Valori in riscaldamento / valori in raffrescamento)

DETTAGLIO DEI CIRCUITI RADIANTI:

Locale:	Circuito	Sistema radiante utilizzato / tubo:	Interasse di posa (cm)	Lunghezza (m)	Superficie (mq)	Pert. Carico	Regolazione
Soggiorno	01	x-light sistema rete/xps 30 – Tubo PE-Rt 16x2	15.0 cm	89.4 m	12.2 mq	209.7 mbar	2.7 l/min
Soggiorno	02	x-light sistema rete/xps 30 – Tubo PE-Rt 16x2	15.0 cm	58.4 m	6.6 mq	60.8 mbar	1.7 l/min
Camera da letto	03	x-light sistema rete/xps 30 – Tubo PE-Rt 16x2	15.0 cm	93.1 m	13.0 mq	129.2 mbar	1.9 l/min
Bagno	04	x-light sistema rete/xps 30 – Tubo PE-Rt 16x2	10.0 cm	50.5 m	3.9 mq	21.0 mbar	1.0 l/min

DATI TECNICI COLLETTORE RADIANTE Nr. : ST01/PI05 Collettore (P1 - App.2)

Uscite Totali (Nr)	Superficie (mq)	Lunghezza tubo (ml)	T. mand. (°C)	Port. collettore (Kg/ora)	Perdita di carico (mbar)	Potenza circuiti (W)
4	40	292	40.0	437	241	2795

(radiante + termoarredi) (Legenda: Valori in riscaldamento / valori in raffrescamento)

DETTAGLIO DEI CIRCUITI RADIANTI:

Locale:	Circuito	Sistema radiante utilizzato / tubo:	Interasse di posa (cm)	Lunghezza (m)	Superficie (mq)	Pert. Carico	Regolazione
Soggiorno	01	x-light sistema rete/xps 30 – Tubo PE-Rt 16x2	15.0 cm	89.4 m	12.1 mq	209.8 mbar	2.7 l/min
Soggiorno	02	x-light sistema rete/xps 30 – Tubo PE-Rt 16x2	15.0 cm	58.3 m	6.6 mq	60.6 mbar	1.7 l/min
Camera da letto	03	x-light sistema rete/xps 30 – Tubo PE-Rt 16x2	15.0 cm	92.6 m	12.9 mq	123.7 mbar	1.9 l/min
Bagno	04	x-light sistema rete/xps 30 – Tubo PE-Rt 16x2	10.0 cm	51.6 m	4.0 mq	22.3 mbar	1.0 l/min

DATI TECNICI COLLETTORE RADIANTE Nr. : ST01/PI06 Collettore (P1 - App.3)

Uscite Totali (Nr)	Superficie (mq)	Lunghezza tubo (ml)	T. mand. (°C)	Port. collettore (Kg/ora)	Perdita di carico (mbar)	Potenza circuiti (W)
4	40	286	40.0	433	236	2783

(radiante + termoarredi) (Legenda: Valori in riscaldamento / valori in raffrescamento)

DETTAGLIO DEI CIRCUITI RADIANTI:

Locale:	Circuito	Sistema radiante utilizzato / tubo:	Interasse di posa (cm)	Lunghezza (m)	Superficie (mq)	Pert. Carico	Regolazione
Soggiorno	01	x-light sistema rete/xps 30 – Tubo PE-Rt 16x2	15.0 cm	87.5 m	12.2 mq	204.3 mbar	2.7 l/min
Soggiorno	02	x-light sistema rete/xps 30 – Tubo PE-Rt 16x2	15.0 cm	54.2 m	6.6 mq	54.9 mbar	1.7 l/min
Camera da letto	03	x-light sistema rete/xps 30 – Tubo PE-Rt 16x2	15.0 cm	92.8 m	12.9 mq	120.4 mbar	1.9 l/min
Bagno	04	x-light sistema rete/xps 30 – Tubo PE-Rt 16x2	10.0 cm	51.7 m	4.0 mq	22.4 mbar	1.0 l/min



DATI TECNICI COLLETTORE RADIANTE Nr. : ST01/PI07 Collettore (P2 - App.1)

Uscite Totali (Nr)	Superficie (mq)	Lunghezza tubo (ml)	T. mand. (°C)	Port. collettore (Kg/ora)	Perdita di carico (mbar)	Potenza circuiti (W)
4	40	291	40.0	434	240	2789

(radiante + termoarredi) (Legenda: Valori in riscaldamento / valori in raffrescamento)

DETTAGLIO DEI CIRCUITI RADIANTI:

Locale:	Circuito	Sistema radiante utilizzato / tubo:	Interasse di posa (cm)	Lunghezza (m)	Superficie (mq)	Pert. Carico	Regolazione
Soggiorno	01	x-light sistema rete/xps 30 – Tubo PE-Rt 16x2	15.0 cm	89.2 m	12.1 mq	208.7 mbar	2.7 l/min
Soggiorno	02	x-light sistema rete/xps 30 – Tubo PE-Rt 16x2	15.0 cm	58.0 m	6.6 mq	60.0 mbar	1.7 l/min
Camera da letto	03	x-light sistema rete/xps 30 – Tubo PE-Rt 16x2	15.0 cm	92.9 m	12.9 mq	121.7 mbar	1.9 l/min
Bagno	04	x-light sistema rete/xps 30 – Tubo PE-Rt 16x2	10.0 cm	51.3 m	4.0 mq	21.8 mbar	1.0 l/min

DATI TECNICI COLLETTORE RADIANTE Nr. : ST01/PI08 Collettore (P2 - App.2)

Uscite Totali (Nr)	Superficie (mq)	Lunghezza tubo (ml)	T. mand. (°C)	Port. collettore (Kg/ora)	Perdita di carico (mbar)	Potenza circuiti (W)
4	40	292	40.0	436	241	2795

(radiante + termoarredi) (Legenda: Valori in riscaldamento / valori in raffrescamento)

DETTAGLIO DEI CIRCUITI RADIANTI:

Locale:	Circuito	Sistema radiante utilizzato / tubo:	Interasse di posa (cm)	Lunghezza (m)	Superficie (mq)	Pert. Carico	Regolazione
Soggiorno	01	x-light sistema rete/xps 30 – Tubo PE-Rt 16x2	15.0 cm	89.4 m	12.2 mq	209.7 mbar	2.7 l/min
Soggiorno	02	x-light sistema rete/xps 30 – Tubo PE-Rt 16x2	15.0 cm	58.3 m	6.6 mq	60.7 mbar	1.7 l/min
Camera da letto	03	x-light sistema rete/xps 30 – Tubo PE-Rt 16x2	15.0 cm	92.6 m	12.9 mq	122.2 mbar	1.9 l/min
Bagno	04	x-light sistema rete/xps 30 – Tubo PE-Rt 16x2	10.0 cm	51.5 m	4.0 mq	22.2 mbar	1.0 l/min

DATI TECNICI COLLETTORE RADIANTE Nr. : ST01/PI09 Collettore (P2 - App.3)

Uscite Totali (Nr)	Superficie (mq)	Lunghezza tubo (ml)	T. mand. (°C)	Port. collettore (Kg/ora)	Perdita di carico (mbar)	Potenza circuiti (W)
4	40	292	40.0	440	242	2800

(radiante + termoarredi) (Legenda: Valori in riscaldamento / valori in raffrescamento)

DETTAGLIO DEI CIRCUITI RADIANTI:

Locale:	Circuito	Sistema radiante utilizzato / tubo:	Interasse di posa (cm)	Lunghezza (m)	Superficie (mq)	Pert. Carico	Regolazione
Soggiorno	01	x-light sistema rete/xps 30 – Tubo PE-Rt 16x2	15.0 cm	89.5 m	12.2 mq	210.4 mbar	2.7 l/min
Soggiorno	02	x-light sistema rete/xps 30 – Tubo PE-Rt 16x2	15.0 cm	58.3 m	6.6 mq	60.5 mbar	1.7 l/min
Camera da letto	03	x-light sistema rete/xps 30 – Tubo PE-Rt 16x2	15.0 cm	92.2 m	12.8 mq	127.9 mbar	2.0 l/min
Bagno	04	x-light sistema rete/xps 30 – Tubo PE-Rt 16x2	10.0 cm	51.9 m	4.0 mq	22.6 mbar	1.0 l/min







Descrizione	Larghezza	Codice articolo
Kanni x-net Cassetta per collettore LIL-L1	430 mm	SFSUPLIL01
Kanni x-net Cassetta per collettore LIL-L2	550 mm	SFSUPLIL02
Kanni x-net Cassetta per collettore LIL-L3	730 mm	SFSUPLIL03
Kanni x-net Cassetta per collettore LIL-L4	850 mm	SFSUPLIL04
Kanni x-net Cassetta per collettore LIL-L5	1030 mm	SFSUPLIL05
Kanni x-net Cassetta per collettore LIL-L6	1200 mm	SFSUPLIL06



Descrizione	Codice articolo
x-light rete zinc. 2100x1200-100 mm	SF11HVI2201
x-light rete zinc. 2100x1200-150 mm	SF11HVI2200
x-light clip sistema a rete 16/20	SF11HVI2000
x-light pannello xps 20 mm Bodo	SFDFSNI2000

LEGENDA

	Collettore
1" 1/4 (Ø42)	Numero Circuito
	Collettore
	Giunto di dilatazione massetto
T	Termostato est./Inv. controllo testine con micro pannelli radianti (Posizione in pianta non vincolante)
T	Sonda ambiente temperatura con display (Predizione in pianta non vincolante)



1 Stigliante flessibile
2 Pavimentazione
3 Giunto di dilatazione
4 Tubazione sistema radiante
5 Striscia di dilatazione tubo
6 Isolamento pannello



Descrizione	N° circuiti	Articolo	L (senza valvole)	L (con valvole)
x-light Collettore 1" PA-2	2	SFKVP020000	216 mm	271 mm
x-light Collettore 1" PA-3	3	SFKVP030000	266 mm	321 mm
x-light Collettore 1" PA-4	4	SFKVP040000	316 mm	371 mm
x-light Collettore 1" PA-5	5	SFKVP050000	366 mm	421 mm
x-light Collettore 1" PA-6	6	SFKVP060000	416 mm	471 mm
x-light Collettore 1" PA-7	7	SFKVP070000	466 mm	521 mm
x-light Collettore 1" PA-8	8	SFKVP080000	516 mm	571 mm
x-light Collettore 1" PA-9	9	SFKVP090000	566 mm	621 mm
x-light Collettore 1" PA-10	10	SFKVP100000	616 mm	671 mm
x-light Collettore 1" PA-11	11	SFKVP110000	703 mm	758 mm
x-light Collettore 1" PA-12	12	SFKVP120000	753 mm	808 mm
x-light Collettore 1" PA-13	13	SFKVP130000	803 mm	858 mm
x-light Collettore 1" PA-14	14	SFKVP140000	853 mm	908 mm
x-light Collettore 1" PA-15	15	SFKVP150000	903 mm	958 mm

LEGENDA

	Tubazione di mandata/ritorno acqua calda riscaldamento in ferro per le colonne montanti e collegamento cassette di contabilizzazione, in multistrato per il collegamento cassetta di contabilizzazione-collettore e collettore-radiatori
	tubazioni in multistrato idoneo per acqua refrigerata per collegamento collettore - ventilconvettori
400 watt	termoarredatore da bagno del tipo elettrico H 1200 L 500 potenza 400 Watt, con termostato incorporato
A	Ventilconvettore con ventilatore centrifugo e motore elettrico e scheda inverter, struttura portante in acciaio zincato, batteria di scambio termico a pacco alettato con alette in alluminio e tubi in rame, collettori in ottone, filtro aria con superficie pieghettata con media filtrante in polipropilene, gruppo ventilante con motore a tre velocità con ventole in alluminio, con commutatore ON-OFF, selettore delle velocità della ventola, selettore estate/inverno, bacinella di raccolta della condensa in plastica, alimentazione del motore elettrico 230 V 1/50 in classe B con condensatore sempre inserito, dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, valvole, detentore e rivestimento isolante, con esclusione della linea di alimentazione elettrica e del collegamento equipotenziale: con due batterie (una a 3 ranghi una a 1 rango), ad incasso (senza mobile) per installazione orizzontale e verticale: resa frigorifera 1,33 kW, resa termica 1,63 kW velocità media portata 210 mc/h
B	Ventilconvettore con ventilatore centrifugo e motore elettrico e scheda inverter, struttura portante in acciaio zincato, batteria di scambio termico a pacco alettato con alette in alluminio e tubi in rame, collettori in ottone, filtro aria con superficie pieghettata con media filtrante in polipropilene, gruppo ventilante con motore a tre velocità con ventole in alluminio, con commutatore ON-OFF, selettore delle velocità della ventola, selettore estate/inverno, bacinella di raccolta della condensa in plastica, alimentazione del motore elettrico 230 V 1/50 in classe B con condensatore sempre inserito, dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, valvole, detentore e rivestimento isolante, con esclusione della linea di alimentazione elettrica e del collegamento equipotenziale: con due batterie (una a 3 ranghi una a 1 rango), ad incasso (senza mobile) per installazione orizzontale e verticale: resa frigorifera 2,28 kW, resa termica 2,75 kW velocità media portata 340 mc/h
	f.p.o di collettore semplice componibile (n° 2) per 6 attacchi con coibentazione per impioanti di condizionamento con zanche di sostegno, scatola portacollettore con portello, intercettazioni d 1"1/4 completo
	collettore impianto radiante a pavimento completo di cassetta di contenimento, portello aerato, valvole di intercettazione, valvole sfiato aria
	Cassetta di contabilizzazione con contatermie, valvola di zona a 2 vie, contatori acqua fredda ed acqua calda (da remotizzare a monte del collettore distribuzione sanitario a valle dello stacco della tubazione di ricircolo) ESCLUSO DALLA FORNITURA
T	Cronotermostato ambiente installato a 150 cm. da pavimento
T	Sonda ambiente da collegare a testa elettrotermica installata su collettore pannello radiante
	Recuperatore di calore decentralizzato per immissione/estrazione aria ambiente, adatto per installazione su pareti di spesore compreso tra 285 e 700 mm. circa, - portata aria compresa tra 10,0 e 40,0 mc/h; tipo VORTICE, modello VORT HRW 20 MONO RC o similare
	Estrattore aria ON-OFF portata aria 85 mc/h tubazione di espulsione diametro 110 mm. completo di collegamento elettrico

acer
azienda casa emilia - romagna
provincia di bologna

Piazza della Resistenza 4 - 40122
Bologna - BO
tel. 051 292111 fax 051.554335
Codice Fiscale – Partita IVA e Registro
imprese di Bologna n. 00322270372
sito web: www.acerbologna.it
posta elettronica: info@acerbologna.it

INTERVENTO

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
ASSOCIAZIONE SERVIZI ALLA PERSONA LAURA RODRIGUEZ
Via Emilia, 36 - 40068 - San Lazzaro di Savena (BO)
REALIZZAZIONE DI N. 9 ALLOGGI PROTETTI PER UTENTI ANZIANI PERZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI CON RELATIVI SERVIZI COMUNI E UFFICI AMMINISTRATIVI
LOTTI 1583/ASP - 1583/R - 1583/C

LOTTO

FASE PROGETTUALE

PROGETTO ESECUTIVO

TAV.	OGGETTO	DATA
M1	PLANIMETRIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	Aprile 2021
SCALA -:-		N. DISEGNO ---

VERSIONE	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	PRIMA EMISSIONE	aprile 2021	G.FIORILLO	N.LEONE G.SEVERINI	N.LEONE
01					
02					
03					

Progetto Architettonico
Arch. Germano Severini
ACER Bologna
Piazza della Resistenza, 4
40122 Bologna

Progetto Strutturale
Ing. Gianni Bandini
Via Carlo Pisacane, 18
47121 Forlì (FC)

Progetto Impianti Meccanici
Ing. Nicola Leone
SIDEL Ingegneria S.r.l.
Via Larga, 34/2
40138 Bologna

Progetto Impianti Elettrici
Ing. Nicola Leone
SIDEL Ingegneria S.r.l.
Via Larga, 34/2
40138 Bologna

Progetto della Sicurezza
Ing. Davide Capelli
Via Tosarelli, 200
40055 Castenaso (BO)

Tecnico Competente in Acustica edilizia e ambientale
Dr. Emilio Minardi
SIDEL Ingegneria S.r.l.
Via Larga, 34/2
40138 Bologna

Direttore dei Lavori
ACER Bologna
Piazza della Resistenza, 4
40122 Bologna

Responsabile del Procedimento
Ing. Antonio Frighi
ACER Bologna
Piazza della Resistenza, 4
40122 Bologna

Il Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Antonio Frighi
ACER Bologna
Piazza della Resistenza, 4
40122 Bologna

Il Direttore Generale
Francesco Nitti
ACER Bologna
Piazza della Resistenza, 4
40122 Bologna

Il Presidente
Alessandro Alberani
ACER Bologna
Piazza della Resistenza, 4
40122 Bologna