

LEGENDA

-  QUADRO ELETTRICO
-  SCATOLA DI DERIVAZIONE
-  CAVIDOTTO ENERGIA CORRIDOIO: N°1 CORRUGATO 32mm N°2 CORRUGATO 25mm
-  CAVIDOTTO SEGNALE CORRIDOIO: N°4 CORRUGATI 32mm
-  CAVIDOTTO ENERGIA CAMERE: N°1 CORRUGATO 32mm N°1 CORRUGATO 25mm N°1 CORRUGATO 20mm
-  CAVIDOTTO SEGNALE CAMERE: N°4 CORRUGATI 32mm
-  CAVIDOTTO COMPOSTO DA N° 6 CORRUGATI DOPPIA PARETE 60 mm
-  POZZETTO IN MATERIALE PLASTICO DIM. 40x40 cm

NOTE:

- I cavi dell'impianto rivelazione fumi saranno posati in tubazioni corrugate nei sottotetti soprastanti le due ali dove sono posizionate le camere di degenza e le derivazioni ai terminali d'impianto saranno eseguite sempre con tubazioni corrugate.
- Le scatole di derivazione a servizio degli impianti speciali dovranno essere dotate di setto separatore in modo da separare impianti e tensioni diverse.



PIANTA PIANO PRIMO - scala 1:100

Committente: **AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA**
 via Argonola n° 15
 cap. 29122 Piacenza (PC)
 email: servizio tecnico@aslpc@aut.pc.it
 PEC: protocollo@aslpc@aut.pc.it
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
 Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
 Il Responsabile del Procedimento: Ing. Luigi Gruppi
 Il Direttore Sanitario: Dott. Guido Pedrazzini

RIQUALIFICAZIONE DELLA RESIDENZA PER IL TRATTAMENTO RIABILITATIVO DELL' OSPEDALE DI PIACENZA - CORPO 10

CIG 7094855B8D

Livello progettuale: **PROGETTO ESECUTIVO**

Descrizione elaborato: PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE CAVIDOTTI E QUADRI ELETTRICI

Timbri e firme:
 Progettista Opere Architettoniche, Edili: **Arch. Patrizia Rancati**
 Ing. Alberto Catulli

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione:
Ing. Alberto Catulli

Progettista Opere Strutturali:
Ing. Stefano Rossi

Progettista Impianti Elettrici:
Ing. Junior Matteo Molaschi

Progettista Impianti Meccanici:
STA Parenti - Ing. Massimo Parenti

Visto:
 Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Luigi Gruppi
 Il Direttore Sanitario
Dott. Guido Pedrazzini

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	10/05/2019	Prima emissione	M.Molaschi	M.Molaschi	M.Molaschi

Responsabile delle Integrazioni Specialistiche:
Arch. Patrizia Rancati

Codice elaborato: **PE-DS-E-02**

Scala: **1:100**



RTP
 RANCATI - CATULLI - ROSSI - PARENTI - MOLASCHI
 Via Bubba 41/A - 29122 Piacenza (PC)
 PEC: patriziarancati@archworldpec.it