



titolo del progetto
AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO MOTTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA
CUP: C84E22000030006
PROGETTO DEFINITIVO

committente
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia
IL DIRIGENTE Ing. Azzio Gatti IL RUP Arch. Ilaria Martini

MECCANICI:
Impianto antincendio

num. pratica	data emissione	redatto da	rapp. disegni	layout	fase operativa	file
4855	MAGGIO 2023		1:100	DEFINITIVO		4855DIM04-A.dwg
rev.	data	descrizione	redatto da			
A	MAGGIO 2023	INTEGRAZIONE CON (POS N.0119/2023)	BG			
B						



centro cooperativo di progettazione s.r.l.
architettura ingegneria servizi


Via Lombardia n. 7, 42124 Reggio Emilia
tel. 0522.500460 / fax 0522.500394
www.ccdp.org.com / email: info@ccdp.org.com
C.F. P. IVA 04816460352

AZIENDA CON
SISTEMA DI CERTIFICAZIONE
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001-ISO 14001




Ing. Davide Bedogni
collaboratori:
Arch. Benedetta Gavi
Geny. Carlo Pavesi
Ing. Andrea Albertini
Arch. Francesco Martini
P.L. Francesco Maraschi

POSIZIONAMENTO TUBO INTERRATO RETE ANTINCENDIO






NOTE:
- CON PASSAGGIO AUTOMEZZI H min. 80cm, RIEMPIMENTO CON INERTI COMPATTATI
- SENZA PASSAGGIO AUTOMEZZI H min. 60cm, RIEMPIMENTO CON TERRENO DI RIPIRTO (SE IN AREA VERDE) O CON INERTI (SE PAVIMENTATO)

PARTICOLARE IDRANTE A COLONNA UNI45/UNI70



LEGENDA

SIMBOLI	DESCRIZIONE
	TUBAZIONE INTERRATA IN PEAD PN16 DIAMETRI COME DA DISEGNO
	TUBAZIONE IN ACCIAIO FINO A CASSETTE ANTINCENDIO
	IDRANTE UNI A5 CON CASSETTA IN ACCIAIO, SPORTELLO, MANICHETTA 20M, LANCIA EROGATRICE E CARTELLO

