



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  
Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia (RE)



Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU  
MISSIONE 4  
COMPONENTE 1  
INVESTIMENTO 1.3



Stato del progetto  
AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO MOTTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA  
CUP: C84E22000030006  
PROGETTO DEFINITIVO

committente  
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia  
IL DIRIGENTE Ing. Azzio Gatti IL RUP Arch. Ilaria Martini

Stato della tavola

PREVENZIONE INCENDI  
Planimetria

num. pratica	data emissione	redatto da	reg. disegni	layout	fase operativa	file
4855	APRILE 2023		1:200		DEFINITIVO	4855_DVF1-B.dwg
rev.	data	descrizione				redatto da
A	MAGGIO 2023	AGGIORNAMENTO APERTURE A TETTO				
B	MAGGIO 2023	INTEGRAZIONE CONI (POS N.0119/2023)				BG


centro cooperativo di progettazione su  
architettura ingegneria urbanistica

Via Lombardia n. 7 - 42124 Reggio Emilia  
tel. 0522 920460 / fax 0522 920794  
www.ccdp.org / e-mail info@ccdp.org  
C.F. P. IVA 00474840352

AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE  
CERTIFICATO DA UNI  
ISO 9001-ISO 14001

ing. Davide Sestini

collaboratori:  
Arch. Benedetta Gatti  
Geom. Carlo Farnese  
Ing. Ilaria Martini  
Arch. Francesco Martini  
P. A. Francesco Marzocchi



## LEGENDA

- PARETI DI COMPARTIMENTAZIONE REI >= 60
- PORTE REI >= 60
- RAGGIO D'AZIONE IDRANTE A MURO UNI 45
- IDRANTE A MURO UNI 45 CON LANCIA, MANICHETTA E CARTELLO SEGNALETORE
- INDICAZIONE VIE D'USCITA ZONA ATLETI/UTENTI (PERCORSO ORIZZONTALE)
- INDICAZIONE VIE D'USCITA PER IL PUBBLICO (PERCORSO ORIZZONTALE)
- INDICAZIONE VIE D'USCITA SCUOLA ESISTENTE (NON OGGETTO DI MODIFICHE)
- USCITE DI SICUREZZA CON NUMERAZIONE E NUMERO DI MODULI DI USCITA
- ESTINTORE PORTATILE A POLVERE CAPACITA' ESTINGUENTE MINIMA 34A-233BC (O A CO2 QUANDO INDICATO) CON STAFFA A MURO E CARTELLO SEGNALETORE

