

5					
4					
3					
2					
1	REVISIONE 1	23 Aprile 2019	Ronzoni	Ronzoni	Ronzoni
0	EMISSIONE	21 Marzo 2019	Ronzoni	Ronzoni	Ronzoni
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
COMMITTENTE: COMUNE DI CASINA Piazza IV Novembre n.3, 42034 – Casina (RE)			COMUNE:  <b>CASINA</b>		
PROGETTO: AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA COMUNALE DI CASINA			RIF. FILE:  2019-LUX.pdf	TAVOLA:  <b>E.03</b>	
TITOLO DOCUMENTO: SCHEMA ELETTRICO QUADRO GENERALE			<b>Studio Tecnico Per. Ind. Marco Ronzoni</b> PROGETTAZIONE E CONSULENZE IMPIANTI ELETTRICI <hr/> Via A. Zanibelli, 12 - 42124 REGGIO EMILIA - Tel. 348/3043867 Cod. Fisc. RNZ MRC 78C11 H2230 - P.Iva 01861240354		
FASE PROGETTO:  Definitivo	SCALA  /	FOGLIO  /	DI  /		

RIF. QUADRO	Q01	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<div>COMMITTENTE: COMUNE DI CASINA</div> <div>COMMESSA: AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA COMUNALE DI CASINA</div> <div>QUADRO: Quadro Generale Palestra Q01 (QUADRO ESISTENTE)</div>										
<div>CARATTERISTICHE QUADRO</div> <div>IMPIANTO A MONTE [Q00]</div> <div>TENSIONE [V] 400   FREQ. [Hz] 50</div> <div>CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]</div> <div>Icc PRES. SUL QUADRO [kA] 12,4</div> <div>SISTEMA DI NEUTRO TT</div> <div>DIMENSIONAMENTO SBARRE</div> <div>In [A]   Icc [kA]</div> <div>CARPENTERIA METALLICA</div> <div>CLASSE DI ISOLAMENTO IP</div> <div>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</div> <div>INTERRUTTORI SCATOLATI <input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2</div> <div>INTERRUTTORI MODULARI <input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2</div> <div><input type="checkbox"/> — CEI EN 60898</div> <div>CARPENTERIA <input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 61439-2</div> <div><input type="checkbox"/> — CEI 23-48</div> <div>— CEI 23-49</div> <div>— CEI 23-51</div>										
Per. Ind. Marco Ronzoni Via A. Zanibelli, 12 42124 Reggio Emilia info@marcoronzoni.com		CLIENTE		COMUNE DI CASINA		PROGETTO		2019 FILE 2019-ge-Q01-Q01.dwg		
		IMPIANTO		AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA COMUNALE DI CASINA		ARCHIVIO		2019 DATA 21/03/2019 REVISIONE R0.0		
						DISEGNATORE		M.R. PAGINA 1 SEQUE 2 TAVOLA		

RIF. QUADRO	[Q01]	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUADRO ESISTENTE										
NUMERAZIONE MORSETTI										
NUMERAZIONE CIRCUITO			3							
DESCRIZIONE CIRCUITO			AMPLIAMENTO PALESTRA							
TIPO APPARECCHIO										
INTERRUTTORE										
lcu [kA] / lcn [A]										
N. POLI										
In [A]										
CURVA/SCANSIATORE										
Ir [A]										
tsd [s]										
li [A]										
lg [A]										
TIPO										
CLASSE										
tdn [ms]										
TIPO										
CLASSE										
BOBINA [V]										
N. POLI										
In [A]										
TIPO										
Irth [A]										
N. POLI										
In [A]										
TIPO										
MODELLO										
TIPO ISOLAMENTO										
POSA										
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]										
1x25										
1x16										
1x16										
71,7										
lb [A]										
Un [V]										
P [kW]										
400										
lcc min [kA]										
lcc max [kA]										
1,7										
6,4										
LUNGHEZZA [m]										
30										
0,7										
FGT6M16-0,6/1 kV										
NOTE										
Per. Ind. Marco Ronzoni			CLIENTE			COMUNE DI CASINA			PROGETTO	
Via A. Zanibelli, 12									ARCHIVIO	
42124 Reggio Emilia									2019 FILE 2019-ge_[Q01]_[Q01].dwg	
info@marcoronzoni.com									2019 DATA 21/03/2019	
									REVISIONE R0.0	
									M.R. PAGINA 4	
									SEGUE 5	
									TAVOLA	
									Schneider Electric	

RIF. QUADRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9
[QA1]									
COMMITTENTE: COMUNE DI CASINA									
COMMESSA: AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA COMUNALE DI CASINA									
QUADRO: Quadro Ampliamento P. – 1 QA1									
CARATTERISTICHE QUADRO									
IMPIANTO A MONTE [Q01]									
TENSIONE [V] 400   FREQ. [Hz] 50									
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]									
Icc PRES. SUL QUADRO [kA] 7,4									
SISTEMA DI NEUTRO TT									
DIMENSIONAMENTO SBARRE									
In [A] Icc [kA] METALLICA									
CARPENTERIA									
CLASSE DI ISOLAMENTO IP									
NORMATIVA DI RIFERIMENTO									
INTERRUTTORI SCATOLATI <input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2									
INTERRUTTORI MODULARI <input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2									
<input type="checkbox"/> — CEI EN 60898									
CARPENTERIA <input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 61439-2									
<input type="checkbox"/> — CEI 23-48									
— CEI 23-49									
— CEI 23-51									
PROGETTO 2019 FILE 2019-ge- [Q02] [QA1].dwg									
ARCHIVIO 2019 DATA 21/03/2019 REVISIONE R0.0									
DISEGNATORE M.R. PAGINA 1 SEQUE 2									
IMPIANTO AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA COMUNALE DI CASINA TAVOLA									
Per. Ind. Marco Ronzoni Via A. Zanibelli, 12 42124 Reggio Emilia info@marcoronzoni.com									
Schneider Electric									

[illegible]

RIF. QUADRO		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
A		QA1																	
NUMERAZIONE MORSETTI		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
NUMERAZIONE CIRCUITO		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
DESCRIZIONE CIRCUITO		IMPIANTI SPECIALI		RISERVA		COLLETTORI		AUSILIARI		ASTRONOMICO		AUX 230V		ILLUMINAZIONE ESTERNA		GENERALE LUCE		EMERGENZE	
TIPO APPARECCHIO		iC40 a		iC40 a		iC40 a		iC40 a						iC40 a		iID40		iC40 a	
INTERRUTTORE	Icu [kA] / Icn [A]	6		6		6		6						6				6	
	N. POLI	1P+N		1P+N		1P+N		1P+N						1P+N		25		1P+N	
	CURVA/SGANSIATORE	C		C		C		C						C				C	
	Ir [A]	10		16		10		10						10				10	
	Isd [A]	100		160		100		100						100				100	
DIFFERENZIALE	Ii [A]																		
	Ig [A]																		
	TIPO	Vigi		Vigi		Vigi		Vigi						Vigi		L3N		AC	
	CLASSE	A		A		A		AC		A				AC		0,03		Istantaneo	
	I <sub>dn</sub> [A]	0,03		0,03		0,03		0,03		0,03				0,03		0,03			
CONTATTATORE	TIPO													iCT Na					
TELERUTTORE	BOBINA [V]													230ca					
TERMICO	N. POLI																		
FUSIBILE	N. POLI																		
ALTRE APP.	TIPO																		
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO																		
FONDO LINEA	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]					1x1,5		1x1,5		1x1,5		1x1,5		1x1,5		1x1,5		1x1,5	
	I <sub>b</sub> [A]					0,5		16,1						0		23		1,4	
	Un [V]					230		0,1						230		1,8		230	
	I <sub>cc</sub> min [kA]					0,1		0,2						0,2		0,3		0,2	
	I <sub>cc</sub> max [kA]					50		1,3						30		1		30	
NOTE	LUNGHEZZA [m]																		
	dV TOTALE [%]																		
						FG17-450/750 V								FG17-450/750 V				FG17-450/750 V	
						Cca-s1b,d1,a1								Cca-s1b,d1,a1				Cca-s1b,d1,a1	
Per. Ind. Marco Ronzoni		CLIENTE				COMUNE DI CASINA				PROGETTO				FILE 2019-ge-Q02-QA1.dwg					
Via A. Zanibelli, 12		ARCHIVIO				2019				2019				21/03/2019					
42124 Reggio Emilia		DISEGNATORE				M.R.				PAGINA				5					
info@marcoronzoni.com		IMPIANTO				AMPIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO				TAVOLA									
		PALESTRA COMUNALE DI CASINA																	

Diagram showing a single-phase electrical distribution system with 9 busbars (1-9) and 16 circuit breakers (Q2.2.4 to Q2.2.8, Q2.1.13 to Q2.1.16). The system is fed by a transformer (A) and a busbar (B). The distribution is organized into three main sections: 1) Busbars 1-3 (Q2.2.4, Q2.2.5, Q2.2.6), 2) Busbars 4-6 (Q2.2.7, Q2.2.8, Q2.1.13), and 3) Busbars 7-9 (Q2.1.14, Q2.1.15, Q2.1.16). Each section has a dedicated PE (Protective Earth) line. The diagram includes a detailed table of technical specifications for each circuit breaker and a summary table of the entire system.

NUMERAZIONE CIRCUITO	DISTRIBUZIONE	17	18	19	20	21	22	23	24	25	LINEE
DESCRIZIONE CIRCUITO		SPOGLIATOI 1	SPOGLIATOI 3	SPOGLIATOI 3	INGRESSO	SCALE	LINEA PRESE DI SERVIZIO E SPOGLIATOIO ALBITRO	LINEA PRESE SPOGLIATOIO 1	LINEA PRESE SPOGLIATOIO 2	LINEA PRESE SPOGLIATOIO 3	
TIPO APPARECCHIO		iC40 a	iC40 a	iC40 a	iC40 a	iC40 a	iC40 a	iC40 a	iC40 a	iC40 a	
INTERRUTTORE		6	6	6	6	6	6	6	6	6	
N. POLI		1P+N	10	10	10	10	10	10	10	10	
CURVA/SGANCIAZIONE		C	C	C	C	C	C	C	C	C	
IR [A]		10	10	10	10	10	10	10	10	10	
tsd [s]		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
li [A]											
lg [A]											
TIPO											
CLASSE											
tdn [ms]											
TIPO											
BOBINA [V]											
N. POLI											
Irth [A]											
In [A]											
MODELLO											
TIPO ISOLAMENTO											
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]											
lb [A]											
Un [V]											
P [kW]											
Icc min [kA]											
Icc max [kA]											
LUNGHEZZA [m]											
dV TOTALE [%]											
NOTE											

CLIENTE	COMUNE DI CASINA	PROGETTO	FILE 2019-ge	Q02	QA1	dwg
Per. Ind. Marco Ronzoni		ARCHIVIO	2019	21/03/2019	REVISIONE	R0.0
Via A. Zanibelli, 12		DISEGNATORE	2019	6	SEGUE	
42124 Reggio Emilia						
info@marcoronzoni.com						

IMPIANTO	AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	PALESTRA COMUNALE DI CASINA	TAVOLA

[illegible]





RIF. QUADRO	QA2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COMMITTENTE:

COMUNE DI CASINA

COMMESSA:

AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO  
PALESTRA COMUNALE DI CASINA

QUADRO:

Quadro Ampliamento P.0  
QA2

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE  
[QA1]

TENSIONE [V] 400

FREQ. [Hz] 50

CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

Icc PRES. SUL QUADRO [kA] 5,2

SISTEMA DI NEUTRO TT

DIMENSIONAMENTO SBARRE

I<sub>n</sub> [A] I<sub>cc</sub> [kA]

CARPENTERIA METALLICA

CLASSE DI ISOLAMENTO IP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI ☒ — CEI EN 60947-2

INTERRUTTORI MODULARI ☒ — CEI EN 60947-2

☐ — CEI EN 60898

CARPENTERIA ☒ — CEI EN 61439-2

☐ — CEI 23-48

— CEI 23-49

— CEI 23-51

Per. Ind. Marco Ronzoni  
Via A. Zanibelli, 12  
42124 Reggio Emilia  
info@marcoronzoni.com

CLIENTE

COMUNE DI CASINA

IMPIANTO

AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO  
PALESTRA COMUNALE DI CASINA

PROGETTO

2019 FILE 2019-ge-QA2-QA3-QA2.d

ARCHIVIO

2019 DATA 21/03/2019 REVISIONE

DISEGNATORE

M.R. PAGINA 1 SEQUE

TAVOLA

Schneider  
ELECTRIC

[illegible]

Diagram showing a single-phase electrical distribution system (RIF. QUADRO) with a main busbar (A) and a sub-busbar (A). The system is divided into 9 sections (1-9) corresponding to different areas of the building.

**Section 1:** General lighting (GENERALE LUCE) with a 25A circuit breaker (Q3.2.2) and a 10A emergency circuit (EMERGENZE).

**Section 2:** Emergency (EMERGENZE) with a 10A circuit breaker (Q3.2.3).

**Section 3:** Sala 1 (SALA 1) with a 10A circuit breaker (Q3.2.4).

**Section 4:** Sala 2 (SALA 2) with a 10A circuit breaker (Q3.2.5).

**Section 5:** Arrampicata (ARRAMPICATA) with a 10A circuit breaker (Q3.2.6).

**Section 6:** Uffici e Bagni (UFFICI E BAGNI) with a 10A circuit breaker (Q3.2.7).

**Section 7:** Corridoio (CORRIDOIO) with a 10A circuit breaker (Q3.2.8).

**Section 8:** Linea prese Sale (LINEA PRESE SALE) with a 16A circuit breaker (Q3.1.7).

**Section 9:** Linea prese Bagni (LINEA PRESE BAGNI) with a 16A circuit breaker (Q3.1.8).

The diagram includes a detailed wiring diagram showing the distribution of power to various rooms and a table of technical data for each section.

NUMERAZIONE CIRCUITO	DISTRIBUZIONE	8	L3N	L3NPE	10	L3NPE	11	L3NPE	12	L3NPE	13	L3NPE	14	L3NPE	15	L3NPE	16	L3NPE
NUMERAZIONE CIRCUITO	DISTRIBUZIONE	8	L3N	L3NPE	10	L3NPE	11	L3NPE	12	L3NPE	13	L3NPE	14	L3NPE	15	L3NPE	16	L3NPE
DESCRIZIONE CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO	GENERALE LUCE		EMERGENZE	SALA 1		SALA 2		ARRAMPICATA	UFFICI E BAGNI		CORRIDOIO		LINEA PRESE SALE		LINEA PRESE BAGNI		
TIPO APPARECCHIO		iId40																
INTERRUTTORE	Icu [kA] / Icn [A]																	
N. POLI	In [A]	25																
CURVA/SGANCIO																		
IR [A]	tr [s]																	
Isd [A]	tsd [s]																	
Ii [A]																		
Ig [A]	tg [s]																	
TIPO	CLASSE																	
tdn [ms]																		
TIPO	CLASSE																	
BOBINA [V]	N. POLI																	
IRth [A]	In [A]																	
N. POLI																		
TIPO	MODELLO																	
TIPO ISOLAMENTO	POSA																	
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]																		
Ib [A]	Iz [A]																	
Un [V]	P [kW]																	
Icc min [kA]	Icc max [kA]																	
LUNGHEZZA [m]	dV TOTALE [%]																	
NOTE																		

**CLIENTE:** COMUNE DI CASINA

**PROGETTO:** 2019 FILE 2019-ge-Q03 [QA2].dwg

**ARCHIVIO:** 2019 DATA 21/03/2019 REVISIONE R0.0

**DISEGNATORE:** 5 SEGUE

**IMPIANTO:** AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA COMUNALE DI CASINA

**TAVOLA:**

**Per. Ind. Marco Ronzoni**  
Via A. Zanibelli, 12  
42124 Reggio Emilia  
info@marcoronzoni.com

**Schneider Electric**

RIF. QUADRO	QA2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A

Q3.1.9

Id

Id

Id

N

PE

L3.1.9

NUMERAZIONE MORSETTI	17	L3NPE
NUMERAZIONE CIRCUITO	LINEA PRESE	
DESCRIZIONE CIRCUITO	UFFICIO E CORRIDOIO	


TIPO APPARECCHIO	IC40 a	
INTERRUTTORE	6	
N. POLI	1P+N	16
CURVA/SCANSIATORE	C	
Ir [A]	16	
I <sub>sd</sub> [A]	160	
Ii [A]		
Ig [A]		
tg [s]		
TIPO	ClASSE	Vigi
I <sub>dn</sub> [A]	t <sub>dn</sub> [ms]	0,03
TIPO	CLASSE	Istantaneo
BOBINA [V]	N. POLI	In [A]
TIPO	Irth [A]	
FUSIBILE	N. POLI	In [A]
ALTRE APP.	TIPO	MODELLO
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO	POSA
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN	[mmq]
	I <sub>b</sub> [A]	I <sub>z</sub> [A]
	Un [V]	P [kW]
	I <sub>cc</sub> min [kA]	I <sub>cc</sub> max [kA]
FONDO LINEA	LUNGHEZZA [m]	dV TOTALE [%]
NOTE	FG17-450/750 V Cca-s1b,d1,a1	

CLIENTE	COMUNE DI CASINA	PROGETTO	2019	FILE	2019-ge_Q03_QA2.dwg
		ARCHIVIO	2019	DATA	21/03/2019
		DISEGNATORE	M.R.	PAGINA	6
				SEGUE	7

IMPIANTO

AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO  
PALESTRA COMUNALE DI CASINA

Schneider Electric

RIF. QUADRO	QA2	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
<div>TOPOGRAFICO APPARECCHIATURA</div> <div></div>															
Per. Ind. Marco Ronzoni Via A. Zanibelli, 12 42124 Reggio Emilia info@marcoronzoni.com		CLIENTE	COMUNE DI CASINA	PROGETTO		2019		FILE		2019-ge_Q03_QA2.dwg					
				ARCHIVIO		2019		DATA		21/03/2019		REVISIONE		R0.0	
				DISEGNATORE		M.R.		PAGINA		5		SEGUE		/	
		IMPIANTO	AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA COMUNALE DI CASINA									TAVOLA		Schneider Electric	

COMMITTENTE:

COMUNE DI CASINA

COMMESSA:

AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO  
PALESTRA COMUNALE DI CASINA

QUADRO:

Quadro Ascensore  
QA3

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE  
[QA2]

TENSIONE [V]

400

FREQ. [Hz]

50

CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

Icc PRES. SUL QUADRO [kA]

4

SISTEMA DI NEUTRO

TT

DIMENSIONAMENTO SBARRE

In [A]

Icc [kA]

CARPENTERIA

METALLICA

CLASSE DI ISOLAMENTO

IP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI

☒

— CEI EN 60947-2

INTERRUTTORI MODULARI

☒

— CEI EN 60947-2

☐

— CEI EN 60898

CARPENTERIA

☒ — CEI EN 61439-2


☐ — CEI 23-48

☐ — CEI 23-49

☐ — CEI 23-51

[illegible]





RIF. QUADRO	QA3	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<div>TOPOGRAFICO APPARECCHIATURA</div> <div></div>										
Per. Ind. Marco Ronzoni Via A. Zanibelli, 12 42124 Reggio Emilia info@marcoronzoni.com		CLIENTE		COMUNE DI CASINA		PROGETTO		2019 FILE 2019-ge_Q04_QA3.dwg		
						ARCHIVIO		2019 DATA 21/03/2019 REVISIONE R0.0		
						DISEGNATORE		M.R. PAGINA 3 SEQUE / TAVOLA		
		IMPIANTO		AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA COMUNALE DI CASINA				Schneider Electric		

RIF. QUADRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9
[QA4]									
COMMITTENTE: COMUNE DI CASINA									
COMMESSA: AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA COMUNALE DI CASINA									
QUADRO: Quadro CDZ - QA4 -									
CARATTERISTICHE QUADRO									
IMPIANTO A MONTE [QA1]									
TENSIONE [V] 400    FREQ. [Hz] 50									
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]									
Icc PRES. SUL QUADRO [kA] 2,9									
SISTEMA DI NEUTRO TT									
DIMENSIONAMENTO SBARRE									
In [A]                      Icc [kA]									
CARPENTERIA                      METALLICA									
CLASSE DI ISOLAMENTO                      IP									
NORMATIVA DI RIFERIMENTO									
INTERRUTTORI SCATOLATI <input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2									
INTERRUTTORI MODULARI <input type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2									
<input type="checkbox"/> — CEI EN 60898									
CARPENTERIA <input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 61439-2									
<input type="checkbox"/> — CEI 23-48									
— CEI 23-49									
— CEI 23-51									
CLIENTE    COMUNE DI CASINA									
PROGETTO    2019    FILE 2019-ge-    [Q05]    [QA4].dwg									
ARCHIVIO    2019    DATA    21/03/2019    REVISIONE    R0.0									
DISEGNATORE    M.R.    PAGINA    1    SEQUE    2									
IMPIANTO    AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA COMUNALE DI CASINA    TAVOLA									
Per. Ind. Marco Ronzoni Via A. Zanibelli, 12 42124 Reggio Emilia info@marcoronzoni.com									
Schneider Electric									



RIF. QUADRO		1	2	3	4	5	6	7	8	9
[QA4]										
NUMERAZIONE MORSETTI		9	10	11	12	13	14	15		
DESCRIZIONE CIRCUITO		DISTRIBUZIONE								
TIPO APPARECCHIO										
INTERRUTTORE	Icu [kA] / Icn [A]									
	N. POLI	1P+N	6	6	6	6	6	6		
	CURVA/SGANCITORE	C								
	Itr [A]	6		6	6	6	6	6		
	Itd [s]	60	60	60	60	60	60	60		
DIFFERENZIALE	IΔn [A]									
	Classe									
	Tipo									
	Bobina [V]									
	Tipo									
CONDUTTORE	Sezione fase-N-PE/PEN [mmq]	1x1,5	1x1,5	1x1,5	1x1,5	1x1,5	1x1,5	1x1,5		
	Iz [A]	24	19	24	19	24	19	24		
	Un [V]	230	0,5	230	0,5	230	0,5	230		
	Icc min [kA]	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4		
	Lunghezza [m]	10	1,8	10	1,8	10	1,8	10		
NOTE		FG160R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3 FG160R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3 FG160R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3 FG160R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3 FG160R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3 FG160R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3 FG160R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3 FG160R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3 FG160R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3 FG160R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3								
Per. Ind. Marco Ronzoni Via A. Zanibelli, 12 42124 Reggio Emilia info@marcoronzoni.com		CLIENTE		COMUNE DI CASINA				PROGETTO ARCHIVIO DISEGNATORE		
		IMPIANTO		AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA COMUNALE DI CASINA				2019 FILE 2019-ge- 2019 DATA 21/03/2019 M.R. PAGINA 5 SEQUE		
				TAVOLA				2019 [QA5] 2019 [QA4] 2019 REVISIONE R0.0 2019 PAGINA 6		
								Schneider Electric		

RIF. QUADRO	QA4	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<div>TOPOGRAFICO APPARECCHIATURA</div>										
Per. Ind. Marco Ronzoni Via A. Zanibelli, 12 42124 Reggio Emilia info@marcoronzoni.com		CLIENTE		COMUNE DI CASINA		PROGETTO		2019 FILE 2019-ge_Q05_QA4.dwg		
						ARCHIVIO		2019 DATA 21/03/2019 REVISIONE R0.0		
		IMPIANTO		AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA COMUNALE DI CASINA		DISEGNATORE		M.R. PAGINA 6 SEQUE 7 TAVOLA		
<div></div>										
<div>Schneider Electric</div>										

RIF. QUADRO	QA.FV	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<div>COMMITTENTE: COMUNE DI CASINA</div> <div>COMMESSA: AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA COMUNALE DI CASINA</div> <div>QUADRO: Quadro Fotovoltaico QA.FV</div>										
<div>CARATTERISTICHE QUADRO</div> <div>IMPIANTO A MONTE [QA1]</div> <div>TENSIONE [V] 400   FREQ. [Hz] 50</div> <div>CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]</div> <div>Icc PRES. SUL QUADRO [kA] 5</div> <div>SISTEMA DI NEUTRO TT</div> <div>DIMENSIONAMENTO SBARRE</div> <div>In [A]   Icc [kA]</div> <div>CARPENTERIA METALLICA</div> <div>CLASSE DI ISOLAMENTO IP</div> <div>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</div> <div>INTERRUTTORI SCATOLATI <input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2</div> <div>INTERRUTTORI MODULARI <input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2</div> <div><input type="checkbox"/> — CEI EN 60898</div> <div>CARPENTERIA <input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 61439-2</div> <div><input type="checkbox"/> — CEI 23-48</div> <div>— CEI 23-49</div> <div>— CEI 23-51</div>										
Per. Ind. Marco Ronzoni Via A. Zanibelli, 12 42124 Reggio Emilia info@marcoronzoni.com		CLIENTE		COMUNE DI CASINA		PROGETTO		2019 FILE 2019-qa QA.FV.dwg		
		IMPIANTO		AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA COMUNALE DI CASINA		ARCHIVIO		2019 DATA 21/03/2019 REVISIONE R0.0		
						DISEGNATORE		M.R. PAGINA 1 SEQUE 2 TAVOLA		
										


RIF. QUADRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QA.FV									
NUMERAZIONE MORSETTI	L1/L2/L3/NPE	1	L1/L2/L3/N						
DESCRIZIONE CIRCUITO	ARRIVO LINEA	GENERALE QUADRO		CONTATORE DI ENERGIA FISCALE		DISPOSITIVO DEL GENERATORE	Dispositivo di interfaccia DDI - AC3 20KW	RIFERIMENTO DI TENSIONE PER SPI	
TIPO APPARECCHIO		ISW						STI	
INTERRUTTORE	Icu [kA] / Icn [A]								
N. POLI	In [A]	4	63						
CURVA/SCANSIATORE									
Ir [A]	tr [s]								
Isc [A]	tsd [s]								
Ii [A]									
Ig [A]	tg [s]								
TIPO	CLASSE								
Icn [A]	tdn [ms]								
TIPO	CLASSE								
BOBINA [V]	N. POLI	In [A]							
TELERUTTORE									
TIPO	Irth [A]								
FUSIBILE	N. POLI								
ALTRE APP.	MODELLO								
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO	POSA	EPR	31					
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]	1x16	1x16	1x16						
Ib [A]	Iz [A]		6,1	50,2					
Un [V]	P [kW]		400	1,33					
Icc min [kA]	Icc max [kA]		1,5	5					
LUNGHEZZA [m]	dV TOTALE [%]		15	0,7					
NOTE	FG16M16-0,6/1 kV								
Per. Ind. Marco Ronzoni Via A. Zanibelli, 12 42124 Reggio Emilia info@marcoronzoni.com			CLIENTE COMUNE DI CASINA		PROGETTO		2019 FILE 2019-qa QA.FV].dwg		
					ARCHIVIO		2019 DATA 21/03/2019 REVISIONE R0.0		
					DISEGNATORE		M.R. PAGINA 2 SEQUE 3		
			IMPIANTO AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA COMUNALE DI CASINA		TAVOLA		Schneider Electric		

[illegible]



**TOPOGRAFICO  
APPARECCHIATURA**

V1-V2-V3-N  
RIFERIMENTO DI TENSIONE



Per. Ind. Marco Ronzoni  
Via A. Zanibelli, 12  
42124 Reggio Emilia  
info@marcoronzoni.com

CLIENTE COMUNE DI CASINA

IMPIANTO  
AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO  
PALESTRA COMUNALE DI CASINA

PROGETTO
ARCHIVIO
DISEGNATO

2019	FILE	2019-ge_[QA.FV]_001.dwg
2019	DATA	21/03/2019 REVISIONE R0.0
M.R.	PAGINA	4 SEGUE 5

