## IMPIANTO IDRICO-SANITARIO







## RETE SCARICHI







## IMPIANTO VENTILAZIONE FORZATA







## IMPIANTO ANTINCENDIO







| Isolamento delle Reti di Distribuzione Calore | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Tipologia posa* | *Diametro esterno delle tubazioni (mm)* | | | | | |
| | <20 | da 20 a 39 | da 40 a 59 | da 60 a 79 | da 80 a 99 | >100 |
| A | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 |
| B | 10 | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 |
| C | 6 | 9 | 12 | 15 | 17 | 18 |

*A - Tubazioni in locali non riscaldati*
*B - Montanti verticali al di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio*
*C - Tubazioni all'interno di locali riscaldati*

*N.B. I valori riportati si riferiscono ad isolanti con conduttività termica utile pari a 0,040 (W/m°C)*

| Legenda | |
|---|---|
| | *Reti principali acqua fredda, calda, ricircolo* |
| | *Reti secondarie acqua fredda e calda.* |
| | *Colonna montante* |
| | *Valvola d'intercettazione* |
| | *Collettore sanitario* |
| | *Rete scarichi ACQUE NERE* |
| | *Colonna di VENTILAZIONE ACQUE NERE* |
| | *Pozzetto d'ispezione a piede colonna* |
| 1 | *Ventilatore centrifugo in linea tipo FLAKT serie ESPADA 160, o tipo equivalente, completo di regolatore elettronico EED2. Alimentazione elettrica 230/50 V/Hz. Potenza elettrica assorbita 49 W.* |
| 2 | *Estrattore d'aria per installazione a soffitto tipo FLAKT serie DX 400 TDC, alimentazione elettrica 230/50 V/Hz. Potenza elettrica assorbita 30 W.* |
| | *Valvola di ventilazione tipo LINDAB serie SR-E 100, o tipo equivalente, per installazione diretta su canale.* |
| | *NUOVA Tubazione rete antincendio INTERNA* |
| | *Naspo antincendio UNI25* |
| | *Idrante UNI45* ESISTENTE |
| | *Ripristino compartimentazione REI* |
| | *Idrante e/o naspo completo di manometro.* |

*N.B. - TUTTE LE COLONNE DI SCARICO E/O VENTILAZIONE SARANNO ALLOGGIATE ALL'INTERNO DI CAVEDI AVENTI LE CARATTERISTICHE RIPORTATE NELLO SCHEMA DI POSA*

### CRITERI DA OSSERVARE NELLA POSA




*Distanza collari: 10 volte il diametro del tubo*

*CALCOLARE UNA PENDENZA DEI TRATTI ORIZZONTALI NON INFERIORE ALL'1%.*
*NEL CASO DEI TRATTI MOLTO PROLUNGATI (OLTRE 5 m), SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE UNA PENDENZA DEL 2%.*

## Sigillante acrilico antifuoco – CFS-S ACR – per tubi metallici

Attraversamento di tubi metallici non isolati - Pareti rigide, solaio rigido
Il sigillante acrilico antifuoco Hilti CFS-S ACR può essere utilizzato per realizzare sigillature per attraversamenti singoli (A) o solai rigidi (E), L'intercapedine deve essere completamente riempita con lana di roccia (B) di densità ≥ 45 kg/m3, e ricoperta sul lato superiore con 10 mm di sigillante (A).

- Parete rigida (E) in calcestruzzo, muratura, densità minima 2400 kg/m3, spessore minimo 100 mm.
- Solaio rigido (E) in calcestruzzo, densità minima 2400 kg/m3, spessore minimo 150 mm.

**Tubi non isolati, pareti rigide**



**Tubi non isolati, solaio rigido**



Attraversamento di tubi metallici isolati - Pareti flessibili, pareti rigide
Il sigillante acrilico antifuoco Hilti CFS-S ACR può essere utilizzato per realizzare sigillature per attraversamenti singoli (A) fino a un diametro massimo di 300 mm con spazio anulare (wA) che dipende dal diametro del Tubo (C) (distanza minima tra sigillature 200 mm). Le aperture devono essere riempite completamente con lana di roccia (B) con densità ≥ 45 kg/m3. Le aperture nel muro devono essere coperte con 10 mm di sigillante (A) su entrambi i lati, mentre quelle nel solaio richiedono 15 mm di sigillante (A) solo sul lato superiore.

- Parete rigida (E) in calcestruzzo, calcestruzzo aerato o muratura, densità minima 650 kg/m3, spessore minimo 100 mm.
- Pareti flessibili / In cartongesso (E), spessore minimo 100 mm, con montanti in legno o in acciaio a sovrimpo- de entrambi i lati con almeno due pannelli spessi 12,5 mm. Per le pareti con montanti in legno deve essere rispettata una distanza minima di 100 mm fra la sigillatura e qualsiasi montante e l'intercapedine deve essere chiusa con isolante con spessore minimo di 100 mm di Classe A1 o A2, in conformità alla norma EN 13501-1.
- Solaio (E) - Calcestruzzo o calcestruzzo

**Tubi metallici isolati, pareti rigide**

**Tubi metallici isolati, pareti flessibili**

Attraversamento di tubi isolati in materiale composito - Pareti flessibili, pareti rigide, solaio rigido
Il sigillante acrilico antifuoco Hilti CFS-S ACR può essere utilizzato per realizzare sigillature per attraversamenti singoli (A) di tubi in materiale composito (wA) con spazio anulare (wA) che dipende dal diametro del Tubo (C) (distanza minima tra sigillature 200 mm). Le aperture devono essere riempite completamente con lana di roccia (B) con densità ≥ 45 kg/m3. Le aperture nel muri devono essere coperte con 10 mm di sigillante (A) su entrambi i lati, mentre quelle nei solai richiedono 15 mm di sigillante (A) solo sul lato superiore.

**Tubi isolati in materiale composito, pareti rigide**



**Tubi isolati in materiale composito, pareti flessibili**



**Tubi isolati in materiale composito, solaio**



Attraversamento di tubi isolati - Solai
Il sigillante acrilico antifuoco Hilti CFS-S ACR può essere utilizzato per realizzare sigillature per attraversamenti singoli (A) in solai rigidi (E), L'intercapedine deve essere completamente riempita con lana di roccia (B) di densità ≥ 45 kg/m3, e ricoperta sul lato superiore con 10 mm di sigillante (A).



*N.B. - La rete interna ANTINCENDIO sarà realizzata con tubazioni in acciaio SS UNI-EN10255 serie media.*
*Le tubazioni sottotraccia e/o alloggiate all'interno di cassonetti saranno coibentate con elastomeri dello spessore minimo di 13 mm. Eventuali tubazioni a vista all'interno di locali riscaldati saranno verniciate di color RAL 3000.*

### NASPO UNI 25




*N.B. - La rete di distribuzione IDRICA sarà realizzata in polietilene multistrato e coibentata con elastomeri, e/o coppelle in lana di vetro, dello spessore conforme all'allegato B del D.P.R. 412/93. per l'acqua calda ed il ricircolo, dello spessore minimo di 6 mm per l'acqua fredda.*
*Le tubazioni saranno poste sottotraccia a pavimento e/o a parete; salvo quando diversamente specificato.*

| *Tubazioni di collegamento singoli apparecchi BAGNO* | | |
|---|---|---|
| TIPOLOGIA | A.F. | A.C. |
| VASO | DN15 | / |
| BIDET | DN15 | DN15 |
| LAVABO | DN15 | DN15 |
| DOCCIA | DN20 | DN20 |
| DOCCETTA W.C. | DN15 | DN15 |
| DN15 (20x2.9 mm) | | |
| DN20 (25x3.7 mm) | | |

*Le CANALIZZAZIONI saranno del tipo circolare in lamiera zincata (salvo dove diversamente specificato).*
*Il collegamento con l'estrattore sarà realizzato a mezzo di giunti antivibranti.*

| Canalizzazioni CIRCOLARI | |
|---|---|
| *Dimensioni geometriche (diametro)* | *Spessore lamiera (mm)* |
| Fino a 80 | 4/10 |
| Oltre 80 e fino 250 | 6/10 |
| Oltre 250 e fino 500 | 8/10 |
| Oltre 500 e fino 900 | 10/10 |
| Oltre 900 | 12/10 |




*N.B. - La rete di SCARICO SECONDARIA e le colonne di ventilazione, saranno realizzate con tubazioni in polipropilene del tipo BAMPI serie POLO KAL-NG, o tipo equivalente, con giunzione a bicchiere.*
*Le colonne di scarico del piano rialzato saranno realizzate con tubazioni in polipropilene insonorizzate tipo BAMPI serie POLO KAL 3S, o tipo equivalente.*
*Il limite di fornitura delle opere idrauliche è costituito dal pozzetto d'ispezione a piede colonna, questo escluso.*

*N.B. - LE COLONNE DI SCARICO SARANNO ALLOGGIATE ALL'INTERNO DI CASSONETTI REALIZZATI SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D.L.*

*N.B. - LE COLONNE DI VENTILAZIONE SONO DA CONVOGLIARE IN COPERTURA, SALVO QUANDO DIVERSAMENTE SPECIFICATO.*

*N.B. LA PRESENTE TAVOLA NON HA VALORE PER GLI ASPETTI ARCHITETTONICI; ALLO SCOPO FAR RIFERIMENTO ALLE TAVOLE CORRISPONDENTI.*

## CENTRALE TERMICA

DALLA RETE ACQUEDOTTO ESTERNA
DN40
DN40
DN40