SCHEMA IDRAULICO DI PRINCIPIO – CENTRALE TERMICA

QUOTA DI SBOCCO CAMINO/CANNA FUMARIA UNI 7129
(tutta sicilsiderpe srl)
La quota di sbocco deve essere superiore a 2,50 metri lineari dal punto di elevazione più alto dell'edificio e la quota di sbocco non deve essere inferiore a 1,50m lontano dal colmo

ATTENZIONE!
Lo schema di allacciamento della caldaia ha carattere solamente funzionale.
Per la corretta esecuzione degli allacciamenti idraulici utilizzare esclusivamente la dima di fissaggio ed il disegno conforme nel libretto di istruzioni a corredo della caldaia.

Particolare scarico fumi singolo e tetto spiovente per caldaia a camera stagna tiraggio forzato a condensazione

GUAINA IN ACCIAIO CANNA FUMARIA DI TIPO LA FALDA DI COPERTURA DEVE TASSELLA

VISTA DA "A"



VISTA DA "B"


Miscelatore termostatico
30°C – 45°C
Collettore di distribuzione impianto termico
Collettore di distribuzione impianto termico
Gas
Acqua calda sanitaria
Acqua fredda sanitaria
Ricircolo sanitario
Acqua calda riscaldamento
Acqua fredda riscaldamento
Gas
Acqua calda riscaldamento
Acqua fredda riscaldamento
Acqua calda sanitaria
Acqua fredda sanitaria
Ricircolo sanitario