NOTE
LE APPARECCHIATURE E I SEGNALI IDENTIFICATI DA ASTERISCO (*) SI INTENDONO COLLEGATI E CONTROLLATI DA REGOLATORI LOCALI E DAL SISTEMA CENTRALIZZATO DI SUPERVISIONE DEGLI IMPIANTI







SEZIONE A-A

NOTE:

- LOCALE ANTINCENDIO PER ESTERNO:
  - UNI EN 12845:2020
  - UNI EN 11292:2019
  - UNI EN 10779:2021
  - UNI EN 1090 - Classe di esecuzione EXC2
- **ELETTROPOMPA**
  - **Portata: 18 m^3/h**
  - **Prevalenza: 65 mc.a.**
  - **Potenza elettrica: 11 kW**
  - **Velocità di rotazione: 2900 giri/minuto**
- **POMPA MANTENIMENTO PRESSIONE:**
  - **Potenza installata: 0.85 kW**
  - **Velocità di rotazione: 2900 giri/minuto**
  - **Alimentazione: 400 V / 3+T / 50 Hz**
- LOCALE POMPE CON N. 1 ESTINTORE A POLVERE UNI 11292:2019 6.7 DI CLASSE 34A144BC
- RISERVA IDRICA INTEGRATA
  - Capacità utile: 10 m^3
  - Dimensioni (LxØ): 2876x2500 mm
  - Spessore: 5 mm

LEGENDA

Jp	MOTORE ELETTRICO JOCKEY
DF	DIAFRAMMA
MV	MANO VUOTOMETRO
RLE	REGOLAZIONE LIVELLO ELETTRICO
VE	VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA
VF	VALVOLA DI FONDO
VG	VALVOLA A GALLEGGIANTE / ELETTROVALVOLA
MP	MISURATORE DI PORTATA

Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Committente

Comune di Crevalcore (BO)
Settore lavori pubblici e manutenzione
CUP:F34I19000890004 CIG: 89673088A7

R.U.P.
arch. Arianna Gentile

Progetto di fattibilità tecnico ed economica - PNRR

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COSTRUZIONE DI UN POLO DELL'INFANZIA DOZZA

Località

CREVALCORE

Progettazione - RTP

ENRICO DUSI STUDIO

arch. Enrico Dusi - S.Polo, 3083 - 30125 - Venezia - Italy
tel +39 041 8227556
www.enricodusi.com - studio@enricodusi.com

Progettista opere architettoniche
arch. Enrico Dusi
collaboratori
arch. Marta Magnaguagno

planum
Planum Srl - via Daniele Manin, 53 - 30174 - Mestre - Venezia - Italy
tel +39 041 927320
www.planum.com - info@planum.com

Progettista opere strutturali, impiantistiche e VVF
iing. arch. Alessandro Checchin
collaboratori
ing. Dario Puppato. ing. Mattia Francescato, ing. Sara Domeneghetti. ing.Vincenzo Giugno

Consulente per l'acustica

geom. Domenico Gullo
via Monchera 15/C - 31010 - Farra di Soligo - Treviso - Italy
tel +39 347 2623547 - geom.gd75@gmail.com

Consulente DNSH e aspetti ambientali

arch. Matteo Dianese
via Risorgimento, 16/B - 30027 - San Donà di Piave (VE)
tel +39 0421 222553 - m.dianese@studiodianese.it

Oggetto

IMPIANTI MECCANICI
SCHEMA FUNZIONALE GRUPPO ANTINCENDIO

Elaborato n. M.08.00

Progetto n.	Data	Revisione	Disegnato	Approvato
22001-02	08/02/2023	00	MEP	ACH

Nome file
22001-02_M08.00_r00

© ENRICODUSI 2023