

Pratica PI n. 78301  
Rif. Prot. Richiesta n. 35103

A EMANUELE BASSI

email:

pec: [comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it)

presso: COMUNE DI SALA BOLOGNESE

PIAZZA G. MARCONI 1, 40010 Sala

Bolognese

p.c. Al Sindaco del Comune di  
Sala Bolognese

Oggetto: **Valutazione del Progetto** relativo all'attività sita in:  
**VIA GRAMSCI 95/A, 40010 Sala Bolognese**  
**Ragione Sociale: COMUNE SALA BOLOGNESE**  
**Attività del DPR 151/11 n.:**

67.3.B Asili nido con oltre 30 persone presenti

In esito all'istanza presentata con prot. n. 35103 del 30/12/2022 ai sensi del D.Lgs. 8.3.2006 n. 139 e dell'art. 3 del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, tendente all'ottenimento della **valutazione del progetto** relativo all'attività citata in oggetto, in oggetto, esaminati gli elaborati grafici e la relazione tecnica allegati, **trasmessi per via telematica e che costituiscono parte integrante della presente nota**, per quanto di competenza si esprime, ai soli fini antincendio, **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** alla realizzazione del progetto stesso purché, oltre a quanto previsto nella documentazione presentata, siano osservate tutte le norme di sicurezza antincendi applicabili, anche per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione allegata, e vengano attuate le sottoriportate prescrizioni e condizioni:

- P1) relativamente alle caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali e dei prodotti da costruzione di nuova installazione in relazione alle modifiche di cui al presente progetto dovranno risultare conformi al DM 14/10/2022;
- P2) il locale tecnico di nuova realizzazione nella porzione di ampliamento dovrà essere compartimentato rispetto ai locali scolastici;
- P3) per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal D.P.R. n°246/93, D.Lgs. n°81/2008, e DM 26/8/92;

A lavori ultimati, in conformità all'art. 4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07.08.2012, dovrà essere presentata la SCIA a firma del responsabile dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica  
Mauro Maccaferri  
(firmato in forma digitale ai sensi di legge)

p. Il Comandante Provinciale  
(Turturici)  
Il Dirigente Vicario  
Dott. Ing. Fabrizio Priori  
(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)