














SIMBOLOGIA	DESCRIZIONE	EPD
	CANALE DI MANDATA ARIA ESISTENTE	
	CANALE DI RIPRESA ARIA ESISTENTE	
	CURVA RETTANGOLARE o CIRCOLARE	
	CONDOTTO FLESSIBILE CIRCOLARE LUNGHEZZA MAX < 5xØ	
	GRIGLIA DI RIPRESA ARIA DA RIMUOVERE	
	BOCCHETTA DI MANDATA ARIA	
	UNITA' INTERNE MONOSPLIT ESISTENTI DA RIMUOVERE E CONSEGNARE ALLA STAZIONE APPALTANTE	
	UNITA' ESTERNE MONOSPLIT ESISTENTI DA RIMUOVERE E CONSEGNARE ALLA STAZIONE APPALTANTE	
	SANITARI ESISTENTI DA SMALTELLARE	
	RADIATORI ESISTENTI DA CONSERVARE	
	RADIATORI ESISTENTI DA SMANTELLARE, TUBAZIONI DA CIECARE	

ANCHE SE NON SPECIFICATO SUGLI ELABORATI GRAFICI, TUTTI GLI ATTRAVERSAIMENTI DI PARETI E SOLAI REI DA PARTE DELLE TUBAZIONI, DEVONO ESSERE RIPRISTINATI CON COLLARI E/O SIGILLATURE TAGLIAFUOCO, CERTIFICATI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE PER LA SPECIFICA APPLICAZIONE.

ANCHE SE NON SPECIFICATO SUGLI ELABORATI GRAFICI, TUTTE LE TUBAZIONI DEVONO ESSERE STAFFATE CON ANCORAGGI DIMENSIONATI PER RESISTERE ALLE SOLLECITAZIONI SIMICHE DELL'EDIFICIO.

ANCHE SE NON SPECIFICATO SUGLI ELABORATI GRAFICI, TUTTE LE TUBAZIONI DEVONO ESSERE DOTATE DI GIUNTI, PEZZI SPECIALI E COMPENSATORI DI DILATAZIONE NECESSARI PER EVITARE ROTTURE DOVUTE ALLE SOLLECITAZIONI TERMICHE E/O AL SIMIA.

COMUNE DI BOLOGNA



Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

⁹ PROGR.

CONSEGNA			VERIFICA/VALIDAZIONE/APPROVAZIONE		
DATA E PROT.			DATA E PROT.		
TIMBRI E FIRME DI ATTESTAZIONE DELLA VERIFICA/VALIDAZIONE					
<div>RISTRUTTURAZIONE AMBULATORI PIANO TERRA</div> <div>POLIAMBULATORIO VIA MONTEBELLO</div> <div>PROGETTO ESECUTIVO</div>					
SPAZIO RISERVATO PER APPROVAZIONE TITOLO EDILIZIO					
<div>PROGETTO ARCHITETTONICO</div> <div>ARCH. MARCO RIZZOLI</div>			<div>PROGETTO STRUTTURALE</div> <div>PROF. ING. TOMASO TROMBETTI</div>		
<div>PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI</div> <div>ARCH. MARCO RIZZOLI</div>			<div>PROGETTO IMPIANTI MECCANICI</div> <div>ARCH. MARCO RIZZOLI</div>		
<div>COORDINATORE SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE</div> <div>ARCH. MARCO RIZZOLI</div>			<div>COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE</div>		
<div>PRESIDIO: POLIAMBULATORIO VIA MONTEBELLO</div>			<div>PROPRIETA'</div> <div>AZIENDA USL</div> <div>DI BOLOGNA</div> <div>DELEGATO CON DELIBERA</div> <div>N. 302 del 02/10/2018</div> <div>IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO</div> <div>TECNICO PATRIMONIALE</div> <div>(Ing. Francesco Rainaldi)</div>		
<div>EDIFICIO: /</div>			<div>DIRETTORE GENERALE</div> <div>Dott. ssa Chiara Gibertoni</div>		
<div>PIANO: TERRA</div>			<div>RESPONSABILE</div> <div>UO Servizi Progettazione Edile</div> <div>Ing. Franco Emiliani</div> <div>RESPONSABILE PROCEDIMENTO</div> <div>Ing. Lucio Vitobello</div>		
<div>ELABORATO:</div> <div>Progetto impianti meccanici</div> <div>Smantellamenti e modifiche</div>			<div>COLLABORATORE/ESTENSORE</div>		
<div>CODICE PROG.</div> <div>PE</div>			<div>ELAB. N.</div> <div>M.01</div>		
<div>SOSTITUISCE IL N.</div>			<div>SOSTITUITO DAL N.</div>		
<div>ARCHIVIO USL N.:</div>			<div>AGGIORNAMENTI</div>		
<div>DATA:</div> <div>31/10/2018</div>			<div>1</div> <div>3</div>		
<div>ARCHIVIO N.:</div>			<div>FILE:</div> <div>PE.M.01.R0.dwg</div>		
<div>SCALA:</div> <div>1:50</div>			<div>MOD01 PsqB01 ADT</div> <div>Rev. 5.1 del 26/10/2016</div>		
<div>REFERENTE AMMINISTRATIVO:</div>			<div>2</div> <div>4</div>		