





PIANO TERRA - SCALA 1:50
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E CLASSIFICAZIONE LOCALI



PIANO INTERRATO - SCALA 1:50
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE



PIANO PRIMO - SCALA 1:50
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE



LEGENDA SIMBOLI		EPU
Simbolo	Descrizione	
	Quadro elettrico simbolo generico	NP.E.01
	Conduttura montante - discendente	
	Armado concentratore foria-dati	DZ.05.10.18.10 DZ.05.10.20.100 DZ.05.10.20.140 DZ.05.10.20.35 DZ.05.10.20.110 DZ.05.10.20.40 DZ.05.10.20.80 DZ.05.10.20.85
	Passerella portacavi in filo di rete per circuito elettrico e speciali Distribuzione sopra al controsoffitto	D1.05.30.10.15
	Canale portacavi in PVC per impianti energia e speciali	D1.05.20.40.60
	Unità esterna	NP.E.06
	Sezionatore onnipolare 4P 32A in custodia da esterno 8 moduli IP55	NP.E.06
	Classificazione locale	
	Ripristino compartimentazione REI	NP.E.10

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI MEDICI SECONDO CEI 64-8/7 SEZ.7.10	
	Locali medici di Gruppo 1

DISEGNO VALIDO SOLO
PER IMPIANTI ELETTRICI



PARTICOLARE INSTALLAZIONE PASSERELLA A FILO PORTACAVI



RIPRISTINO DELLA RESISTENZA AL FUOCO DI UNA PARETE DEL COMPARTIMENTO ANTINCENDIO ATTRAVERSA DA UN CANALE PORTACAVI.

N.B. SE LA SEZIONE INTERNA DEL CANALE PORTACAVI SUPERA I 770 MMQ È NECESSARIO OTTURARE ANCHE IL FORO INTERNO AL CANALE STESSO.

COMUNE DI BOLOGNA

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

N° PROJ.

CONSEGNA	VERIFICA/VALIDAZIONE/APPROVAZIONE
DATA E PROT.	DATA E PROT.

TAMBI E FIRME DI ATTESTAZIONE DELLA VERIFICA/VALIDAZIONE

RISTRUTTURAZIONE AMBULATORI PIANO TERRA POLIAMBULATORIO VIA MONTEBELLO

PROGETTO ESECUTIVO

SPAZIO RISERVATO PER APPROVAZIONE TITOLO EDILIZIO		
PROGETTO ARCHITETTONICO ARCH. MARCO RIZZOLI	PROGETTO STRUTTURALE PROF. ING. TOMASO TROMBETTI	PROPRIETA' AZIENDA USL DI BOLOGNA DELEGATO CON DELIBERA N. 302 del 02/02/018 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE (Ing. Francesco Rinaldi)
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI ARCH. MARCO RIZZOLI	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI ARCH. MARCO RIZZOLI	DIRETTORE GENERALE Dot. ssa Chiara Gibertoni
COORDINATORE SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE ARCH. MARCO RIZZOLI	COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE	RESPONSABILE UO Servizio Progettazione Edile Ing. Franco Emiliani RESPONSABILE PROCEDIMENTO Ing. Lucio Vissolito
PRESIDIO: POLIAMBULATORIO VIA MONTEBELLO		COLLABORATORE/ESTENSORE
EDIFICIO: /	CODICE EDIFICIO 082	DIREZIONE LAVORI
PIANO: INTERRATO/TERRA/PRIMO		
ELABORATO: Progetto impianti elettrici Distribuzione principale e classificazione locali		CODICE PROG. PE ELAB. N. E.02
SOSTITUITO DAL N.		
ARCHIVIO USL N.	DATA: 31/10/2018 ARCHIVIO N.	SCALA: 1:50 FILE: PE.E.02.R1.dwg
REFERENTE AMMINISTRATIVO: MOD001 Png801 ADT Rev. 5.1 del 28/10/2018	SOSTITUITO DAL N.	AGGIORNAMENTI 1 2011/2018 3 2 4