



LEGENDA IMPIANTO TV A CIRCUITO CHIUSO TVCC			EPU
Immagine	Simbolo	Descrizione	
		Armadio concentratore fonia-dati	D2.05.10.10.10 D2.05.10.20.100 D2.05.10.20.140 D2.05.10.20.35 D2.05.10.20.10 D2.05.10.20.60 D2.05.10.20.80 D2.05.10.20.85
	NVR	NVR 16 Canali IP fino a 8 Megapixel e Hard disk WD da 2TB	NP.IE.04
	TE..	Telecamera digitale Bullet IP67-IP , risoluzione - 2Mp alimentazione 12Vdc o POE	NP.IE.04
	TI..	Telecamera Dome fissa IP67 - IP, risoluzione 2Mp con 25Fps, ICR meccanico, alimentazione 12Vdc o PoE <7.5W.	NP.IE.04
	TVCC	Monitor per interfaccia impianto TVCC - Monitor 23"	NP.IE.04
		Punto di alimentazione elettroserratura	D1.04.10.100.10

DISEGNO VALIDO SOLO
PER IMPIANTI ELETTRICI

COMUNE DI BOLOGNA			N° PROGR.
		Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico	
CONSEGNA		VERIFICA/VALIDAZIONE/APPROVAZIONE	
DATA E PROT.		DATA E PROT.	
TIMBRI E FIRME DI ATTESTAZIONE DELLA VERIFICA/VALIDAZIONE			
RISTRUTTURAZIONE AMBULATORI PIANO TERRA POLIAMBULATORIO VIA MONTEBELLO			
PROGETTO ESECUTIVO			
SPAZIO RISERVATO PER APPROVAZIONE TITOLO EDILIZIO			
PROGETTO ARCHITETTONICO ARCH. MARCO RIZZOLI	PROGETTO STRUTTURALE PROF. ING. TOMASO TROMBETTI	PROPRIETA' AZIENDA USL DI BOLOGNA DELEGATO CON DELIBERA N. 302 del 02/10/2018 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE (Ing. Francesco Rainaldi)	
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI ARCH. MARCO RIZZOLI	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI ARCH. MARCO RIZZOLI	DIRETTORE GENERALE Dott. ssa Chiara Gibertoni	
COORDINATORE SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE ARCH. MARCO RIZZOLI	COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE	RESPONSABILE UO Servizi Progettazione Edile Ing. Franco Emiliani RESPONSABILE PROCEDIMENTO Ing. Lucio Vitobello	
PRESIDIO: POLIAMBULATORIO VIA MONTEBELLO		COLLABORATORE/ESTENSORE	
EDIFICIO: /		CODICE EDIFICIO 062	
PIANO: /		DIREZIONE LAVORI	
ELABORATO: Progetto impianti elettrici Schema a blocchi impianti speciali		CODICE PROG. PE	ELAB. N. E.09
ARCHIVIO USL N.:		SOSTITUISCE IL N. SOSTITUITO DAL N.	
DATA: 31/10/2018	SCALA: ---	AGGIORNAMENTI	
ARCHIVIO N.:	FILE: PE.E.09.R1.dwg	1 26/11/2018 3	
	REFERENTE AMMINISTRATIVO: MOD01 PsqB01 ADT Rev. 5.1 del 26/10/2016	2 4	