





ARCHIVIO 2

PARTICOLARE COLLEGAMENTO RI




Legenda Simboli - Antincendio	
	LUCE DI EMERGENZA NUOVE DA SOSTITUIRE
	RILEVATORE PUNTIFORME
	TARGA ALLARME INCENDIO
	LUCE DI EMERGENZA DA INSTALLARE
	EFC DA INSTALLARE ALLA FANIN
	CENTRALE ANTINTRUSIONE
	CENTRALE INCENDIO
	RILEVATORE PUNTIFORME DI GAS
	COMBINATORE TELEFONICO
	LUCE DI EMERGENZA DA MANTENERE

- 1) GLI IMPIANTI INDICATI SONO TUTTI DI NUOVA INSTALLAZIONE SALVO INDICAZIONE.
- 2) I PULSANTI E LE SEGNALEZIONI OTTICO ACUSTICHE DEVONO APPARTENERE ALLA ZONA DEI RISPETTIVI RILEVATORI DI FUMO E/O CALORE.
- 3) OGNI ZONA DEVE ESSERE COMPOSTA MASSIMO DA 10 LOCALI CON ACCESSI SULLO STESSO DISIMPEGNO.
- 4) L'EFC PRESENTE ALLA FANIN SARA' COLLEGATO A 230V DA QUADRO E SI INTERFACCERA' CON LA CENTRALE DI ANTINCENDIO TRAMITE MODULO I/O.
- 5) I FERMI ELETTROMAGNETICI ANDRANNO POSIZIONATI PIU' VICINI POSSIBILE ALLA CANALIZZAZIONE CHE PASSA SOPRA ALLE COMPARTIMENTAZIONI.


Legenda Simboli - EVAC PLT	
	PROIETTORE DI SUONO 20 W EN-54
	CENTRALE DI DIFFUSIONE
	ALTOPARLANTE 6W EN-54
	MICROFONO PERORA

IN MAGENTA E' INDICATO IL QUADRO SOGGETTO A LAVORAZIONI DA PRECISARE ANCHE CHE SARA' SOGGETTO A LAVORO ANCHE IL QUADRO PRESENTE NELL'ARMADIO CONTENENTE IL CONTATORE


PALESTRA



PIANO SECONDO



FANIN  
ARCHIVIO 1  
ARCHIVIO 2  
EDIFICIO PRINCIPALE  
PALESTRA  
SERRE  
LOCALE CONTATORE



Tot=408W

Tot=552W

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA GENERALE E ASSEVERAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI DELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO "SCARABELLI", VIA ASCARI 15 - IMOLA (BO) E DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE "GHINI", VIA D'AGOSTINO 2/B - IMOLA (BO). CUP C22H18000120003 - CIG 7748796CBC

COMMITENTE:

Città Metropolitana di Bologna  
Responsabile Unico del Procedimento:  
Servizio edilizia Scolastica e Istituzionale  
Ing. Marco Ferrarini

ISTITUTO SCARABELLI

OGGETTO:

FASE PROGETTO ESECUTIVO  
Stato fatto e di progetto  
Fabbricato A - Piano Secondo, Palestra  
Fabbricato D - Laboratorio di trasformazione  
Fabbricato E - Archivio  
Impianto luci d'emergenza e impianto antincendio

TAVOLA

EE08

SCALA

1.100

REV.	DATA	REDATTO	APPROVATO	MOTIVO REVISIONE
1	20/12/2019	L.Nanni	G. Giovannini	Prima emissione

Nessuna parte del presente elaborato può essere diffusa, riprodotta o disassemblata senza l'autorizzazione del progettista

TechneProgetti S.r.l.

Sede legale e operativa: IMOLA (BO) 40026 - Viale Carducci, 113 - Italia - Tel. / Fax +39 0542 27754  
Sede operativa: CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) 40024 - Via Matteotti, 10 - Italia - Tel. +39 051 4845863  
P.I. / C.F. 03003151200 - Cap. Soc. € 40.000,00 i.v. - Registro Imprese di Bologna n. 03003151200 - REA BO 483658  
info@techneprogetti.net - www.techneprogetti.net

PROGETTO REALIZZATO DA:  
TECHNEPROGETTI  
SOCIETÀ DI INGEGNERIA INTEGRATA  
ING. GIANNI GIOVANNINI  
ARCH. RENZO CROCIATI

