

PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

MATERIALI DELLE STRUTTURE IN C.A. PREFABBRICATE:

CLS: C32/40 (RcK>40MPa)
classe di esposizione XC4-rapporto acqua/cemento 0.60
classe di consistenza S4
diametro massimo aggregati 20mm-copriferro minimo 35mm
ACCIAIO IN BARRE: B450C
NB: STRUTTURE R 60

MATERIALI DELLE STRUTTURE IN C.A. IN OPERA:

CLS TRAVI IN ELEVAZIONE: C25/30 (RcK>30MPa)
classe di esposizione XC4-rapporto acqua/cemento 0.60
classe di consistenza S4
diametro massimo aggregati 16mm-copriferro minimo 35mm
ACCIAIO IN BARRE: B450C
NB: STRUTTURE R 60

CLS TRAVI DI COLLEGAMENTO IN FONDAZIONE: C25/30 (RcK>30MPa)
classe di esposizione XC2-rapporto acqua/cemento 0.60
classe di consistenza S3
diametro massimo aggregati 16mm-copriferro minimo 35mm
ACCIAIO IN BARRE: B450C

MATERIALI DELLE STRUTTURE IN ELEVAZIONE IN LEGNO:

LEGNO LAMELLARE GL24H
CARPENTERIA METALLICA S235
PIASTRE ED ELEMENTI DI CONNESSIONE SECONDO QUANTO INDICATO NEI DETTAGLI ESECUTIVI DI PROGETTO
NB: STRUTTURE R 60

MATERIALI DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO:

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA: S235
CLASSE ESPAI: B.8
TUTTO ZINCATO A CALDO

NOTE:

- TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE CONTROLLATE IN CANTIERE E VERIFICATE CON LA DIREZIONE DEI LAVORI STRUTTURALE ED ARCHITETTONICA
- PRIMA DELLA PRODUZIONE I DISEGNI COSTRUTTIVI DELLE STRUTTURE PREFABBRICATE IN C.A., LEGNO E ACCIAIO DEVONO ESSERE APPROVATE DALLA D.L.

LOCALITA':

Bazzano
Comune di Neviano degli Arduini

COMMITTENTE:

Comune di Neviano degli Arduini
Piazza IV Novembre n. 1
43024 Neviano degli Arduini PR

OGGETTO:

PROGETTO DI PALESTRA PARALIMPICA PER LA PROMOZIONE A LIVELLO SOVRACOMUNALE DELLO SPORT ADATTATO
CUP D67B17000180006

FASE:

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

TITOLO:

PIANTA FONDAZIONI IN OPERA

CODICE:	TAVOLA:
P18-002	S.01a
DATA:	SCALA:
Febbraio 2018	1:50

REVISIONI:

1 Novembre 2018	3
2	4

PROGETTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE:
ing. Paolo Landini
b.go G. Tommasini, 39 - 43121 parma
tel 0521 292918 fax 0521 290195
studio@studioarteconf.it

PROGETTO ENERGETICO E IMPIANTI MECCANICI:
ing. Francesco Marinelli

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI:
ing. Piergiorgio Nasuti

Ordini aderenti
Ing. Francesco Marinelli - Ing. Piergiorgio Nasuti
43121 parma, borgo felice sanvitale 4
tel e fax 0521 971268 - 0521 971909

FIRMATO DIGITALMENTE DA: PAOLO LANDINI
EMESSO DA: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 SERIAL#: 1e1ed

REPRODUZIONE ANCHE PARZIALE VIETATA A TERMINI DI LEGGE