

TERR
scel.
10 Cappelletti
10 Rinaldi

Comune di Santarcangelo di R.
PROT.N.0023029 del 01/10/2014



20140023029
Tipo: E - Cla: 7.7.0

Fax

AL COMUNE DI SANTARCANGELO DI R.

A:

DA: PREFETTURA - U.T.G. DI RIMINI

Fax' 0541 356276

Fax: 0541 436666

x:

Te

Tel: 0541 436435 35

l:

c:

Pag.: 03 inclusa la presente copertina

a:

Data: 30/09/2014

Urgente

Da approvare

Vs. commenti

RSVP

Da inoltrare

Si trasmette il verbale della C.P.V.L.P.S. del 26.9.2014 relativo allo Stadio "Mazzola" di Santarcangelo di Romagna.

Funzionario amministrativo
(Daniela Martinelli)

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Comunedisantarangelodiromagna
Protocollo N.0023029/2014 del 01/10/2014



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini

**COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

Prot. N. 2066 /2014 / CPV

Rimini, 26.9.2014

Il giorno 26.9.2014 la Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo si è riunita presso lo Stadio "Mazzola" di Santarcangelo di Romagna, nelle persone di:

Presidente:

- Dr. Clemente Di Nuzzo

Vice Prefetto Vicario

Componenti:

- Dr. Pedrotti

Rapp. della Questura di Rimini

- Ing. Pietro D'Agostino

Rapp. Comando VV.F.

- Ing. M. Casali

Rapp. Provincia di Rimini

- Perito Orlando Graziani

Esperto materie elettrotecniche AUSL RIMINI

- Dr. Natalino Cappelli

Rapp. Comune Santarcangelo di R.

- Dr. Bagli

Rapp. A.U.S.L. di Rimini

con l'assistenza del segretario Daniela Martinelli _____.

OGGETTO: Verifica sopralluogo della nuova tribuna ospiti a rappresentanza.

Visto il verbale n. 27199;

esaminata la documentazione ed effettuato il sopralluogo;

La Commissione esprime parere favorevole all'agibilità della nuova tribuna ospiti a rappresentanza per la capienza di n. 864 (ottocentosessantaquattro) ospiti e n. 84 (ottantaquattro) posti nella tribuna ospiti fissa per un totale di n. 948 (novecentoquarantotto) posti sul lato Rimini, più sei posti per i disabili, e conferma i 1.050 (millecinquanta) posti nel settore tribuna centrale coperta per un totale di n. 2.004 (duemilaquattro) posti, rappresentando che gli adempimenti previsti per l'ordine pubblico dovranno essere valutati dalla Commissione competente. Prima dell'inizio della prossima manifestazione si dovrà provvedere a rendere fruibili tutti i servizi igienici destinati al pubblico e questi ultimi dovranno essere adeguatamente indicati. Si dovranno inoltre eliminare le parti arrugginite con particolare riferimento alle scale di accesso alla tribuna ospiti fissa. Si prescrive di aggiornare il registro della manutenzioni previste per il tipo di attività. Si prescrive inoltre di posizionare almeno un estintore in prossimità del gruppo elettrogeno e di eliminare le taniche di olio al suo interno. Preso atto dell'effettuazione dei lavori afferenti le misure di sicurezza ed acquisite le relative certificazioni relative alla recinzione esterna, si prescrive di implementare tale porzione di recinzione con l'applicazione di cavi d'acciaio così come effettuato nella porzione di recinzione prospiciente le tribune, oppure sistema equivalente entro la prossima manifestazione in programma. Gli addetti all'emergenza dovranno essere in possesso di attestato d'idoneità tecnica ai sensi della legge 609 del 1996. Infine prima della manifestazione dovranno essere eliminati tutti i materiali di risulta dentro lo stadio. Per la porzione di recinzione non ultimata (lato ospiti) di cui mancano le relative certificazioni, si prescrive che un tecnico comunale venga a verificare il 27.9.2014 in mattinata la corretta esecuzione dei lavori e l'acquisizione delle relative certificazioni. Per quanto riguarda la recinzione da ultimare (lato tennis) si prescrive che i lavori vengano ultimati entro il prossimo



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini

10 ottobre , prescrivendo che un tecnico comunale venga a verificare entro la medesima data la corretta esecuzione dei lavori e l'acquisizione delle relative certificazioni.

Presidente:

- Dr. Clemente Di Nuzzo

Vice Prefetto Vicario

Componenti:

- Dr. Pedrotti

Rapp. della Questura di Rimini

- Ing. Pietro D'Agostino

Rapp. Comando VV.F.

- Ing. M. Casali

Rapp. Provincia di Rimini

- Perito Orlando Graziani

Esperto materie elettrotecniche AUSL RIMINI

- Dr. Natalino Cappelli

Rapp. Comune Santarcangelo di R.

- Dr. Bagli

Rapp. A.U.S.L. di Rimini