



PARTICOLARE REGOLAZIONE CIRCUITO VENTILCONVETTORI



Complessi di Regolazione UTA


Codice	Descrizione	Q.tà
TS-9103	Sonda di temp. NTC da canale/tubazione, gambo 200, campo 0...+40°C	1
TS-9101-8604	Sonda ad immersione	1
TS-9101-8402	Sonda esterna	1
RS-9193	Sonda ambiente	6
270XTAM	Termostato antigelo per canali aria, riarmo manuale, campo -10...+12.5°C	1
HT-9000	Sonda di umidità e temperatura	2
M 9216-BGC	Servocomando elettrico on-off + 2 finecorsa	1
P33AB-9201	Pressostato differenziale per aria, campo 0.8...6 mbar	2
VA 7242-1001	Servocomando elettrico per valvola	9
VG7802 LT	Valvola 3 vie, Pn 16, Dn 20, Kv 6.3	6
VG98G1 SP10	Valvola 3 vie, Pn 16, Dn 65, Kv 63	2
VG7602 RT	Valvola 3 vie, Pn 16, Dn 40	1
SC-9100	Regolatore a microprocessore	6

Centrale di trattamento aria, marca TCF, modello AZ 12



Schema Funzionale UTA

LEGENDA	
Valvola a farfalla	
Valvola di ritegno	
Valvola a tre vie	
Servocomando per elettrovalvola	
Filtro a Y	
Giunto antivibrante	
Elettropompa	
Vaso di espansione	



REGIONE EMILIA ROMAGNA
**AZIENDA
OSPEDALIERA
DI PARMA**

AMBITO ATTIVITA' TECNICHE E LOGISTICHE
Viale Antonio Gramsci, 14 - 43100 Parma
tel. 0521/259400 - fax 0521/259459
e-mail direzione: dpedirini@ao.pr.it

PROGETTO I/01/99 - PADIGLIONE INGRESSO PIANO RIALZATO SERVIZIO DI RADIOTERAPIA INSTALLAZIONE DEL NUOVO ACCELERATORE LINEARE

oggetto dell'elaborato

PADIGLIONE INGRESSO

**IMPIANTI MECCANICI
CONDIZIONAMENTO - SCHEMA FUNZIONALE
UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA
DOCUMENTAZIONE FINALE**

impresa

capogruppo
**SIEMENS SISTEMI MEDICALI
PER DIAGNOSTICA E TERAPIA**
V.le Piero e Alberto Pirelli, 10 - 20128 MI

esecuzione opere edili
Buozzi Coop. Costruzioni s.r.l.
Strada Provinciale Padana, 9/C -
Roccabianca (PR)

esecuzione impianti elettrici
ELETTROIMPIANTI DI IODURI P.
Via Galbuzzi, 7 - Fidenza (PR)

esecuzione impianti meccanici
STG di Sanella e Negri s.n.c.
Via Ami, 14 - Fontanelato (PR)

progettazione

opere edili
dott. ing. Nino Bonoretti

impianti elettrici
p.t. Paride Gotri

impianti meccanici
dott. ing. Giacomo Monica

il Direttore Generale

dott. Sergio Venturi

il Direttore Sanitario

dott.ssa Anna Lisa Fumagalli

il Responsabile dell'Ambito Attività Tecniche e Logistiche

dott. ing. Daniela Pedrini

gruppo di lavoro AATL

dott. ing. Daniela Pedrini

geom. Giorgio Dadomo

p.t. Elena Alinovi

p.t. Mario Orzetti

elaborato n°

DS

M 3 2 0 1

scala

-

data

Luglio 2002

progetto/attività n°

I/01/99

gara n°

direzione lavori n°

DL/04/01

padiglione/livello

003

file

DS M3201.dwg

validazione

revisione 1

aggiornamento

revisione 2

revisione 3

revisione 4

revisione 5

data 03/2002

controllato P.L.

data

controllato

data

controllato

Il presente elaborato non può essere riprodotto, consegnato a terzi od utilizzato a scopi diversi da quello di destinazione senza l'autorizzazione scritta dell'AATL che ne detiene la proprietà