

1 aprile 1989
MONTECCHIO E.

U.S.L. n. 9 di Reggio Emilia

- Nuova Sede dei Servizi di Radioterapia e Medicina Nucleare dell'Arci
spedale "S. Maria Nuova".

SOLLECITAZIONI SUL TERRENO

In base alle prove penetrometriche sul terreno in loco eseguite dal Laboratorio Sperimentale dell'Istituto Costruzioni Strade dell'Università di Bologna (prove dal n. 1 al n. 5 come da Tavole allegate), lo scrivente Ingegnere progettista dei c.a. dichiara potersi adottare con buon margine di sicurezza una sollecitazione del terreno pari a $St = 1,5 \text{ Kg/cm}^2$.

A motivo di avere poi un modesto assestamento differenziato rispetto al corpo ospedaliero (costruito da oltre 25 anni) al quale risulta collegato, la sollecitazione massima adottata per la nuova costruzione è stata ulteriormente ridotta a $1,2 \text{ Kg/cm}^2$.

REGIONE EMILIA - ROMAGNA
SE P. PROVINCIALE PER LA DIFESA DEL SUOLO
RIS. SE ID. CH. E RISORSE FORESTALI - REGGIO EM.
(Legge 5-11-1971 n. 1086)

VISTO: per l'avvenuta presentazione
e deposito con N° Prot. di
Reparto 7804

Reggio E. li 27 GIU. 1989

L'INCARICATO

Chiusi

IL PROGETTISTA dei c.a.
(Ing. LUIGI SELETTI)

[Handwritten signature of Luigi Seletti]

