AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
- RIMINI -

FORNITURA DI UN ACCELERATORE LINEARE PER RADIOTERAPIA ONCOLOGICA CON REALIZZAZIONE DEL FABBRICATO PRESSO L'OSPEDALE INFERMI DI RIMINI

DITTA:

SIEMENS S.p.a. in A.T.I. con S.CO.E.S.

PROGETTAZIONE

Ing. Gianfranco Brugnera	Siemens S.p.a.
Ing. Franco Casalboni	Impianti elettrici
Ing. Massimo Cavazzuti	Impianti meccanici
Ing. Alberto Frisoni	Impianti elettrici
Ing. Roberto Grotti	Coordinamento e progettazione strutturale
Ing. Vincenzo Lombardi	Opere in c.c.a.

DOTT.ING. ALBERTO FRISONI

OGGETTO

PROGETTO ESECUTIVO

IMPIANTI SPECIALI ED AUSILIARI

PIANTA PIANO RIALZATO

INSTALLATORE

D.F.ELETTROTECNICA S.R.L.
Via Maestri del Lavoro, 55
47100 Forlì (FC)
Tel. e Fax. 0543-722613
e-mail : dfelettrotecnica@libero.it

SCOES S.c.o.a.
Sede Sociale: Via E. Bussi, 40
47100 FORLI' (FC) - C.F. e P.IVA 04...

Rev	Data	Descrizione	Elaborato	Redatto	Verificato
2	01/02/2005	REVISIONE TAVOLA (AS-BUILT)			
1	09/06/2003	REVISIONE ED INTEGRAZIONE DEL 09/06/2003	A.Frisoni	G.Sartini	F.Casalboni

SCALA 1:50

FORMATO —

N° REP. I-01-044

ELABORATO I2-1 b

Proprietà riservata. E' vietata la riproduzione anche parziale, cessione a terzi, la diffusione, se non dietro nostra espressa autorizzazione.

A001	ACCELARATORE LINEARE	A002	ACCELARATORE LINEARE	A003	OFFICINA
A004	FISICI PIANI DI TRATT. 1	A005	FISICI PIANI DI TRATT. 2	A006	DEPOSITO SPORCO
A007	DEPOSITO PULITO	A008	ATTREZZERIA	A009	ARCHIVIO
A010	SIMULATORE	A011	COMANDI	A012	SVILUPPO
A013	SPOGLIATOIO	A014	ATTESA TRATTATI	A015	DEPOSITO
A016	ATTESA BARELLE	A017	STUDIO MEDICO	A018	ATTESA TRATTATI
A019	STUDIO MEDICO	A020	LOC. TRATT. PARK. BREVI	A021	DEPOSITO
A022	AMBULATORIO	A023	CORRIDOIO	A024	CORRIDOIO
A025	DISIMPEGNO	A026	STOCCAGGIO	A027	ATTESA CALDA
A028	GAMMA CAMERA 1	A029	SALA COMANDO 1	A030	SOSTA PERSONALE
A031	AMB. MED. NUCL. REFERT.	A032	CORRIDOIO	A033	CAMERA CALDA
A034	LOC. SOMMINISTRAZIONE	A035	GAMMA CAMERA 2	A036	SALA COMANDO 2
A037	DISIMPEGNO	A038	ACCETTAZIONE UNICA	A039	ARCHIVIO
A040	DEPOSITO MAT. NON INF.	A041	CORRIDOIO	A042	FILTRO
A043	ENTRATA	A044	FILTRO	A045	CORRIDOIO
A046	ATTESA	A047	LOCALE TECNICO	A048	FILTRO
A049	INGRESSO	A050	FILTRO	S001	SPOGLIATOIO
S002	SPOGLIATOIO	S003	SPOGLIATOIO	S004	SPOGLIATOIO
S005	WC	S006	WC	S007	WC PERS.
S008	WC PERS.	S009	ANTI	S010	GUARDAROBA
S011	GUARDAROBA	S012	RELAX PERSONALE	S013	SPOGL. PAZIENTE
S014	SPOGL. PAZIENTE	S015	WC	S016	ANTI
S017	SPOGLIATOIO	S018	INGRESSO	S019	DECONTAMINAZIONE
S020	WC	S021	USCITA	S022	GUARDAROBA
S023	GUARDAROBA	S024	WC PERS.	S025	ANTI PERS.
S026	WC PERS.	S028	ANTI	S027	ANTI PERS.
S029	WC COMUNE	S030	ANTIH	S031	WC H
E001	PAV. ESTERNE	E002	PAV. ESTERNE	E003	PAV. ESTERNE
E004	PAV. ESTERNE	E005	PAV. ESTERNE	E006	PAV. ESTERNE
E007	PAV. ESTERNE	E008	PAV. ESTERNE	E009	PAV. ESTERNE
E010	PAV. ESTERNE	E011	PAV. ESTERNE	E012	PAV. ESTERNE

NOTA BENE:

ACCELERATORI E SIMULATORE

PER L'INDICAZIONE DETTAGLIATA DELLE APPARECCHIATURE DA COLLEGARE, DEI PUNTI DI INSTALLAZIONE E DELLE PREDISPOSIZIONI DA REALIZZARE SI RIMANDA ALLE TAVOLE DI PROGETTO SIEMENS.

SEPARAZIONE IMPIANTI DIVERSI
- TUTTE LE CANALIZZAZIONI METALLICHE NEI LOCALI ACCELERATORI E SIMULATORE SONO PROVVISTE DI SETTO SEPARATORE DA LINEE DI ENERGIA.
- TUTTE LE CANALIZZAZIONI METALLICHE NEI CONTROSOFFITTI SONO DISTINTE DA QUELLE PER LINEE DI ENERGIA.
- TUTTE LE CANALIZZAZIONI ISOLANTI SONO PROVVISTE DI SETTO SEPARATORE DA LINEE DI ENERGIA.

CENTRALI RIVELAZIONE INCENDI E SUPERVISIONE L.E.
LA CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI DOVRA' ESSERE COLLEGATA IN ANELLO CON LE ALTRE CENTRALI DELL'OSPEDALE.
LA CENTRALE DI SUPERVISIONE PER LUCE DI EMERGENZA DOVRA' ESSERE COLLEGATA ALL'EQUIVALENTE CENTRALE IN LOCALE TECNICO SOTTOSTANTE PER MEMORIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI STAMPA.

STAZIONI INTERFONICHE
IN CORRISPONDENZA DI CIASCUNA STAZIONE INTERFONICA DOVRA' ESSERE REALIZZATO UN PUNTO PRESA TELEFONICO CON CONNETTORE RJ11.
OGNI PUNTO PRESA SARA' COLLEGATO ALLA CENTRALE CON CAVO 2x2x0.6 mmq. PER LE STAZIONI IN PREDISPOSIZIONE PREVEDERE UNA SCATOLA DA INCASSO TIPO 503 CON COPERCHIO.

PREDISPOSIZIONI
TUTTE LE SCATOLE PORTAFRUTTI IN PREDISPOSIZIONE DOVRANNO ESSERE PROVVISTE DI APPOSITO COPERCHIO DI CHIUSURA.

LEGENDA SEGNI GRAFICI

	CANALE PORTACAVI METALLICO MISTO PER LINEE DI ENERGIA E SEGNALE CON SEPARATORE		ELETTROMAGNETE DI RITENUTA PORTA TAGLIAFUOCO
	CANALE PORTACAVI METALLICO PER LINEE DI SEGNALE		MICROCONTATTO MAGNETICO
	CANALE PORTACAVI ISOLANTE A PARETE E/O A BATTISCOPA		PANNELLO SEGNALAZIONI LUMINOSE
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO IN AMBIENTE		SEGNALAZIONE OTTICO-ACUSTICA CHIAMATA WC
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO IN C-SOFFITTO		PULSANTE A TIRANTE CHIAMATA WC
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO IN CONDOTTA D'ARIA		PULSANTE DI TACITAZIONE CHIAMATA WC
	PUNTO ALIMENTAZIONE SERRANDA TAGLIAFUOCO		STAZIONE INTERFONICA DA TAVOLO/PARETE
	PULSANTE DI SEGNALAZIONE MANUALE ALLARME INCENDIO		IDEM C.S. IN PREDISPOSIZIONE
FIRE	PANNELLO OTTICO-ACUSTICO ALLARME INCENDIO		SCATOLA PORTAFRUTTI DA INCASSO
	DIFFUSORE ACUSTICO		INDICATORE OTTICO SENSORE CONTROSOFF.
EV	EVACUATORE DI FUMO	R	RIVELATORE FUMO CON BASE RELE' PER COMANDO PANNELLI OTTICO-ACUSTICI

GIUNTO SISMICO

PARETI E SOLAIO CON PROTEZIONE REI 120

PARETI E SOLAIO CON PROTEZIONE REI 90

PARETI E SOLAIO CON PROTEZIONE REI 60

PARETI E SOLAIO CON PROTEZIONE REI 30

LOCALI NON ALLESTITI

limite zona di intervento

limite zona di intervento